



图例	名称	型号规格	单位	数量	备注
	架空10kV线		米	4.5	杆塔间距为10m, 导线截面 $10 \leq S \leq 16$ 平方毫米铜芯铝线
	架空10kV线	Φ12 绝缘横担	米	按设计	绝缘子采用瓷横担, 瓷横担长度1.5m, 瓷横担Φ12
	架空10kV线	Φ12 绝缘横担	米	按设计	绝缘子采用瓷横担, 瓷横担长度1.5m, 瓷横担Φ12
	架空10kV线	Φ12 绝缘横担 H=500mm	米	按设计	绝缘子采用瓷横担, 瓷横担长度1.5m, 瓷横担Φ12

横担的垂直度不大于1/500, 电杆垂直度不大于1/500, 电杆、横担、绝缘子、瓷横担、瓷横担等附件, 整个横担不大于150mm/10m
 长2m/10m的横担, 正负偏差为±5mm/10m, 但不得大于±5mm/10m。