



图例	名称	型号规格	单位	数量	备注
	避雷针引下线		米	45	避雷针引下线引至避雷带 $\geq 15\text{m}$ , 避雷针引下线引至避雷带 $< 15\text{m}$ 时主接地线长度按
	避雷带	$\phi 12$ 热镀锌扁钢	米	按规范	100m扁钢需设防雷端子盒, 端子盒规格: 长 $100\text{mm}$ 、宽 $50\text{mm}$ 、高 $30\text{mm}$ , 端子盒内加
	避雷带	$\phi 12$ 热镀锌扁钢	米	按规范	防雷端子盒、端子盒规格: 长 $100\text{mm}$ 、宽 $50\text{mm}$ 、高 $30\text{mm}$ , 端子盒内加
	避雷引下线	$\phi 12$ 热镀锌扁钢 H=500mm	米	按规范	避雷带在避雷引下线下, 并设主接地线引至避雷带或避雷引下线

图 号	00-32
-----	-------