



说明:

- 1、电气火灾监控系统主机设在消防控制室。
- 2、本系统采用星形制，总线：ZRRVS-2X15 SC20。
- 3、漏电监控模块中设于电房金属触板，安装于低压和电柜旁。
- 4、报警整定电流设为500mA。(该值仅为预估值，运行中由厂家根据配电回路自然泄漏电流情况再行设定)。
- 5、交流器和电动机低压出线非消防回路配备用回路安装漏电检测线路，和火灾报警系统连接。

系统回路只靠不间断，普通回路只靠检测和手动控制。

执业注册章（签名）	
勘察设计专用章	
<div><div>GUANGXI FANGZE</div><div>建筑设计有限责任公司 ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD 工程设计证书：甲级 A145004838</div></div>	
专 业 负 责 人	陆中明 
设 计	黎少梅 
校 核	陆中明 
项 目 负 责 人	黄志诚 
审 核	梁嘉琳 
审 定	余志山 
建设单位	南宁市体育局
项目名称（子项名称）	南宁市体育运动学校建设工程一期 3#、4#、5#、6#教学楼
图名	低压配电系统图（8）
设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专 业	电气
比 例	1:100
日 期	2015年12月
版本号	A
图 号	DQ-13