

广西建工第一建筑工程集团有限公司

设计资质证书：建筑行业甲级：A145004854、市政行业乙级：A245004851

设计变更通知单

		建设单位	南宁市体育局			
		项目名称	南宁市体育运动学校建设工程二期			
		单项名称	19#体育综合训练馆	工程编号	201624 (S) -19	
专业	电气	原图编号	电施-09、12、21~26、35~41	变更单编号	T-02	

变更原因/变更内容：

根据消防中心审查意见，电气施工图纸做如下变更：

- 1、一层、二层、三层、四层门厅、楼梯间内增设消防应急广播扬声器，详见电施-35、36、37、38、39、40、41修。
- 2、配电室、消防控制室、自备发电机房增设疏散照明和疏散指示标志，详见电施-21修。
- 3、一层、二层、三层、四层楼梯间设置指示该楼层的标志灯，详见电施-21、22、23、24、25、26修。
- 4、一层、二层、三层、四层走道、楼梯间的疏散出口、安全出口附近增设多信息复合标志灯具，详见电施-21、22、23、24、25、26修。
- 5、举重馆、艺术体操馆等层高大于4.5米的场所，出口指示灯采用大型灯具，详见电施-22修。
- 6、本项目采用TN-S接地系统，应急照明、排烟风机等进线电缆采用5芯电缆，详见电施-09、12修。
- 7、根据暖通提资，部分280°防火阀增加电控按钮，距地1.3m壁装。详见电施-35修2、36修2、37修2、40修2。
- 8、一层举重训练场吸顶感烟探测器取消，改用线型光束感烟火灾探测器，系统图相应部分取消。详见电施-35修2。
- 9、三层B~F轴吸顶感烟探测器取消，系统图相应部分取消，改用线型光束感烟火灾探测器。详见电施-37修2。
- 10、三层B~F轴，吸顶火灾应急广播扬声器取消，系统图相应部分取消，改为距地4.0米壁装。详见电施-38修2。

另：原电施-09、12、21~26、35~41图纸作废。

批准人		日期		校核		日期		会签：
审核		日期		变更人		日期		

注：1、批准人为项目负责人或现场设计代表组组长；2、发送至：业主、分项负责人、底图库及档案库；3、底图库、档案库将本通知单附于该专业的相应图号张次上。