



设计变更通知单

专业	电气	建设单位	南宁市体育局			
		项目名称	南宁市体育运动学校建设工程二期			
		单项名称	19#体育综合训练馆	工程编号	201624 (S) -19	
原图编号	电施-01、06、12、13、15、20、21~26、35~37、39~41			变更单编号	T-01	

变更原因/变更内容：

根据消防审查意见，电气施工图纸做如下变更：

- 1、参考规范中的《GB50016-2014 建筑设计防火规范》应为2018年版，详见电施-01修。
- 2、修改设计说明中应急照明系统相关说明，详见电施-01修。
- 3、应急照明系统改为集中供电集中控制型，详见电施-06、12修。
- 4、根据暖通专业提资，修改消防风机配电及控制回路，详见电施-06、12、13修。
- 5、消控室内的普通插座改由一层照明配电箱1AL1-n8回路（原备用回路）配电。取消消控室配电箱AT-XK中的普通插座回路，详见电施-15修。
- 6、发电机房、配电房、消防控制室、一层安全出口外增设应急照明和疏散指示，详见电施-21修。
- 7、楼梯间内的应急照明和疏散指示改用单独回路配电，详见电施-12、21~26修。
- 8、在变配电房外气体灭火控制盘旁边距地1.4米增设一台消防电话分机，接入消控室火灾自动报警及消防联动主机，管线敷设方式为NH-RVVP2*2.5 SC15 WC CC，详见电施-35修。
- 9、在楼梯间和消防电梯前室内增设声光报警器，详见电施-35~37、39~41修。

另：原电施-01、06、12、13、15、20、21~26、35~37、39~41图纸作废。

批准人		日期		校核		日期		会签：
审核		日期		变更人		日期		

注：1、批准人为项目负责人或现场设计代表组组长；2、发送至：业主、分项负责人、底图库及档案库；3、底图库、档案库将本通知单附于该专业的相应图号张次上。