专业	签名	日期
建筑结构给排水		
电气通风暖电		

导线敷设方式说明

梁内暗敷	BC	沿顶板面暗敷设	CC
沿墙面明敷设	WS	吊顶内暗敷设	SCE
沿墙面暗敷设	WC	地板或墙面下暗敷设	FC
强电桥架敷设	CT	弱电线槽敷设	MR

场 所	照度(lx)		功率密度值 (W/m²)		显色指数	备注
	标准值	设计值	规范允许值	设计值	Ra	
教室	300	327.0	9.0	6.92	80	1.复修时应满足本表所列指标; 2.荧光灯均采用三基色光源,配高品质电子镇流器.
办公室	300	314.0	9.0	7.4	80	
计算机房	500	517.5	15.0	9.76	80	
水泵房	100	120.0	4.0	3.3	60	
低压配电房	200	206.8		4.99	80	
发电机房	200	206.8		6.20	80	
电梯机房	200	206.8		4.74	80	
走廊	50		2.5		60	
厕所	75		3.5		60	

相线的截面积S(mm²)	保护导体的最小截面积S (mm²)	相线的截面积S(mm²)	保护导体的最小截面积S (mm²)
S≤16	S	400<S≤800	200
16<S≤35	16	S>800	S/4
35<S≤400	S/2		

执业注册章 （签名）

勘察设计专用章

广西方泽
GUANGXI FANGZE
建筑设计有限责任公司
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD
工程设计证书：甲级 A145004838

专业负责人	陆中明	
设 计	黎少梅	
校 核	陆中明	
项目负责人	黄志诚	
审 核	梁嘉琳	
审 定	佘志山	

建设单位

南宁市体育局

项目名称（子项名称）

南宁市体育运动学校建设工程一期
3#、4#、5#、6#教学楼

图名

电气设计总说明

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专 业	电气
比 例	1:100
日 期	2015年12月
版本号	A
图 号	DQ-01