专业 建筑结构 给排水 | 签名 | 日期 | 专业 电气通暖 | 签名 | 日期

















注：1、电梯控制箱随设备提供，要求具备接收消防中心24V联动信号的接口。
2、双电源自投自复二次接线原理见国标图集04CD011《低压双电源切换电路图》。
3、在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯，中间每隔6m的距离装一盏灯。
4、发生火灾后，消防信号控制要求所有电梯迫降一层，打开轿厢门，并切断普通电梯电源。
5、在电梯井内距底坑1.5m处设IP54级电源插座，中间每隔6m的距离装一个插座。

执业注册章 （签名）

勘察设计专用章

ANGZE 广西方泽 GUANGXI FANGZE
建筑设计有限责任公司
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD
工程设计证书：甲级 A145004838

专业负责人	陆中明	
设计	黎少梅	
校核	陆中明	
项目负责人	黄志诚	
审核	梁嘉琳	
审定	佘志山	

建设单位
南宁市体育局

项目名称（子项名称）
南宁市体育运动学校建设工程一期
7#行政综合楼

图名
配电箱系统图（二）

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专业	电气
比例	1:100
日期	2015年12月
版本号	A
图号	DQ-05