



- 说明:
- 干式变压器(选择IP2X及以上的变压器)必须配置外壳及温控、温显、风机、防凝露装置。
 - 电涌保护器装在低压总进线柜内。
 - 该图纸与当地供电局供电发通知书共同做为施工依据。
 - 低压出线电缆末端设置重复接地。
 - 低压柜低压母排包贴绝缘材料。
 - 电容采用干式环保龙气式,带二次保护功能。
 - 进出线采用上进下出方式。
 - 低压配电系统均为单母线分段运行,联络柜内断路器在正常情况下断开,当其中一台变压器退出运行后,方可将其投入,要求联络柜联络进线柜之间有电气联锁。
 - TM2与TM3互为备用,当TM2或TM3发生故障退出,断路器Q4合闸(平时断开),手动或自动切除三级负荷供电,保证二级负荷供电。
 - Q2平时接市电,当A段导线市电失电时,Q2切换至接发电机。
 - 各低压变压器进线柜设置过电流保护、电流速断保护、温度保护。
 - 变压器和发电机低压出线非消防回路包括备用回路均安装漏电检测线圈,和火灾漏电报警系统连接,消防回路只报警不脱扣,普通回路设自动脱扣和手动脱扣。报警整定电流设为500mA。漏电监控模块集中设于电房金属模块。
 - 消防回路用电负荷回路中断路器带过负荷时只报警不跳闸、短路时跳闸的附件3.28。
 - 非消防负荷回路中带分励脱扣器附件3.10的断路器,在火灾时由消防输入输出模块控制其跳闸。

- 说明:
- 电气火灾监控系统主机设在消防控制室。
 - 本系统采用总线制,总线:ZRRVS-2X15 SC20。
 - 漏电监控模块集中设于电房金属模块柜,安装于低压配电柜旁。
 - 报警整定电流设为500mA。(该值仅为预设置,运行中由厂家根据配电回路自然泄漏电流情况另行设定)。
 - 变压器和发电机低压出线非消防回路包括备用回路均安装漏电检测线圈,和火灾漏电报警系统连接,消防回路只报警不脱扣,普通回路设自动脱扣和手动脱扣。

执业注册章 (签名)

勘察设计专用章

广西方泽
GUANGXI FANGZE
建筑设计有限责任公司
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD
工程设计证书: 甲级 A145004838

专业负责人	陆中明	陆中明
设计	黎少梅	黎少梅
校核	陆中明	陆中明
项目负责人	黄志诚	黄志诚
审核	梁嘉琳	梁嘉琳
审定	余志山	余志山

建设单位: 南宁市体育局

项目名称(子项名称): 南宁市体育运动学校建设工程一期3#、4#、5#、6#教学楼

图名: 低压配电系统图(8)

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专业	电气
比例	1:100
日期	2015年12月
版本号	A
图号	DQ-13