



- 注: 1、电焊控制箱随设备提供, 要求具备接收消防中心24V联动信号的接口。
2、双电源自投自复二次接线原理见国标图集04CD01《低压及电源切换电路图》。
3、在距井道最底点和最底点0.5m以内各装一盏灯, 中间每隔6m的距离装一盏灯。
4、发生火灾后, 消防信号控制要求所有电梯迫降一层, 打开轿厢门, 并切断井道电源。
5、在电梯井内距底坑15m处装IP54级电源插座, 中间每隔6m的距离装一个插座。
6、5#APDT 配电箱同此系统图, 共2个箱。

执业注册章 (签名)

勘察设计专用章

广西方泽
GUANGXI FANGZE
建筑设计有限责任公司
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD
工程设计证书: 甲级 A145004838

专业负责人	陆中明	黎少梅
设计	黎少梅	黎少梅
校核	陆中明	陆中明
项目负责人	黄志诚	黄志诚
审核	梁嘉琳	梁嘉琳
审定	余志山	余志山

建设单位
南宁市体育局

项目名称 (子项名称)
南宁市体育运动学校建设工程一期
3#、4#、5#、6#教学楼

图名
配电箱系统图 (5)

设计号	GXFZ-FJ-2015第 (186) 号
设计阶段	施工图
专业	电气
比例	1:100
日期	2015年12月
版本号	A
图号	DQ-18