



- 注: 1、计量柜预留多功能电子表, 负荷控制终端、失压计录仪、预付费四块表位。
- 2、高压柜内装设除湿器及加热器。
- 3、计量柜安装一付压板控制预付费表的跳闸回路。
- 4、该图纸与当地供电局供电方案答复通知书共同做为施工依据。
- 5、一路10kV电源进线,三路10KV电源出线,分列运行。
- 6、只有隔离手车处在工作位置时,对应断路器才可实施分、合闸操作。
- 7、隔离手车与对应断路器联锁,防止带电拉车。
- 8、进线柜设置过电流保护、电流速断保护。
- 9、变压器出线柜设置过电流保护、电流速断保护、温度保护。

执业注册章 (签名)

勘察设计专用章

广西方泽  
GUANGXI FANGZE  
建筑设计有限责任公司  
ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD  
工程设计证书: 甲级 A145004838

专 业 负责人	陆中明	陆中明
设 计	黎少梅	黎少梅
校 核	陆中明	陆中明
项 目 负责人	黄志诚	黄志诚
审 核	梁嘉琳	梁嘉琳
审 定	余志山	余志山

建设单位  
南宁市体育局

项目名称 (子项名称)  
南宁市体育运动学校建设工程一期  
3#、4#、5#、6#教学楼

图名  
高压配电系统图

设计号	GXFZ-FJ-2015第(186)号
设计阶段	施工图
专 业	电气
比 例	1:100
日 期	2015年12月
版本号	A
图 号	DQ-05