

[illegible]




序号	名称	规格 / 参数	数量	单位	备注
11	液晶显示器	4、支持低功耗(典型功耗≤10W)(待机功耗)；			
		5、支持背光调节 HLT-TEC，支持暗室暗亮度调节。			
		6、支持多语言显示，可同步多语言显示。			
		7、具备画面翻转功能且支持画面翻转角度为 0 度、90 度 180 度及 270 度并支持画面翻转记忆。		1	套
		8、液晶屏尺寸：15.5 英寸，分辨率≥1280*800 像素。			
12	液晶显示器	4、液晶屏尺寸：15.5 英寸，分辨率≥1280*800 像素。			
		5、支持背光调节 HLT-TEC，支持暗室暗亮度调节。			
		6、支持多语言显示，可同步多语言显示。			
		7、具备画面翻转功能且支持画面翻转角度为 0 度、90 度 180 度及 270 度并支持画面翻转记忆。			
		8、液晶屏尺寸：15.5 英寸，分辨率≥1280*800 像素。		1	套

[illegible][illegible]

序号	名称	规格 / 参数	数量	单位	备注
1	CCC 编程器	PLC 主控制器, 支持下列规格内所有设备 64K; 8 IN(NTC30K, 开关量); 0~10V, 4~20mA; 12IB(开关量 输入); 6BO(干接点 5A, AC220V); 6 AO(0~10V 或 4~20mA); 32 路 CPU 内置 1 个 MODBUS SLAVE RS485 或 地址: 1 个 MODBUS MASTER RS485 地址: 1 个 H-BUS 主地址 RS485 地址: 1 个 H-BUS 从地址 BNC4x1 IP 或 4x60Pin TOP 接口, 集成电池, AC24V;	4	台	
2	数字量输入模块	PLC 扩展 I/O 模块, 8 IN(NTC30K, 开关量, 0~10V, 4~20mA); 12IB(开关量输入); 4BO(干接点 5A, AC220V); 6 AO(0~10V 或 4~20mA); 1 个 H-BUS 从地址 RS485 地址: 集成光电耦合器 AC24V;	7	台	
3	数字量输出模块	PLC 扩展 I/O 模块, 8 IN(NTC30K, 开关量, 0~10V, 4~20mA); 2BO(开关量输出); 4BO(干接点 5A, AC220V); 3 AO(0~10V 或 4~20mA); 1 个 H-BUS 从地址 RS485 地址: 集成光电耦合器 AC24V;	8	台	
4	模拟量输入模块	800*600*700	4	台	
4	模拟量输出模块	1000*600*700	1	台	
(5) 无线传输设备					
1	无线电台	3 频道, 功率 50W 功率放大器	10	个	
2	无线传输接收机	DC12~24V 电压, 4~20mA; RS485; NCT8K	12	个	
3	无线中继二频器	DC 24V; 4~20mA; 0~2000 脉冲 / 波; CQ2 发射	24	个	
4	无线电台收发器	0~10MM/S, 0~10V, 2 米 3 频道	12	个	
5	数字信号线	RVV6x1.0	250	米	
6	数字信号线	RVV2x1.0	600	米	
7	模拟信号线	RVV2x1.0	900	米	
8	模拟线	RVV2x1.0	114.0	米	
9	电源线线	RVV2x1.0	100	米	
10	桥架	200*100	100	米	
11	PVC 管	圆线槽管 PVC20	12000	米	
12	辅料	万用表、电压表、钳表、压线钳、剥线钳、绝缘胶布等	1	套	
十、智能灯控系统					
1	电源模块	电压范围 24V DC 输入电压范围 过电压保护及欠电压保护 过电流及短路保护并显示	4	台	
2	10 路 20A 继电器 继电器模块(4 路) 继电器控制模块	额定功率 20A 额定电压(AC/DC) 额定电压 24V	15	台	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

智能化设备材料表(二)

广西百纳建设集团有限公司				项目名称 南宁市体育运动学校二期工程 21# 游泳跳水馆		施工 设计	
						智能化 部分	
校 对		设 计		图 名 智能化设备材料表(二)			
项目负责		制 图					
日 期	2023.06	比 例	1:100	图 号	智施-12	图 幅	A1