

质疑函答复

南宁市霖宇商贸有限公司:

我公司于 2024 年 5 月 16 日 10 时 20 分收到贵方以 邮政速递 方式送达的关于我公司代理的 柳州市工人医院鱼峰山院区 3 号楼热水系统设备采购及安装项目 (项目编号: LZZC2024-G1-990443-JDZB) 的质疑函原件。我公司对贵方所提出的质疑内容高度重视, 已第一时间报送采购人。为了保证本次政府采购项目的公平、公正, 我公司经与采购人共同核查贵方所质疑的事项, 现作出答复如下:

质疑事项一: 中标供应商广西文华热能源有限公司的投标报价明细表中 1、产品或服务名称:空气源热泵热水机组制造商或服务商:江苏天舒电器有限公司规格型号:KFXRS-42II/A, 经查询“中国能效标识网 (<https://www.energylabel.com.cn/search/40/index.html>)江苏天舒电器有限公司 KFXRS-42II/A 制热量(W):42500(42.5KW)小于招标文件第 5 页 ▲(1)制热量>42.9KW(42900W)的要求, 江苏天舒电器有限公司 KFXRS-42II/A 制热消耗功率(W):9170(9.17KW)大于招标文件第 5 页 ▲(2)额定功率≤9.15KW 的要求;江苏天舒电器有限公司 KFXRS-42II/A 性能系数(COP)(W/W):4.63 小于招标文件第 5 页 ▲(3)性能系数(COP)>4.7 的要求。江苏天舒电器有限公司 KFXRS-42II/A 制热量、制热消耗功率、性能系数均不满足招标文件要求, 全部属于负偏离。招标文件第 34 页(8)对于单边任意参数的要求, 例“长度>50cm”, 若响应为 50cm 及 50cm 以上任意一个数值, 均视为无偏离;若响应小于 50c, 视为负偏离。此类参数无正偏离。且以上三项参数全部都是打“▲”招标文件第 4 页 3.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求, 必须满足, 如存在负偏离将导致投标被否决。招标文件第 16 页 1.2.6 本项目的技术商务要求重要性分为“▲”(如有)、“#”(如有)和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标, 不满足该指标项将导致投标被否决, #代表重要指标, 无标识则表示一般指标项。中标供应商广西文华热能源有限公司存在提供虚假材料应标嫌疑, 应当认定广西文华热能源有限公司投标无效, 取消广西文华热能源有限公司的中标结果。

答复: (1) 按照招标文件第二章采购需求 (二) 具体要求 1.空气源热泵热水机第 12 点【▲12、投标文件中必须提供由由国家认可的第三方检测机构出具的具有“CMA”, “CNAS”, “ilac-MRA” 标识检验报告复印件, 同时报告上须体现上述第 1 点中标注“▲”内容 (以检验数据为准), 且检测报告必须能在国家市场监督管理总局查询到检验检测报告编号 (投标文件中必须提供网站查询截图, 查询链接 <http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage?showMode=2>), 否则投标无效。】的要求, 评审时对“制热量”、“额定功率”、“性能系数 (COP)” 的审核均以供应商提供的检测报告中的检验数据为准。经核查, 广西文华热能源有限公司投标文件中提供的中标产品 KFXRS-42II/A 检测报告, “制热量”、“额定功率”、“性能系数 (COP)” 检验

数据均满足招标文件要求，未存在负偏离的情形。

(2) 贵方质疑函中提供的中国能效标识网备案公告查询截图，不属于参与本项目投标要求提供的材料。经向中标人征询，中国能效标识网上查询到的KFXRS-42II/A 备案数据，是由制造商江苏天舒电器有限公司自行备案，与本次投标无关。

综上所述，贵方的质疑缺乏事实依据，质疑事项不成立。

感谢贵方对本项目工作的关注与支持。如对本答复不满意，可以在答复期满后15个工作日内向柳州市财政局政府采购监督管理科提起投诉。

广西机电设备招标有限公司

2024年5月23日

-----质疑函答复签收单-----

我方确认于____年__月__日收到广西机电设备招标有限公司出具的关于柳州市工人医院鱼峰山院区3号楼热水系统设备采购及安装项目（项目编号：LZZC2024-G1-990443-JDZB）的《质疑函答复》。

附授权代表身份证复印件及授权书原件

投标人盖章或授权代表签字:

签收日期: