

祥浩工程造价咨询有限责任公司关于马岭公墓更换600KW柴油发电机组采购及安装(NNZC2024-G1-990921-XHGC)

质疑答复函

质疑人名称：广西臻优智通科技有限公司

质疑人地址：南宁市大学东路170号科德五金机电城NC13号仓库

邮编：530000

法定代表人：杨峰

联系电话：15918184441

我公司于2024年7月26日收到质疑人以现场递交形式送达的关于马岭公墓更换600KW柴油发电机组采购及安装(NNZC2024-G1-990921-XHGC)项目的《质疑函》，我公司高度重视，为了保证本次采购项目的公平、公正，我公司邀请本项目原评标委员会于2024年7月31日就质疑事项进行复核，根据复核意见，现就有关质疑事项答复如下：

质疑事项1：祥浩工程造价咨询有限责任公司马岭公墓更换600KW柴油发电机组采购及安装(NNZC2024-G1-990921-XHGC)中标结果公告中主要标的信息，货物类主要标的信息：序号2，标的名称转换开关柜，品牌为江苏爱斯凯电气有限公司。经在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（网址：<http://cx.cnca.cn/>）网站查询到该品牌转换开关柜未做3C强制认证，根据《中华人民共和国认证认可实施条例》和相关法律法规，任何列入目录的产品，包括转关开关柜，在进行销售前必须获得3C认证。未获得3C认证的产品是不允许进行销售活动的。

质疑事项1答复：经在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（<http://cx.cnca.cn/>）网站查询结果显示，江苏爱斯凯电气有限公司已按强制性产品认证目录的要求对低压成套设备进行认证（强制性自我声明），查询结果详见附件。质疑事项1缺乏事实依据，该质疑事项不成立。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第六十六条“……有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。”及《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）第四十三条“对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。”的规定，我公司无义务向贵公司公示或提供非法律法规规定以外的评审及投标资料。

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十七条规定，如质疑人对本质疑答复不满意，可以在答复期满后15个工作日内向南宁市财政局（联系电话：0771-2189091）提起投诉。

特此答复。

采购代理机构：祥浩工程造价咨询有限责任公司

2024年8月2日

附件：

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020970301040547

江苏爱斯凯电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

江苏爱斯凯电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：江苏爱斯凯电气有限公司
生产者地址：江苏省扬州市仪征市陈集镇工业集中区东侧
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备
产品名称：动力配电柜（低压成套开关设备）
产品系列、型号、规格：SKZ1 主母线：InA=400A~20A, Icw=10kA; Ue=380V, Ui=660V; 50Hz; IP30
依据的标准：GB 7251.12-2013
生产企业名称：江苏爱斯凯电气有限公司
生产企业地址：江苏省扬州市仪征市陈集镇工业集中区创业路5号

联系人：冯发明
电话：0514-83872888
电子邮箱：2144244853@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-19
自我声明地点：江苏仪征
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共1页