

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：桂林铭锋安防科技有限公司

地址：桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋A座22-10号

邮编：541001

联系人：曾文兵 联系电话：13317730666

授权代表：陈燕红 联系电话：18778834198

地址：桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋A座22-10号

邮编：541001

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：材料学院教二楼通风设备改造项目

质疑项目的编号：GXZC2024-J1-004672-GXJH

采购人名称：桂林理工大学

质疑事项：

采购文件 采购文件获取日期：2024年07月27日

采购过程

成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：第三章 采购需求的采购项目技术规格、参数及要求，项号：6，标的的名称：通风柜操作台面的项目要求及技术需求：3）、承载测试：参照 T/CIQA 10-2020 附录 A 检测标准，保载时间 $\geq 960h$ （或 ≥ 40 天）。结论为符合。竞标时提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的带 CMA 或 CNAS 认证标志的认证的检测机构出具的“承载”检测（验）报告复印件，并加盖竞标人 CA 签章。（送检样品规格型号为 $\geq 22mm$ ）

事实依据：T/CIQA 10-2020 为团体标准，并非国家标准，T/CIQA 10-2020 负责起草的单位为：上海榕德实验室设备有限公司（见附件一），经核查上海榕德实验室设备有限公司主营范围有：实验室陶瓷台面（见附件二），现要求提供以 T/CIQA 10-2020 标准检测的检测报告，有倾向于上海榕德实验室设备有限公司的产品嫌疑，有明显的品牌指定性、倾向性和排他性。

法律依据：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：五)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(七)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：要求取消不合理参数要求

公章：桂林铭锋安防科技有限公司

签字（签章）：

日期：2024年7月29日



附件一

1/CIQA 10—2020

实验室家具用陶瓷台面技术要求与 试验方法

Technical requirements and test methods for
ceramic worktop of laboratory furniture

2020-10-23 发布

2020-11-01 实施

中国出入境检验检疫协会 发布



目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 技术要求	3
5 抽样和接收条件	7
6 出厂判定规则	7
7 标识、包装、运输、贮存、安装和使用说明	7
附录 A (规范性) 陶瓷台面承载的测定	9
附录 B (规范性) 陶瓷台面抗落球冲击的测定	11
附录 C (规范性) 陶瓷台面开孔不易破损的测定	12
附录 D (规范性) 陶瓷台面一体实心坯体和一体烧成釉面的测定	14
附录 E (规范性) 碟型陶瓷台面四周一体阻水边高度和容量的测定	15
附录 F (规范性) 水槽台陶瓷台面防滑和沥水的测定	16
附录 G (规范性) 陶瓷台面耐高温的测定	19



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国出入境检验检疫协会实验室装备标准化技术委员会(CIQA/TC 3)提出并归口。

本文件的版权归中国出入境检验检疫协会所有。未经许可,任何单位或个人不得以营利为目的对本文件进行复制、转载、抄袭、改编、汇编或翻译等。

本文件负责起草单位:上海榕德实验室配套设备有限公司。

本文件参与起草单位:武汉大学、深圳大学、北京海关技术中心、东南大学、华东理工大学、上海大学、江南大学、香港科技大学、通标标准技术服务股份有限公司、中山大学、景德镇陶瓷大学、中国化学赛鼎工程有限公司、中国天辰工程有限公司。

本文件主要起草人:徐军、雷敬炎、吕广辉、高璟瑜、鞠军、王继刚、袁洪学、方建慧、王林军、赵建新、杜武俊、易煜明、王崇晓、包启富、支晓鹏、易会。

本文件起草过程中未检索到专利和知识产权问题。如涉及到此类问题,请使用单位与专利和知识产权持有方协商,本协会不承担与该专利及知识产权相关的责任。



附件二

爱企查 查企业 上海裕德实验室配套设备有限公司 查一下 应用 企业服务 新客4.0元 供需集市 APP 160****

上海裕德实验室配套设备有限公司

在线联系 下载报告 风险监控 关注 一键更新企业数据 我要编辑企业信息

开业 一般纳税人(22) 小微企业 信用评级 4名 司龄测评 3星 关联关系 2个

企业认证

统一社会信用代码: 91310112694185619G 更多工商信息 电话: 021-34720911 更多(27)

法定代表人: 徐军 TA有 9 家企业 > 邮箱: 305613771@qq.com 更多邮箱4 邮箱

注册资本: 100万(元) 网址: www.21toplab.com 更多网址

注册时间: 2009-09-04 地址: 上海市松江区九亭镇九亭中路1168号21幢211室 附近公司

主营: 实验室陶瓷台面、通风柜内衬板、陶瓷纤维内衬板、陶瓷水槽

简介: 上海裕德实验室配套设备有限公司成立于2009年09月04日, 注册地位于上海市松江区九亭镇九亭中路1168号21幢211室, 法定代表人为徐军。展开

财产线索 线索数量 45 企业标识 查看全国品牌商机 企业受益股东 新增企业受益股东 股权穿透图 关联关系图 疑似实际控制人 关联分析企业实控人

财产线索 企业标识 企业受益股东 股权穿透图 疑似实际控制人 关联分析企业实控人

财产线索 企业标识 企业受益股东 股权穿透图 疑似实际控制人 关联分析企业实控人

营业执照



统一社会信用代码
9145030631029725XE (1-1)

营业执照



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)

名称 桂林铭锋安防科技有限公司

注册资本 壹仟万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2014年07月01日

法定代表人 郑建海

营业期限 长期

经营范围 许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；软件销售；通讯设备销售；光通信设备销售；安防设备销售；电线、电缆经营；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气机械设备的销售；电子产品销售；照明器具销售；平面设计；建筑装饰材料销售；家用电器销售；五金产品零售；家具销售；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所 桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋A座22-10号



http://www.gsxt.gov.cn

本营业执照于2023年04月03日至2023年06月30日有效
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

授权委托书

致：桂林理工大学

我 郑建海 系 桂林铭锋安防科技有限公司 的法定代表人，现授权 陈燕红 以我方的名义参加 材料学院教二楼通风设备改造项目（项目编号：GXZC2024-J1-004672-GXJH） 项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的
所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字）：郑建海

委托代理人（签字）：陈燕红

委托代理人身份证号码： 450321199108011020

供应商（公章）：桂林铭锋安防科技有限公司



法定代表人证明书

供应商名称：桂林铭锋安防科技有限公司

地 址：桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋A座22-10号

姓 名：郑建海 性 别：女

年 龄：48岁 职 务：财务负责人, 执行董事

身份证号码：43052119760221004X

系桂林铭锋安防科技有限公司的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件



供应商（公章）：桂林铭锋安防科技有限公司

2024年07月29日



委托代理人有效身份证正反面复印件

