

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....广西南宁驰隆商贸有限公司.....

地址：.....南宁市青秀区新竹路 19 号葛麻新竹大厦 C 座 7 层 716 号.....

邮编：.....530022.....

联系人：.....赵晓东..... 联系电话：.....18178623299.....

授权代表：.....丘洲.....

联系电话：.....18677348993.....

地址：.....南宁市青秀区新竹路 19 号葛麻新竹大厦 C 座 7 层 716 号.....

邮编：.....530022.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....材料学院教二楼通风设备改造项目.....

质疑项目的编号：.....GXZC2024-J1-004672-GXJH.....

采购人名称：.....桂林理工大学.....

质疑事项：

√ 采购文件 采购文件获取日期： 2024 年 07 月 26 日

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： 采购需求中第 6 项“通风柜”参数中第 5 点， 1)、工艺性能要求：型号规格为 $\geq 22\text{mm}$ 厚一体实芯黑色坯体一体烧制釉面，胚体为黑色，表面为釉面烧制颜色，釉面与坯体之间无断裂，无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体呈一体。竞标时提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的带 CMA 或 CNAS 认证标志的认证的检测机构出具的“外观质量”检测（验）报告复印件，并加盖竞标人 CA 签章。（送检样品规格型号为 $\geq 22\text{mm}$ ）

2)、表面耐化学试剂污染：参照 GB/T 17657-2022 检测标准，化学试剂包括硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等 10 种检测结果达 5 级。竞标时提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的带 CMA 或 CNAS 认证标志的认证的检测机构出具的“表面耐污染性”检测（验）报告复印件，并加盖竞标人 CA 签章。（送检样品规格型号为 $\geq 22\text{mm}$ ）

3)、承载测试：参照 T/CIQA 10-2020 附录 A 检测标准，保载时间 $\geq 960\text{h}$ （或 ≥ 40 天）。结论为符合。竞标时提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的带 CMA 或 CNAS 认证标志的认证的检测机构出具的“承载”检测（验）报告复印件，并加盖竞标人 CA 签章。（送检样品规格型号为 $\geq 22\text{mm}$ ）

4)、放射性核素限量指标要求：参照 T/CIQA 10-2020 或 GB 6566-2010 检测标准，检测结果为内照射指数 ≤ 0.5 ，外照射指数 ≤ 0.8 ，竞标时

提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的带 CMA 或 CNAS 认证标志的认证的检测机构出具的“放射性核素限量”检测（验）报告复印件，并加盖竞标人 CA 签章。（送检样品规格型号为 $\geq 22\text{mm}$ ）

5)、断裂模数：参照 T/CIQA 10-2020 或 GB/T 3810.4-2016 检测标准，检测结果符合标准要求。竞标时提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的带 CMA 或 CNAS 认证标志的认证的检测机构出具的“断裂模数”检测（验）报告复印件，并加盖竞标人 CA 签章。（送检样品规格型号为 $\geq 22\text{mm}$ ）

事实依据：上述条件明显排斥潜在投标人，参数为上海榕德实验室配套设备有限公司通风柜陶瓷台面唯一参数，其他品牌公开资料均无法全部满足该参数要求，无法满足三家供应商投标，具有排他性。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条“（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。”


四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：取消本项目采购需求中第 6 项“通风柜”参数中第 5 点参数中的产品参数指标作为评定依据，重新调研，并制定合理的参考参数

指标。为维护政府采购公平、公开、公正的采购环境，我公司保留进
一步申诉的权利。

签字(签章): 丘洲

日期: 2024年07月27日



营业执照

统一社会信用代码
91450103MA5K9RQE06 (1-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

营业执照

名称 广西南宁驰隆商贸有限公司 (副本)

注册资本 贰佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人独资)

成立日期 2015年11月03日

法定代表人 赵晓东

营业期限 长期

经营范围

许可项目：废弃电器电子产品处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；照相机及器材制造；影视设备制造；安防设备制造；日用品批发；五金产品制造；建筑装饰材料销售；体育用品及器材批发；制冷、空调设备制造；移动终端设备制造；机械销售；音响设备制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；办公服务；计算机及办公设备维修；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所 南宁市青秀区新竹路19号葛麻新竹大厦C座7层716号



登记机关 2022 03 18
年 月 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

授权委托书

致：桂林理工大学：

我 赵晓东 系 广西南宁驰隆商贸有限公司 的（法定代表人），现授权 丘洲 以我方的名义参加 材料学院教二楼通风设备改造项目 项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：

丘洲

法定代表人（签字）：

赵晓东

委托代理人身份证号码：452331198209060016

供应商（公章）：

2024年07月29日



附件：法定代表身份证复印件（正、反面）



附件：委托代理人身份证复印件（正、反面）

