

经党组会议讨论，同意。请按程序
办理。

2025.4.30

关于审定浦北县第十小学低压线路安装工程
建设方案的请示

浦北县教育局：

浦北县第十小学目前已进入装修阶段，计划今年 9 月份投入使用。为确保该学校的用电安全与质量，保障满足教育教学及电力需求，需进行低压线路安装工程施工。现在拟出项目建设方案如下。

一、项目工程概况

0.4kv 建筑：开挖电缆沟 90 米。敷设 160 电缆保护管 180 米，电缆井 6 个。敷设低压电缆 ZR-YJV-0.6/1kv-4x300+1x150 1 回，长度 100 米，低压电缆头 2 套；ZR-YJV-0.6/1kv-4x120+1x70 3 回，长度 425 米，低压电缆头 6 套；ZR-YJV-0.6/1kv-4x95+1x50 2 回，长度 395 米，低压电缆头 4 套；ZR-YJV-0.6/1kv-4x50+1x25 1 回，长度 202 米，低压电缆头 2 套；ZR-YJV-0.6/1kv-5x16 2 回，长度 280 米，低压电缆头 4 套。低压电缆分接箱 1 进 7 出 1 套。低压电缆分接箱 7 套。

土质比例：普通土：100%架空线路地形比例：平地：100%架空线路运距：人力运距 0.1km,汽车运距：2km

二、项目的前期手续完成情况

完成该项目财评工作，得出招标控制价。

三、项目资金落实情况

根据 2025 年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（桂财教〔2024〕107 号）文件下达资金 77 万元。目前，该工程项目经财政局评审中心审定造价捌拾玖万叁仟捌佰贰拾伍元

(¥89.3825 万元)。

四、项目招标方式

根据《招投标法》《政府采购法》等有关规定，结合（浦财采〔2021〕7号）等文件要求，计划在浦北县公共资源交易中心进行，施工单位拟采用政府采购（竞争性磋商）的方式进行采购，以招标控制价下浮 10%后按程序组织实施。监理单位按照相关文件收费标准由业主单位选定。若资金不足，由业主自行筹措解决。

以上请示当否，请批复。

附件：

- 1.浦北县第十小学低压线路工程安装招标控制价。
- 2.2025 年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（桂财教〔2024〕107号）文件。
- 3.会议记录

浦北县实验小学教育集团

2025 年 4 月 27 日

浦北县第十小学低压线路安装

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 893832元

(大写): 捌拾玖万叁仟捌佰叁拾贰元

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字)


复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)



审 核 单 位:

(单位盖章)



编 制 时 间: 2015年3月5日

复 核 时 间: 2015年3月19日