

关于钦州市钦北区 2025 年农村人饮供水保障工程-管材 设备采购（项目编号：QZZC2025-G1-030018-HNZL）

质疑事项的答复

质疑供应商:河北澳飞特商贸有限公司

法定代表人:由家

地址:定州市西城区兴定西路与西关北街交叉口西南 100 米

邮编:073000

联系人/授权代表:由家

联系电话:17171272850

贵公司关于钦州市钦北区 2025 年农村人饮供水保障工程-管材设备采购的《质疑函》，我公司于 2025 年 05 月 06 日通过顺丰快递收悉。针对贵公司提出的质疑事项，我公司进行认真核实，现对质疑事项作答复如下：

质疑事项：《中小企业声明函》中标单位所提供的产品制造商不具备产品生产资质，中标单位存在提供虚假材料谋取中标的情形。

质疑请求：1、对本项目的中标结果做出无效中标处理；2、对本项目中标单位给予相应的处罚。

质疑事项答复：经核实，关于全国消毒产品网上备案信息服务平台未显示相关备案信息，系因系统问题未收录所以暂时查询不到。如对备案情况存有疑问，可采取以下方式进一步核实：1. 电话核实：致电当地卫生计生委部门查询确认；2. 书面问询：向相关卫生监督机构发函核实。中标单位所提供的产品制造商的产品生产资质详见附件。因此，中标单位所提供

的产品制造商具备产品生产资质，中标单位不存在提供虚假材料谋取中标的情形，故质疑事项不成立。

若贵公司对本质疑答复不满意，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)的规定，在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门投诉。感谢贵公司对我公司工作的关心和支持！

湖南筑龙工程项目管理有限公司



附件:



广东省涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

产品名称	森益程牌XC-LX15000DQ型饮用水消毒设备
产品类型	涉及饮用水卫生安全产品卫生许可[水质处理器]
产品规格或型号	XC-LX15000DQ
申请单位	广西森程环保科技有限公司
申请单位地址	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区华威路16号南向电子信息产业园2号楼1楼C区20号
实际生产企业	鹤山市泉悦饮料机械有限公司
实际生产企业地址	鹤山市沙坪街道镇南村大岗顶工业开发区
审批结论	经审核,该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定,现予批准。
批准文号	粤卫水字[2025]-13-第S0043号
批准日期	2025-01-21
批件有效期	2025-01-21至2029-01-20
备注	1.本批件只针对所载明内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效,且必须在本批件注明的实际生产企业生产。

附件:
【产品说明】
产品为:森益程牌XC-LX15000DQ型饮用水消毒设备
类 型:水质处理器(饮用水消毒设备次氯酸钠发生器)

有效氯产量	2000g/h
有效氯浓度	5000-10000mg/L
处理水量	5000L/h
消毒加药量	2-5mg/L(保证水中游离余氯为0.3-0.5mg/L)
消毒作用时间	≥30min
工作压力	0.1-0.6MPa
适用水温	5℃-45℃
产品质量	符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范(试行)》(2005)的要求。

【主要零部件】

型号规格	涉水部件名称及材质	规格型号	数量	使用年限
XC-LX15000DQ	电解槽(反应室) 材质:聚氯乙烯材料(PVC-U), 聚氯乙烯电极, 钛电极衬板, 钛电极衬板 供水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材料(耐腐蚀)	TA1200	1套	5年
	材质: 聚氯乙烯树脂、进给甲基磺酸、硬脂酸钙、抗冲改性剂MBS树脂、碳酸钙、钛白粉、炭黑	DN20	1套	5年
	化盐槽 材质:聚氯乙烯(PVC)	5L	1个	5年
	消毒通气管(白铜)	10L	1个	5年
	材质: 聚氯乙烯(PVC)			

【适用范围】
适用于处理水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的生活饮用水。
【注意事项】
1. 机器安装在干燥通风的室内, 有排水设施, 室温以10-40℃为宜。
2. 注意原料的妥善保管, 操作人员应做好个人防护措施, 避免灼伤。
3. 定期检查设备, 不要超过最大使用量。
4. 妥善保管原料。

请于批件有效期届满前30日之前提出延续申请。
广东省卫生健康委员会(盖章)

处理页面

首页 材料 证明 审批全流程指南 许可打印

证明待审核

证照名称	涉及饮用水卫生安全产品卫生许可
持证主体	广西森程环保科技有限公司
持证者证件类型代码	001
持证者证件代码	914501033226465841
单位地址	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区华威路16号南向电子信息产业园2号楼1楼C区20号
产品名称	森益程牌XC-LX15000DQ型饮用水消毒设备
产品类别	涉及饮用水卫生安全产品卫生许可[水质处理器];
产品规格或型号	XC-LX15000DQ
实际生产企业	鹤山市泉悦饮料机械有限公司
实际生产企业地址	鹤山市沙坪街道镇南村大岗顶工业开发区
证照编号	粤卫水字[2025]-13-第S0043号
产品说明	类 型:水质处理器(饮用水消毒设备次氯酸钠发生器)
主要成份或部件	详见附件
使用范围	以经过常规水处理后的生活饮用水为原水。
注意事项	1. 机器安装在干燥通风的室内, 有排水设施, 室温以10-40℃为宜。 2. 注意原料的妥善保管, 操作人员应做好个人防护措施, 避免灼伤。
证照颁发机构	江门市卫生健康局