

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：广西圣森智慧物联科技有限公司

地址：柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场3栋20-6号二层

邮编：545000

联系人：李彬 联系电话：18177297928

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：项目名称：贺州学院北苑7#、8#学生公寓热水系统采购项目

质疑项目的编号：项目编号：GXZC2024-J1-004247-QHZX

包号：无

采购人名称：贺州学院

采购文件获取日期：2024年6月24日

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：“空气源热泵”“技术参数”中▲3、短路保护电流等级：100A；
（竞标时提供国家认可的第三方检测报告）▲4、零火短路、火地短路、火火短路保护与电弧火花抑制，当后端发生零火短路、火地短路、火火短路，瞬时电流超过设定的短路保护电流值时，保护器在150us内快速切断电源，不产生显见电弧火花（特有），确保供电设备的安全，避免供电线路因短路引发电气火灾事故。
（竞标时提供国家认可的第三方检测报告）

事实依据：本次为全流程电子开标，只能提供检测报告的扫描件，招标文件中未明确为检测报告提供的类型。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财

政部令第87号政府采购货物和服务招标投标管理办法》。

质疑事项2:采购项目技术规格、参数及要求中“保温水箱”参数“有效容积190m³”未说明保温水箱的安装位置。

事实依据:是楼顶安装、平地安装、还是埋于地下请写明,因为安装方式不同施工费用也不相同存在较大差异。

法律依据:《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号政府采购货物和服务招标投标管理办法》。

质疑事项3:PPR复合保温管类货物也没有说明安装方式,是否7栋、8栋两栋楼内全部由本项目中标人安装?楼内是否预留有孔洞。

事实依据:PPR复合保温管此处设计为热水管,招标文件中未说明安装位置,会对投标人的成本计算造成很大困扰,安装位置不同施工人工费用存在较大差异请说明是否楼内所有管路已经包含在内,是否预留有孔洞。

法律依据:《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号政府采购货物和服务招标投标管理办法》。

质疑事项4:商务条款要求中“货物送达采购人指定地点安装且验收完成,成交供应商开具增值税专用发票后一次性支付。”参数设置不合理。

事实依据:本项目付款方式紧紧写收到供应商开具发票后一次性支付,但是没有规定时间,此条款设置不合理,应当规定收到发票后几天内支付。

法律依据:《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号政府采购货物和服务招标投标管理办法》。

质疑事项5:商务条款要求中“▲售后服务”中“2、质保期:自验收合格之日起计算,空气源热泵主机质保期5年,其余附件质保期3年。提供原厂三年极速响应维修服务,质保期内免费上门维修、免费更换零部件,质保期满后,以优惠价格提供耗材,并提供终身维护优惠的售后服务。此条款存在歧义。

事实依据:“提供原厂三年极速响应维修服务”此处应指的是“空气源热泵主机”因为其他附件辅材不可能做得到提供三年原厂极速服务,以PPR复合保温管为例,厂家销售之后根本不可能提供三年原厂极速服务。

法律依据:《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号政府采购货物和服务招标投标管理办法》。

质疑事项6: 商务条款要求中“▲验收标准、规范”中“(3)交付验收应按约定的时间进行,如因采购人的原因而导致不能按时交付,将按延期时间顺延交付时间。”设置不合理。

事实依据: 如供应商中标人按时完成项目货物的安装、调试之后申请验收交付,此时如因采购人自身原因不能交付的供应商不承担违约责任且延期交付则中标人供应商的收款也将延期,这样设置条款如采购人延期1年则中标人供应商1年拿不到项目款,所以此条款设置不合理。

法律依据: 《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令 第87号 政府采购货物和服务招标投标管理办法》。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: ..

1、请采购单位,根据现有情况调整采购参数,并自查更改不合理条款,避免后期交货发生不必要纠纷。

签字(签章):



公章:



日期: 2024年6月24日

