

融媒体机房设备采购项目（重）质疑答复函

一、质疑人情况及项目名称

质疑人：南宁市雅邦科贸有限公司

地址：南宁市青秀区东葛路 165 号绿地中央广场 C1 号楼十四层 1401 号办公

法定代表人：蓝坚

联系人：蓝坚

联系电话：13517818332

质疑项目名称：融媒体机房设备采购项目（重）

质疑项目编号：HZZC2024-J1-990218-GXHX

贵公司递交的关于“融媒体机房设备采购项目（重）（项目编号：HZZC2024-J1-990218-GXHX）”项目的质疑函，我公司于 2024 年 5 月 30 日收到。收到质疑函后，我公司及时将质疑事项反馈给采购人并进行了认真核实，现对质疑事项作出如下答复：

一、质疑事项

1. 质疑事项 1：详见附件《质疑函》
2. 质疑事项 2：详见附件《质疑函》
3. 质疑事项 3：详见附件《质疑函》
4. 质疑事项 4：详见附件《质疑函》

二、质疑答复

1. 质疑答复 1：

具了解国内大部分发动机生产厂商都拥有自己的国家认可计量实验室(CNAS)和自己的国家认可实验室(CNAS)，不存在明显排斥潜在投标人，不具有指向性，并未存在违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条“(三)采购需求中的技术、

服务等要求指向特定供应商、特定产品。”证书查询官网：<https://www.cnas.org.cn/>，
 路径：获认可的机构名录-获认可实验室-检测和校准实验室-企业名单。

综上所述，质疑人提出的质疑缺乏事实依据，质疑事项不成立。

2. 质疑答复 2：经市场调查“1、▲单台制冷量不小于 12.5KW 的空调机组，显热量 11.3KW；恒温恒湿型，空调机为前送风下回风，空调机组的最大送风量应不小于 3000m³/h。机组尺寸:600x500x1850，重量:136Kg。”

“3、▲精密空调室内机运行噪声<48dB(A), 室外机≤44dB(A), 提供第三方检测报告数据。”技术参数至少满足三家供应商以上。如科士达、海悟、维谛等厂家均满足。



型号 优点 & 特性 下载 支持

Liebert DataMate3000-2 系列机房专用空调适用于中小型计算机机房、电话室、精密制造等场所提供连续、稳定的温湿度环境。满足 PUE 和 IT 应用需求。比普通空调节能 20%~30%，除湿比传统除湿机高 3 倍，有效抑制霉菌。采用环保制冷剂 R410A，获得中国节能产品认证证书。7 英寸全中文触摸显示屏，A 级能效，首次开机运行功能。制冷量范围 22~210kW，可满足不同、电力、通信、交通、金融等不同行业对精密环境调节需求。

系列	制冷量 (kW)	显热冷量 (kW)	除湿量 (kg/d)	送风量 (m ³ /h)	噪音 (dB(A))
600x500x1850	22	11.3	0.5	3000	44
600x500x1850	30	15	0.7	3000	44
600x500x1850	40	20	1.0	3000	44
600x500x1850	50	25	1.3	3000	44
600x500x1850	60	30	1.7	3000	44
600x500x1850	80	40	2.3	3000	44
600x500x1850	100	50	3.0	3000	44
600x500x1850	120	60	3.7	3000	44
600x500x1850	150	75	4.6	3000	44
600x500x1850	200	100	6.2	3000	44
600x500x1850	250	125	7.8	3000	44
600x500x1850	300	150	9.4	3000	44
600x500x1850	400	200	12.5	3000	44
600x500x1850	500	250	15.6	3000	44
600x500x1850	600	300	18.8	3000	44
600x500x1850	800	400	25.1	3000	44
600x500x1850	1000	500	31.4	3000	44
600x500x1850	1200	600	37.7	3000	44
600x500x1850	1500	750	47.3	3000	44
600x500x1850	2000	1000	62.4	3000	44
600x500x1850	2500	1250	77.5	3000	44
600x500x1850	3000	1500	92.6	3000	44

综上所述，质疑人提出的质疑缺乏事实依据，质疑事项不成立。

3. 质疑答复 3：经市场调查“7、▲设备应支持视频广告播放，视频应支持至少 5 段，上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持 MP4、AVI；设备应支持语音广告功能，应能配置验证成功或屏幕亮起时播放语音广告。（提供相关检测报告并加盖投

标人公章)8、▲应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别;应支持在无光环境下,屏幕能够显示全彩图像,人脸轮廓应清晰可见。”至少有三家供应商满足以上技术参数,如大华、海康、中控等厂家均能满足以上参数要求。

综上所述,质疑人提出的质疑缺乏事实依据,质疑事项不成立。

4. 质疑答复 4: ▲应急维修时间:接到采购人电话通知后 1 小时内到达招标单位使用现场提供技术服务。要求达到当日下午 4 点前报修,下一自然日 24 点前修复,若没有完成修复,则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务为保证服务质量。贺州市融媒体中心是党和政府宣传主阵地,节目播出和政策宣传一刻都不能停,机房是贺州市融媒体中心存放播控设备的重要部门,是确保播出设备正常运转的地方,具备特殊性,招标单位要求一小时之内到达现场处理是很宽松的时限了,供应商如若中标可以委托第三方来实现一小时内到达使用现场提供技术服务,并不存在具有指向性,地域性,及要求经营主体在本地区设立分支机构、缴纳税收社保或者与本地区经营主体组成联合体。综上所述质疑事项不成立。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持。

特此函复。

采购单位:贺州市融媒体中心

采购代理机构:广西华旭项目管理有限公司

2024年6月6日