

融媒体机房设备采购项目（重） 采购项目质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： 南宁市雅邦科贸有限公司

地址： 南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C1号楼十四层1401号办公

邮编： 530000

联系人： 蓝坚 联系电话： 13517818332

授权代表： 陈祖鹏

联系电话： 13878909764

地址： 南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C1号楼十四层1401号办公 邮编： 530000

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 融媒体机房设备采购项目（重）

质疑项目的编号： HZZC2024-J1-990218-GXHX

采购人名称： 贺州市融媒体中心


采购文件获取日期： 2024年5月29日

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: 采购需求中一、技术参数: 二、配电系统 序号“3”设备名称“柴油发电机”参数

“▲为了保障产品质量稳定可靠, 发动机生产厂商拥有自己的国家认可计量实验室(CNAS)和自己的国家认可实验室(CNAS)并提供相关证明材料(并在交货时提供生产厂家出具的针对此项目的售后服务承诺书, 并加盖原厂公章)”,

上述条件明显排斥潜在投标人, 具有指向性, 这明显违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条“(三) 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。”

事实依据: 10. 不得强制要求提供图纸、图片、彩页、网页等其他技术资料; 不得设置以图片、彩页或网页等为准的相关条款; 不得指定检测报告具体的检测单位, 只要有相应检测资质的单位均可。

法律依据:

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条“(三) 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。

质疑事项 2: 采购需求中一、技术参数: 三、空调制冷系统
序号“1” 设备名称“精密空调”参数

“1、▲单台制冷量不小于 12.5KW 的空调机组，显热量
11.3KW；恒温恒湿型，空调机为前送风下回风，空调机组的
最大送风量应不小于 3000m³/h。机组尺寸:600×500×1850，
重量: 136Kg。”

“3、▲精密空调室内机运行噪声≤48dB(A)，室外机≤
44dB(A)，提供第三方检测报告数据。”

事实依据: 上述条件明显排斥潜在投标人, 具有指向性, 功
能仅科士达满足, 不满足三家具有该技术,

法律依据:

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条“(三)
采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。



质疑事项 3: 采购需求中一、技术参数: 六、视频监控/红外报警系统/门禁系统序号“5”设备名称“指纹门禁系统”参数

“7、▲设备应支持视频广告播放，视频应支持至少 5 段，上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持 MP4、AVI；设备应支持语音广告功能，应能配置验证成功或屏幕亮起时播放语音广告。（提供相关检测报告并加盖投标人公章）

8、▲应支持在 0.001lux 低照度无可见光补光环境下实现人脸识别；应支持在无光环境下，屏幕能够显示全彩图像，人脸轮廓应清晰可见

（提供相关检测报告并加盖供应商公章）”



事实依据: 上述条件明显排斥潜在投标人, 具有指向性, 功能仅中控满足, 不满足三家具具有该技术,

法律依据: 这明显违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条“(三) 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。”

质疑事项 4: 采购需求中一、技术参数: 二、售后服务求 参数

“(3) ▲应急维修时间: 接到采购人电话通知后 1 小时内到达招标单位使用现场提供技术服务。要求达到当日下午 4 点前报修, 下一自然日 24 点前修复, 若没有完成修复, 则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务为保证服务质量。”

事实依据: 上述条件明显排斥潜在投标人, 具有指向性, 功地域性, 如参与投标的公司不在项目所在地, 1 小时内到达招标单位使用现场提供技术服务是不能实现的,

法律依据: 这明显违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条“(七) 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地;



法律依据:

《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第（一）项规定
第三十六条在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的
供应商不足三家的；

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条第（三）
项规定

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理
的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特
定产品；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在
地；

《中华人民共和国政府采购法实施条例》：
http://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2827183.html

《中华人民共和国政府采购法》：

<http://jrs.mof.gov.cn/ppp/zcfbPPP/201410/t201410301155101.html>

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：本次项目相关参数予以修改，修改建议如下：

1. 招标文件中具有排他性参数条款，为了保证潜在投标人的利益以及项目的公平合法性，请求将以上参数删除。

2. ▲**应急维修时间**：改为接到采购人电话通知后4小时内到达招标单位使用现场提供技术服务。要求达到当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务为保证服务质量。

为维护采购当事人、我公司及所有参与此项目供应商的合法权益，请贵单位依据相关法律法规予以答复。

签字(签章)：陈祖鹏

公章：

日期：2024年5月29日

