

广西瀚凌工程咨询有限责任公司关于岑溪市第二中学学生宿舍空调采购 BOT 项目（项目编号：CXZC2024-G3-02868-GXHL）招标文件预公示意见的回复

意见人：岑溪市立诚家用电器维修服务部
地址：广西岑溪市明都新城永兴三街 153 号
法定代表人：蓝莹
委托代理人：林小娟
电话：13457472881

岑溪市立诚家用电器维修服务部：

贵公司递交对岑溪市第二中学学生宿舍空调采购 BOT 项目（项目编号：CXZC2024-G3-02868-GXHL）招标文件预公示内容的意见函，我公司于 2024 年 05 月 31 日收悉，针对贵公司提出的问题，我公司与采购单位对贵公司所提出的质疑进行了核实，现对意见质疑答复如下：

意见事项 1：对招标文件预公示第二章采购需求“技术需求”中的参数设置存在倾向性和排他性的问题。

2	<ol style="list-style-type: none">1. 空调规格：大 1.5 匹冷暖挂式空调（KFR-35）2. 能效等级：2 级（含）以上（按国家标准 GB21455-2019）3. 电源电压（V）：220V4. 全年能源消耗功率（APF）≥ 5.55. ▲额定制冷量（W）：≥ 35006. ▲额定制热量（W）（不含电辅热）：≥ 50207. ▲额定制冷功率（W）：≤ 9008. ▲额定制热功率（W）：≤ 12109. 电热功率（W）≥ 100010. ▲内机噪音 dB(A)（超高风）：≤ 4111. ▲外机噪音 dB(A)：≤ 5012. 循环风量（m³/h）：≥ 78013. 送风方式：上下/左右四方自动送风14. ▲供货时提供具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件
---	--

质疑答复 1：综上所述对《采购需求》“技术需求”的参数提出的修改意见，我公司对招标文件相关内容已作出调整，调整的内容将在正式发售的招标文件中直接修改，详见招标文件。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！
特此复函。

招标代理机构：广西瀚凌工程咨询有限责任公司

2024 年 05 月 31 日

