

送件日期 2025年7月17日 10:03
送件人姓名 叶秋

质疑函

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商: 广西富迅电梯工程有限公司

地址: 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道16号金城中央16号楼三十九层3906号

邮箱: 852441524@qq.com

法定代表人: 谢育栋 联系电话: 18276148855

授权代表: 黄雅琴 联系电话: 18778050797

地址: 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道16号金城中央16号楼三十九层3906号

邮编: 530201

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: 贺州市第一养护院项目电梯采购及安装

质疑项目的编号: HZZC2025-J1-990147-HZSG

采购人名称: 贺州市人民医院

质疑事项:

☒ 采购文件 采购文件获取日期: 2025年7月15日

☐ 采购过程

☐ 成交结果 采购文件获取日期:

三、质疑事项具体内容

质疑事项1: 竞争性谈判采购文件“第三章 采购需求和说明/货物采购需求表:(说明:采购需求表中土建尺寸以现场实测为准)”序号1:货物名称:DT1污物梯;7.轿厢尺寸(mm)宽×深×高:1100×2300×2300mm。

事实依据: GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中指明,载重1000kg的电梯对应的轿厢最大有效面积为2.4 m²;载重1050kg的电梯对应的轿厢最大有效面积为2.5 m²;竞争性谈判采购文件要求的轿厢尺寸(mm)宽×深为1100mm×2300mm,其面积是2.53 m²,已超出了规范中规定载重1000kg和1050kg对应的轿厢最大有效面积。

法律依据：《政府采购法实施条例》第四十一条规定：评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。由于 GB 7588-2003 属于国家强制性标准，故采购文件中对轿厢尺寸的要求明显不符合该标准，属于“违反国家强制性规定的”。

质疑事项 2：竞争性谈判采购文件“第三章 采购需求和说明/货物采购需求表：（说明：采购需求表中土建尺寸以现场实测为准）”序号 5；货物名称：DT5 食梯；6. 井道尺寸(mm)宽×深：1800×2200mm；9. 厅门尺寸宽(mm)×高(mm)：900×2100mm。

事实依据：根据电梯安装所必需的条件及要求，井道宽度为 1800mm 做不了厅门宽度为 900mm，且是中分两扇门的。市面上所有厂家的电梯，均无法满足这个要求。

法律依据：《政府采购法实施条例》第十五条规定：除因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求外，采购需求应当完整、明确。本项目采购文件中的井道尺寸与厅门尺寸要求不符合常规，因此该采购需求存在不明确、不合理，违背《政府采购法实施条例》中“采购需求应当完整、明确”的要求。


四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：修改质疑事项 1 中的轿厢尺寸的宽度及深度、质疑事项 2 中的厅门尺寸的宽度（注：货物采购需求表对应技术规格（电梯）中涉及到上述事项的均应修改）。

签字（签章）：

公章：广西富迅电梯工程有限公司

日期：2025 年 7 月 16 日



法定代表人授权委托书

致：贺州市政府采购中心/贺州市人民医院

本人谢育栋（姓名）系广西富迅电梯工程有限公司（供应商名称）的法定代表人，现授权委托我公司的黄雅琴（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改贺州市第一养护院项目电梯采购及安装、HZZC2025-J1-990147-HZSG（项目名称、项目编号）招标报名、投标、签订合同和处理与本项目相关的一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2025年7月16日-2026年7月16日

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：黄雅琴 性别：女 年龄：34岁

身份证号：452231199104215527

委托单位：广西富迅电梯工程有限公司（盖章）

法定代表人：谢育栋（签字或签章）

日期：2025年7月16日

附件：法定代表人身份证正反面复印件



委托代理人身份证正反面复印件

