

图例		流量（立方米/小时）-管径(毫米) 管段长（米）- 水头损失(米)
泵房	<div></div>	
PE输水管	<div></div>	
热镀锌钢管	<div></div>	
管道节点	A	
0.4KV低压线路	<div></div>	
图例	1:90	水压标高（米） 地面标高（米） 自由水头（米）

水压线标高、自由水头、静水头计算表					
序号	节点	水压线标高（m）	地面标高（m）	自由水头（m）	备注
1	水源		81.15		
2	泵房	130.90	86.90	44.00	
3	A	129.74	88.41	41.33	
4	B	112.05	77.51	34.54	
5	C	111.90	77.53	34.37	
6	D	106.14	78.44	27.70	
7	E	106.06	78.25	27.81	
8	F	99.2	75.40	23.82	
9	G	97.99	77.77	20.22	
10	产业园	94.97	79.20	15.77	

管道节点坐标表				
点号	X	Y	Z	备注
变压器	2588137.624	36614175.795	81.89	
水源	2588017.822	36614419.368	81.15	吸水口
泵房	2587972.039	36614413.594	86.90	
A	2587956.878	36614598.272	88.41	
B	2589098.817	36616627.734	77.51	
C	2589101.925	36616645.421	77.53	
D	2589471.008	36617254.998	78.44	
E	2589466.994	36617261.845	78.25	
F	2590496.402	36617375.093	75.40	
G	2590475.176	36617514.542	77.77	
产业园	2590316.181	36617964.204	79.20	

注：坐标为国家大地2000坐标系，中央子午线为108°。

