

修改说明:已按要求修改治理工程工程量汇总表中工程量与设计
工程量不一致;

12. 主体工程、施工临时工程分类不正确;

修改说明:已按要求修改主体工程、施工临时工程分类

13. 主体工程预算表中存在的问题:

(1) 部分数量与设计工程量不一致;

(2) 不应计算监测费用。

修改说明:已按要求修改工程量与费用

14. 主要材料基价表纯粹乱来:

修改说明:已按要求修改

15. 主、次要材料分类不正确:

修改说明:已按要求修改

16. 主要材料运输费用计算表中存在的问题:

(1) 表名不正确,升级软件;

(2) 内容不完整。

修改说明:已按要求修改

17. 缺少部分混凝土、砂浆单价计算表;

修改说明:已按要求补充部分混凝土、砂浆单价计算表

18. 工程单价表中存在的问题:

(1) 未计算“雨季施工增加费”;

(2) 土方外运未考虑土类系数:

(3) 选用定额不正确。如“坡面修整(人工)”、“锚钉”、“锚钉成孔(100)”、“反滤层”、“土方开挖”、“C25 毛石混凝土”、“排水沟C25 砼”、“排水沟土方开挖”等单价计算表选用定额不正确;

(4) 数量与定额不符,如“挂网喷(C25)10cm”单价计算表中“人工”数量等;

(5) 周转材料未考虑周转系数:

(6) “材料二次搬运”单价计算表计算不正确,不应将所有材料运输混在一起计算,另外材料运距存在问题。

修改说明:已按要求补充修改“雨季施工增加费”、单价计算表选用定额、周转系数

19. 缺少材料信息价复印件;

修改说明:已按要求修改材料信息价复印件

20. 附上勘察设计费用合同复印件;

修改说明:已按要求补充勘察设计费用合同复印件

21. 基础单价问题太多,预算投资不准确,最后以复核意见签字为准。

修改说明:已按要求进行逐一修改。

同表修改,补充协议。
廖智广
2023.7.18

