



首层天花给排水及消防平面图 1:100

- 1、架空层给水管做防结露措施
- 2、穿梁处标高除注明外，其余套管标高均为梁中标高
- 3、1~4层消火栓采用减压稳压型消火栓

A-4教学楼 总建筑面积：2305.5平方米
A-4教学楼 本层建筑面积：461.1平方米
A-5教学楼 总建筑面积：2236平方米
A-5教学楼 本层建筑面积：447.2平方米



层数表		
层数	层数(层)	标高(m)
首层	3.600	0.000
二层	3.600	3.600
三层	3.600	7.200
四层	3.600	10.800
五层	3.600	14.400
屋面层		18.500
总高度		20.900



说明及备注: 1. 本图仅供施工参考, 合格后方可交付施工使用。

广东省城乡规划设计研究院
有限责任公司
GUANG DONG URBAN & RURAL PLANNING
AND DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
资质证书编号: A44400022
注册编号: 未注册, 不得复制。
COPYRIGHT NOT BE COPIED

注册师章 (建筑、结构) SEAL OF AGE OF RECORD

工程设计出图专用章 SEAL OF DRAWING

建设单位	桂平市教育局
工程名称	桂平大塘岭实验小学
子项名称	A-4、A-5教学楼设计
专业号	2023-02-029.1
施工图审查批准号	

图纸名称: 首层给排水及消防天花平面图

图 别	给排水	比 例	1:100
图 号	SS-05	日 期	2023.05
设计阶段	施工图	版 次	1

专业审定: 苏伟 (苏伟)
专业审核: 叶书杰 (叶书杰)
项目负责: 黄欣 (黄欣)
专业负责: 钟健 (钟健)
校 对: 钟健 (钟健)
校 对: 钟健 (钟健)
校 对: 钟健 (钟健)
校 对: 钟健 (钟健)

建 筑 ARCH	会 签	结 构 STRUCT	电 气 ELEC
给排水 PLUM	给排水	给排水	给排水
通风 VENT	给排水	给排水	给排水