



SIZE:A3+0=0.25A1



抽水机井设计图



不锈钢水泵安装示意图

说明:

- 1、本工程采用新建抽水机井方式抽水，打井位置位于丰富地下水区域。本次选用不锈钢潜水泵抽取地下水。
- 2、取水工程施工：根据项目实际情况做好施工准备工作，施工方首先钻管井，并自行检测管井出水量、水质是否满足设计要求，后通知业主、设计、监理进行现场抽水试验，水量、水质合格后方可进行其他项目施工工作，为项目工程顺利实施做好准备。

广西瑞班工程咨询有限公司					设计证号 A245015881	
批准	吴善川	吴善川		2024年农村饮水应急抗旱打井项目		
核定	蒙利	蒙利				
审查	黄卫红	黄卫红		设计阶段	实施方案	专业 (水工) 部分
校核	权廖	权廖		抽水机井设计图		
设计		邓子龙				
制图						
比例	如图所示		图号	宜州区一拉浪社区--泵房--03	日期	2024年03月