





# 厦门东翔工程设计有限公司

## 设计变更通知单

编号：JS-202

工程名称	2025年公共建筑天面维修工程项目			工程编号	GXD XF W20241214
工程负责人	王连辉 	更改人	唐 源 	审核	王连辉 
专业负责人	王连辉 	校对	韦彩星 	专业	建 筑
会 签					
<p>变更原因及内容:</p> <p>经核实，原设计图纸设计说明与大样图保温层厚度有出入。因项目无法查询到原施工图设计屋面保温材料厚度一项。按现行修缮项目设计规范，屋面保温层材料暂为30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1级）。</p>					
图纸专用章：			注册师执业章：		
签收人单位：广西大学		日期	2025.04	共 1 页	第 1 页