





# 厦门东翔工程设计有限公司

## 设计变更通知单

编号：JS-202

|   |   |     |  |       |   |
|---|---|-----|--|-------|---|
| 工程名称  | 2025年学生公寓天面漏水修缮项目   |     |  | 工程编号  | GXD XF W20241214  |
| 工程负责人   | 王连辉  | 更改人 | 唐 源  | 审核    | 王连辉  |
| 专业负责人   | 王连辉  | 校对  | 韦彩星  | 专业    | 建 筑   |
| 会 签   |   |     |  |       |   |
| <p>变更原因及内容:</p> <p>经核实，原设计图纸设计说明与大样图保温层厚度有出入。因项目无法查询到原施工图设计屋面保温材料厚度一项。按现行修缮项目设计规范，屋面保温层材料暂为30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1级）。</p> |   |     |  |       |   |
| 图纸专用章：  |   |     | 注册师执业章：  |       |   |
|   |   |     |  |       |   |
| 签收人单位：广西大学  |   | 日期  | 2025.04  | 共 1 页 | 第 1 页   |