



说明:

- 1、图中坐标采用大地2000坐标系，中央子午线采用111°，高程采用黄海85高程基准，本图尺寸单位高程以mm计，其他以mm为单位。
- 2、硬化场地基础填筑要求:浇筑前须清理路面杂草、杂物。基础面层压实度不过92%的，异地进行夯实或机械碾压。
- 3、硬化场地采用C25砼浇筑，表面抗滑构造采用拉槽方法制作，构造深度为1mm。
- 4、未涉及之处按现行国家、地方有关标准的规定执行。

广西鑫润工程设计有限公司					
核定	梁正统		平南县武林镇罗云村人居环境整治提升建设项目		
审查	朱勋祥				
校核					
设计	王树树				
制图			1#硬化场地设计图		
描图	CAD				
设计证号	水利行业丙级 A245017893	图号	罗云人居-硬化场地-01	比例	见 图
			日期	2024.12	