



- 说明:
- 图中坐标采用大地2000坐标系，中央子午线采用111°，高程采用黄海85高程基准。本图尺寸单位高程以mm计，其他以mm为单位。
 - 排水沟基础应开挖至坚实土，填方部位回填土压实度不小于92%。
 - 排水沟底部使用厚10cmC15砼浇筑，排水沟边墙靠道路一侧使用M7.5浆砌石，另一侧使用M7.5浆砌水泥实心砖(中砖)，排水沟边墙迎水面及顶面采用30mm厚1:2水泥砂浆抹面。
 - 排水沟每隔10m设一道横缝，缝宽20mm，采用沥青木板填缝，砖砌排水沟边墙每隔10m设一0.4*0.4m砖柱。
 - 未涉及之处按现行国家、地方有关标准的规定执行。

广西鑫润工程设计有限公司					
核定	梁正统		排水沟设计图 (1/3)		
审查	梁正统				
校核	李勋祥				
设计	王树树				
制图			比例	见图	日期
描图	CAD		图号	罗云入居-排水沟-02	2024.12
设计证号 水利行业丙级 A245017893					