



2、竞标报价表

竞 标 报 价 表

项目名称： 变压器（重2） 项目编号： YLZC2024-J1-990502-DYGS 分标（如有）： 无

供应商名称： 广西圳安电力有限公司

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	SCB11 系 列 干 式 铝 芯 变 压 器	1台	旭翔	SCB11-1600 KVA	江 苏 旭 翔 变 压 器 有 限 公 司	江苏	(1) 变压器容量：1600 KVA (2) 额定电压：10KV (3) 最高工作电压:12KV (4) 额定频率:50 Hz (5) 电 压 组 合 ： 10 ± 2 × 2.5%/0.4KV (6) 连接组标号 ： Dyn11 (7) 短路阻抗 ： 4.5% 注：(1)变压器室应装设可靠的安全隔网门并设闭锁装置，并在隔网门上粘贴有关闭锁装置的操作提示。变压器室门安装轴流风机，确保温度过高情况下风机自动启动，降低变压器室温度。 (2) 含安装该变压器的其他辅材一批。 备注：含安装调试	360000元	360000元



2	高压环网柜	1套	索源	KYN28A-12(Z)650*1500*2300	浙江索源科技有限公司	浙江	(1) 高压开关采用真空断路器，具有良好的绝缘性能、抗污秽环境，微机保护等配套辅材良好的保护线路及设备的可靠性。 (2) 高压选用空气式绝缘开关设备，防护等级达到IP3X。其额定参数，技术要求，型式试验项目和方式、标志、包装、运输、储存等要求、产品性能符合相关规定。 (3) 高压柜铭牌标识清晰。内部安装的高压电器组件，如：真空断路器开关、互感器、避雷器等，均具有耐久而清晰的铭牌，铭牌安装在运行或检修时易于观察的位置。分合闸指示牌应清晰可见、易于观察，寿命同断路器。 (4) 高压开关柜内、外表面颜色应协调一致，柜门上均应有明显的带电警示标志 (5) 高压柜应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项。信号灯及仪表的装	12500元	12500元
---	-------	----	----	---------------------------	------------	----	---	--------	--------



						设位置应易于观察和安全地更换。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。 (6) 高压单元安装带电显示器，微机保护器其安装位置应便于观察。 (7) 环网柜具备完善的五防连锁功能(机械连锁)。 操作机构：手动操作，电动操作。 (8) 电力电缆隔室与电缆沟连接处设置防止小动物进入的措施。 (9) 高压进出线方式采用电缆连接, 高压电缆连接采用普通型压接螺栓连接, 以利于验电、挂接地线。 (10) 高压母排规格为TMY-(60×6)。 (11) 进线柜开关二工位负荷开关，变压器出线柜为三工位负荷开关配熔断器保护变压器，要求变压器超温运行情况下能够跳开变压器出线柜开关。设备的可靠性。 备注：含安装调试		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



3	低压开关柜	1套	索源	GCS1000* 1000*2200	浙江 索 源 科 技 有 限 公 司	浙江	(1) 柜体：选用低压固定柜柜型，防护等级：IP3X，柜体进行可靠的防锈处理后，使用耐久性喷塑处理。 备注：含安装调试	215000元	215000元
4	电缆	1批	新 辉 电 缆	YJV4*95mm ² +1*50mm ² /1x120 平 方毫米	广 西 新 辉 电 缆 有 限 公 司	广西	(1) YJV4*95mm ² +1*50mm ² （铜芯护套电缆 GB5023-97、JB8734-1998）铜芯护套电缆。 (2) 1x120 平方毫米铝芯交联聚乙烯绝缘架空导线500米。 (3) 含安装电缆的其他辅材 备注：含安装调试	84500元	84500元
合计金额大写：人民币 <u>陆拾柒万贰仟元整</u> （¥ <u>672000.00元</u> ） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ / （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 / %； 属于优先采购环境标志产品总值为¥ / （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 / %。									
交货时间：30日历天。									
交货地点：采购人指定地点。									

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件作无效处理。**
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，**否则其响应文件作无效处理。**
3. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。



4. 如为联合体竞标,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称,标注联合体牵头人名称,否则其响应文件作无效处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)

5. 如为联合体竞标,盖章处须加盖联合体各方公章,否则其响应文件作无效处理。

7. 如有多分标,分别列明各分标的报价表,否则其响应文件作无效处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)

法定代表人或者委托代理人(签字): _____

供应商(盖公章): 广西圳安电力有限公司

日期: 2024 年 10 月 10 日

