

施 工 图 册

工程名称：德保县东凌镇2024年农村综合改革转移
支付资金项目（多莫村、陇桥村）

建设单位：德保县财政局

专 业：市政工程

工 程 号：GXHH-DBDL-XD2024

设计日期：2024年12月（第二版）



广西汉华建筑设计有限公司
Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图签章,否则一律无效。

序号 No.	说明书或图纸名称 Spec. or Dwg. Name			图号 Dwg. No.	图纸规格 An X Pages	新旧 分别 Kind	折合 Equal A1	附注 Remark																																																						
0	目录			ML-00	A4																																																									
1	多莫村多乐屯巷道硬化平面布置图			PM-01	A3																																																									
2	工程量汇总表			GCL-02	A3																																																									
3	结构设计图、大样图			JG-01	A3																																																									
4	多莫村多乐二屯巷道硬化平面布置图			PM-02	A3																																																									
5	工程量汇总表			GCL-02	A3																																																									
6	结构设计图、大样图			JG-02	A3																																																									
7	多莫村下荣屯巷道硬化平面布置图			PM-03	A3																																																									
8	工程量汇总表			GCL-03	A3																																																									
9	结构设计图、大样图			JG-03	A3																																																									
10	陇桥村多万屯巷道硬化平面布置图 (1/2)			PM-04	A3																																																									
11	陇桥村多万屯巷道硬化平面布置图 (2/2)			PM-05	A3																																																									
12	工程量汇总表			GCL-04	A3																																																									
13	结构设计图、大样图			JG-04	A3																																																									
14	陇桥村陇练屯巷道硬化平面布置图			PM-06	A3																																																									
15	工程量汇总表			GCL-05	A3																																																									
16	结构设计图、大样图			JG-05	A3																																																									
17	陇桥村登向屯巷道硬化平面布置图 (1/2)			PM-06	A3																																																									
18	陇桥村登向屯巷道硬化平面布置图 (2/2)			PM-07	A3																																																									
19	工程量汇总表			GCL-06	A3																																																									
20	结构设计图、大样图			JG-06	A3																																																									
21																																																														
22																																																														
23																																																														
24																																																														
<table><tr><td>项目负责人 Item Prin</td><td>张耀安 吴日飞</td><td>张耀安 吴日飞</td><td>工程号 Pjt .No.</td><td colspan="3">GXHH-DBDL-XD2024</td><td>专 业 Dept.</td><td>市政工程</td></tr><tr><td>专业负责人 Chief</td><td>吴日飞</td><td>吴日飞</td><td>建设单位 Client</td><td colspan="3">德保县财政局</td><td>图 号 Dwg. No.</td><td>ML-01</td></tr><tr><td>审 定 Approved</td><td>张耀安</td><td>张耀安</td><td>工程名称 Project</td><td colspan="3">德保县东凌镇2024年农村综合改革 转移支付资金项目</td><td>阶 段 Stage</td><td>施工图</td></tr><tr><td>审 核 Examined</td><td>吴日飞</td><td>吴日飞</td><td>子项目名称 Sub Item</td><td colspan="3">(多莫村、陇桥村)</td><td>比 例 Scale</td><td>见图</td></tr><tr><td>校 对 Checked</td><td>时 勇</td><td>时勇</td><td>图纸名称 Title</td><td colspan="3">图纸目录01</td><td>日 期 Date</td><td>2024. 12</td></tr><tr><td>设 计 Designed</td><td>于智燕</td><td>于智燕</td><td colspan="3"><div>广西汉华建筑设计有限公司</div><div>Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd</div></td><td colspan="3"><div>工程设计资质 (证号 A145013032) : 建筑行业 (建筑工程) 甲级、风景园林工程设计专项甲级</div><div>工程设计资质 (证号 A245013039) : 市政行业给水/排水/道路/桥梁工程乙级、公路行业公路两</div><div>城乡规划编制资质 (证号 桂自资规乙字23450019) : 乙级</div><div>工程勘察岩土工程专业 (勘察) 资质 (证号 B245021576) : 乙级</div></td></tr></table>									项目负责人 Item Prin	张耀安 吴日飞	张耀安 吴日飞	工程号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024			专 业 Dept.	市政工程	专业负责人 Chief	吴日飞	吴日飞	建设单位 Client	德保县财政局			图 号 Dwg. No.	ML-01	审 定 Approved	张耀安	张耀安	工程名称 Project	德保县东凌镇2024年农村综合改革 转移支付资金项目			阶 段 Stage	施工图	审 核 Examined	吴日飞	吴日飞	子项目名称 Sub Item	(多莫村、陇桥村)			比 例 Scale	见图	校 对 Checked	时 勇	时勇	图纸名称 Title	图纸目录01			日 期 Date	2024. 12	设 计 Designed	于智燕	于智燕	<div>广西汉华建筑设计有限公司</div> <div>Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd</div>			<div>工程设计资质 (证号 A145013032) : 建筑行业 (建筑工程) 甲级、风景园林工程设计专项甲级</div> <div>工程设计资质 (证号 A245013039) : 市政行业给水/排水/道路/桥梁工程乙级、公路行业公路两</div> <div>城乡规划编制资质 (证号 桂自资规乙字23450019) : 乙级</div> <div>工程勘察岩土工程专业 (勘察) 资质 (证号 B245021576) : 乙级</div>		
项目负责人 Item Prin	张耀安 吴日飞	张耀安 吴日飞	工程号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024			专 业 Dept.	市政工程																																																						
专业负责人 Chief	吴日飞	吴日飞	建设单位 Client	德保县财政局			图 号 Dwg. No.	ML-01																																																						
审 定 Approved	张耀安	张耀安	工程名称 Project	德保县东凌镇2024年农村综合改革 转移支付资金项目			阶 段 Stage	施工图																																																						
审 核 Examined	吴日飞	吴日飞	子项目名称 Sub Item	(多莫村、陇桥村)			比 例 Scale	见图																																																						
校 对 Checked	时 勇	时勇	图纸名称 Title	图纸目录01			日 期 Date	2024. 12																																																						
设 计 Designed	于智燕	于智燕	<div>广西汉华建筑设计有限公司</div> <div>Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd</div>			<div>工程设计资质 (证号 A145013032) : 建筑行业 (建筑工程) 甲级、风景园林工程设计专项甲级</div> <div>工程设计资质 (证号 A245013039) : 市政行业给水/排水/道路/桥梁工程乙级、公路行业公路两</div> <div>城乡规划编制资质 (证号 桂自资规乙字23450019) : 乙级</div> <div>工程勘察岩土工程专业 (勘察) 资质 (证号 B245021576) : 乙级</div>																																																								

* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图签章,否则一律无效。

翻译
Translation

译 校
T. Ch.

序号 No.	说明书或图纸名称 Spec. or Dwg. Name		图号 Dwg. No.	图纸 规格 An × Pages	新旧 分别 Kind	折合 Equal A1	附注 Remark	
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
项目负责人 Item. Prin	张耀安 吴日飞	张耀安 吴日飞	工程号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024			专 业 Dept.	市政工程
专业负责人 Chief	吴日飞	吴日飞	建设单位 Client	德保县财政局			图 号 Dwg. No.	ML-02
审 定 Approved	张耀安	张耀安	工程名称 Project	德保县东凌镇2024年农村综合改革 转移支付资金项目			阶 段 Stage	施工图
审 核 Examined	吴日飞	吴日飞	子项目名称 Sub Item	(多莫村、陇桥村)			比 例 Scale	见图
校 对 Checked	时 勇	时勇	图纸名称 Title	图纸目录02			日 期 Date	2024. 12
设 计 Designed	于智燕	于智燕	广西汉华建筑设计有限公司 Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd			工程设计资质（证号 A145013032）：建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级 工程设计资质（证号 A245013039）：市政行业给水/排水/道路/桥梁工程乙级、公路行业公路两 级城乡规划编制资质（证号 桂自资规乙字23450019）：乙级 工程勘察岩土工程专业（勘察）资质（证号 B245021576）：乙级		


专业	实名	签名	日期	专业	实名	签名	日期
总图				给排水			
建筑				电气			
结构				暖通			




单位出图章 Company Seal			
<div></div>			
<div><div></div><div><div>广西汉华建筑设计有限公司</div><div>Guangxi Hanhua Architecture Design Co., Ltd</div></div></div>			
<div>工程设计资质（证号 A145013032） 建筑行业（建筑工程）：甲级 风景园林工程：专项甲级 工程设计资质（证号 A245013039） 市政行业给水工程：乙级 市政行业排水工程：乙级 市政行业道路工程：乙级 市政行业桥梁工程：乙级 公 路 行 业 公 路：丙级 城乡规划编制资质（证号 桂自资规乙字23450019）：乙级 工程勘察岩土工程专业（勘察）资质（证号 B245021576）：乙级 工程监理资质（证号 E245013039）：房屋建筑工程甲级、市政工程乙级</div>			
签 署 Signature			
项目负责人 Item Prin	张耀安 吴日飞		
专业负责人 Chief	吴日飞		
审 定 Approved	张耀安		
审核 Examined	吴日飞		
校对 Checked	时 勇		
设计 Designed	于智燕		
建设单位 Client			
德保县财政局			
工程名称 Project			
德保县东凌镇2024年农村综合改革转移支付资金项目			
子项名称 Sub Item			
东凌镇多莫村多乐屯巷道硬化建设项目			
图纸名称 Title			
多莫村多乐屯巷道硬化平面布置图			
阶 段 VER.	第二版	图 号 Dwg. No.	PM-01
专 业 Dept.	市政	阶 段 Stage	施工图
比 例 Scale	见图	日 期 Date	2024.12
工 程 号 Pjt. No.	GXHH-DBDL-XD2024		

日期				
姓名				
签名				
专业	给排水	电气	暖通	
日期				
姓名				
签名				
专业	总图	建筑	结构	


* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司
所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图公章, 否则一律无效。



路面结构设计图 (一)
(进屯主路) 1:10




道路终点回车台平面布置图 1:20




水泥路面板块划分布置图

说明:

- 1、本图尺寸单位均以mm计。
- 2、面层施工须严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中的相关规定进行。
- 3、水泥混凝土路面材料须严格按照《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011及《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169—2012)中的相关规定进行。
- 4、本次路面按现状道路的现状高程进行等厚水泥混凝土的加铺,道路横断面加铺后与现状道路横坡一致。
- 5、砼路面纵向每隔5m设置一道宽6mm,深70mm的横向缩缝。
- 6、路面防滑设计:路面均应采用横向硬刻槽。刻槽推荐尺寸:3mm×3mm×12mm(深×宽×间距)。当板块分割规整且在直线段时,可采用桁架刻纹机。当板块不规则时或弯道处,应采用人工刻纹机。



砼路面缩缝大样图
1:10



标准横断面 (现状)

单位出图章 Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司
Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质(证号 A145013032)
建筑行业(建筑工程):甲级 风景园林工程:专项甲级
工程设计资质(证号 A245013039)
市政行业给水工程:乙级 市政行业排水工程:乙级
市政行业道路工程:乙级 市政行业桥梁工程:乙级
公 路 行 业 公路:丙级
城乡规划编制资质(证号 桂自资规乙字23450019):乙级
工程勘察岩土工程专业(勘察)资质(证号 B245021576):乙级
工程监理资质(证号 E245013039):房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签 署 Signature

项目负责人 Item. Prin	张耀安 吴日飞	张耀安 吴日飞
专业负责人 Chief	吴日飞	吴日飞
审 定 Approved	张耀安	张耀安
审核 Examined	吴日飞	吴日飞
校对 Checked	时 勇	时 勇
设计 Designed	于智燕	于智燕

建设单位 Client

德保县财政局

工程名称 Project

德保县东凌镇2024年农村综合
改革转移支付资金项目

子项名称 Sub Item

东凌镇多莫村多乐屯巷道
硬化建设项目

图纸名称 Title

结构设计图、大样图

阶 段 VER.	第二版	图 号 Dwg. No.	JG-01
专 业 Dept.	市政	阶 段 Stage	施工图
比 例 Scale	见图	日 期 Date	2024. 12
工 程 号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024		

日期	签 名	实 名	专业	日期	签 名	实 名	专业
			给排水				电气
			暖通				
专业	总图	建筑	结构				

* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司
所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图签章,否则一律无效。

多莫村多乐二屯巷道硬化工程数量表

工程数量汇总表																	
07: 东凌镇多莫村多乐二屯巷道硬化建设项目														共1页	第1页	DL-01	
序号	工程地点	现状路面	长度(m)	硬化面积(m²)	道路/巷道硬化工程						进屯主路破除旧路(m³)	屯内道路破除旧路(m³)	挖土方(m³)	填土方(m³)	挖石方(m³)	弃土石方(m³)	备注
					15cm厚C25砼面层 (m2)	8cm厚级配碎石调平层 (m2)	路床碾压 (m²)	水泥混凝土面层刻槽 (m²)	模板 (m²)	割缩缝填沥青玛蹄脂 (m²)	厚度10cm	厚度10cm					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	多乐二屯地块-1	土路/破旧砼路	20	50	50	50	50	50	10	0.7	0.0	0.0	7	1	1	7	
2	多乐二屯地块-2	土路/破旧砼路	50	150	150	150	150	150	26	2.1	0.0	0.0	20	2	3	21	
	合计		70	200	200	200	200	200	36	3	0	0	26	3	4	27	

单位出图章

Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司

Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质（证号 A145013032）

建筑行业（建筑工程）：甲级 风景园林工程：专项甲级

工程设计资质（证号 A245013039）

市政行业给水工程：乙级 市政行业排水工程：乙级

市政行业道路工程：乙级 市政行业桥梁工程：乙级

公 路 行 业 公路：丙级

城乡规划编制资质（证号 桂自资规乙字23450019）：乙级

工程勘察岩土工程专业（勘察）资质（证号 B245021576）：乙级

工程监理资质（证号 E245013039）：房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签 署

Signature

项目负责人

Item.Prin

张耀安 吴日飞

专业负责人

Chief

吴日飞

审 定

Approved

张耀安

审核

Examined

吴日飞

校对

Checked

时 勇

设计

Designed

于智燕

建设单位

Client

德保县财政局

工程名称

Project

德保县东凌镇2024年农村综合改革转移支付资金项目

子项名称

Sub Item

东凌镇多莫村多乐二屯巷道硬化建设项目

图纸名称


Title

工程量汇总表


阶 段 VER.	第二版	图 号 Dwg. No.	GCL-02
专 业 Dept.	市政	阶 段 Stage	施工图
比 例 Scale	见图	日 期 Date	2024. 12
工 程 号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024		

日期				
姓名				
签名				
专业	给排水	电气	暖通	
日期				
姓名				
签名				
专业	总图	建筑	结构	


* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图公章,否则一律无效。



路面结构设计图 (一)
(进屯主路) 1:10




道路终点回车台平面布置图 1:20




水泥路面板块划分布置图

说明:

- 1、本图尺寸单位均以mm计。
- 2、面层施工须严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中的相关规定进行。
- 3、水泥混凝土路面材料须严格按照《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011及《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169—2012)中的相关规定进行。
- 4、本次路面按现状道路的现状高程进行等厚水泥混凝土的加铺,道路横断面加铺后与现状道路横坡一致。
- 5、砼路面纵向每隔5m设置一道宽6mm,深70mm的横向缩缝。
- 6、路面防滑设计:路面均应采用横向硬刻槽。刻槽推荐尺寸:3mm×3mm×12mm(深×宽×间距)。当板块分割规整且在直线段时,可采用桁架刻纹机。当板块不规则时或弯道处,应采用人工刻纹机。



砼路面缩缝大样图
1:10



标准横断面 (现状)

单位出图章 Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司
Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质(证号 A145013032)
建筑行业(建筑工程):甲级 风景园林工程:专项甲级
工程设计资质(证号 A245013039)
市政行业给水工程:乙级 市政行业排水工程:乙级
市政行业道路工程:乙级 市政行业桥梁工程:乙级
公 路 行 业 公路:丙级
城乡规划编制资质(证号 桂自资规乙字23450019):乙级
工程勘察岩土工程专业(勘察)资质(证号 B245021576):乙级
工程监理资质(证号 E245013039):房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签 署 Signature

项目负责人 Item. Prin	张耀安 吴日飞	张耀安 吴日飞
专业负责人 Chief	吴日飞	吴日飞
审 定 Approved	张耀安	张耀安
审核 Examined	吴日飞	吴日飞
校对 Checked	时 勇	时 勇
设计 Designed	于智燕	于智燕

建设单位 Client

德保县财政局

工程名称 Project

德保县东凌镇2024年农村综合
改革转移支付资金项目

子项名称 Sub Item

东凌镇多莫村多乐二屯巷道
硬化建设项目

图纸名称 Title

结构设计图、大样图

阶 段 VER.	第二版	图 号 Dwg. No.	JG-02
专 业 Dept.	市政	阶 段 Stage	施工图
比 例 Scale	见图	日 期 Date	2024. 12
工 程 号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024		

专业总图建筑结构

专业给排水电气暖通

签名

日期

专业

签名

日期

签名

日期

* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图印章,否则一律无效。

多莫村下荣屯巷道硬化工程数量表

工程数量汇总表																	
08: 东凌镇多莫村下荣屯巷道硬化建设项目														共1页	第1页	DL-01	
序号	工程地点	现状路面	长度(m)	硬化面积(m²)	道路/巷道硬化工程						进屯主路破除旧路(m³)	屯内道路破除旧路(m³)	挖土方(m³)	填土方(m³)	挖石方(m³)	弃石方(m³)	备注
					15cm厚C25砼面层(m2)	8cm厚级配碎石调平层(m2)	路床碾压(m²)	水泥混凝土面层刻槽(m²)	模板(m²)	割伸缩缝填沥青玛蹄脂(m²)	厚度10cm	厚度10cm					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	下荣屯地块-1	土路/破旧砼路	150	450	450	450	450	450	30	6.3	0.0	0.0	59	6	8	62	
2	下荣屯地块-2	土路/破旧砼路	400	1200	1200	1200	1200	1200	128	16.8	0.0	0.0	158	16	22	164	
3	下荣屯地块-3	土路/破旧砼路	250	625	625	625	625	625	44	8.8	0.0	0.0	83	8	11	86	
4	下荣屯地块-4	土路/破旧砼路	108	270	270	270	270	270	31	3.8	0.0	0.0	36	4	5	37	
5	下荣屯地块-5	土路/破旧砼路	320	800	800	800	800	800	41	11.2	0.0	0.0	106	11	14	109	
	合计		1228	3345	3345	3345	3345	3345	274	47	0	0	442	44	60	458	

单位出图章Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司

Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质(证号 A145013032)

建筑行业(建筑工程): 甲级 风景园林工程: 专项甲级

工程设计资质(证号 A245013039)

市政行业给水工程: 乙级 市政行业排水工程: 乙级

市政行业道路工程: 乙级 市政行业桥梁工程: 乙级

公路行业公路: 丙级

城乡规划编制资质(证号 桂自资规乙字23450019): 乙级

工程勘察岩土工程专业(勘察)资质(证号 B245021576): 乙级

工程监理资质(证号 E245013039): 房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签署Signature

项目负责人Item.Prin

张耀安 吴日飞

张耀安 吴日飞

专业负责人Chief

吴日飞

吴日飞

审定Approved

张耀安

张耀安

审核Examined

吴日飞

吴日飞

校对Checked

时 勇

时 勇

设计Designed

于智燕

于智燕

建设单位Client

德保县财政局

工程名称Project

德保县东凌镇2024年农村综合改革转移支付资金项目

子项名称Sub Item

东凌镇多莫村下荣屯巷道硬化建设项目

图纸名称Title

工程量汇总表

阶段VER.

第二版

图号Dwg. No.

GCL-03

专业Dept.

市政

阶段Stage

施工图

比例Scale

见图

日期Date


2024. 12

工程号Pjt .No.


GXHH-DBDL-XD2024

日期				
姓名				
签名				
专业	给排水	电气	暖通	
日期				
姓名				
签名				
专业	总图	建筑	结构	


* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图公章,否则一律无效。



路面结构设计图 (一)
(进屯主路) 1:10




道路终点回车台平面布置图 1:20




水泥路面板块划分布置图

说明:

- 1、本图尺寸单位均以mm计。
- 2、面层施工须严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中的相关规定进行。
- 3、水泥混凝土路面材料须严格按照《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011及《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169—2012)中的相关规定进行。
- 4、本次路面按现状道路的现状高程进行等厚水泥混凝土的加铺,道路横断面加铺后与现状道路横坡一致。
- 5、砼路面纵向每隔5m设置一道宽6mm,深70mm的横向缩缝。
- 6、路面防滑设计:路面均应采用横向硬刻槽。刻槽推荐尺寸:3mm×3mm×12mm(深×宽×间距)。当板块分割规整且在直线段时,可采用桁架刻纹机。当板块不规则时或弯道处,应采用人工刻纹机。



砼路面缩缝大样图
1:10



标准横断面 (现状)

单位出图章 Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司
Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质(证号 A145013032)
建筑行业(建筑工程):甲级 风景园林工程:专项甲级
工程设计资质(证号 A245013039)
市政行业给水工程:乙级 市政行业排水工程:乙级
市政行业道路工程:乙级 市政行业桥梁工程:乙级
公路行业公路:丙级
城乡规划编制资质(证号 桂自资规乙字23450019):乙级
工程勘察岩土工程专业(勘察)资质(证号 B245021576):乙级
工程监理资质(证号 E245013039):房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签署 Signature

项目负责人 Item. Prin	张耀安 吴日飞	
专业负责人 Chief	吴日飞	
审定 Approved	张耀安	
审核 Examined	吴日飞	
校对 Checked	时勇	
设计 Designed	于智燕	

建设单位 Client

德保县财政局

工程名称 Project

德保县东凌镇2024年农村综合改革转移支付资金项目

子项名称 Sub Item

东凌镇多莫村下荣屯巷道硬化建设项目


图纸名称 Title

结构设计图、大样图

阶段 VER.	第二版	图号 Dwg. No.	JG-03
专业 Dept.	市政	阶段 Stage	施工图
比例 Scale	见图	日期 Date	2024.12
工程号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024		

专业	总图	签名	日期	专业	签名	日期
结构	建筑	签名	日期	暖通	签名	日期
给排水	电气	签名	日期	给水	签名	日期
暖通	电气	签名	日期	暖通	签名	日期

* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司
所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图公章,否则一律无效。



说明:

- 图中尺寸单位:高程、桩号、挖填以m为单位,其它以mm为单位。
- 本项目开工前,道路硬化用地范围必须得到县自然资源局审批。严禁占用基本农田、生态红线、规划建设用地等。
- 项目位于东凌镇陇桥村多万吨,项目区场地硬化2块,面积4956m²。
- 本项目实测硬化总面积为4956m²。另有零星需要硬化的狭窄地块无法实测,这部分面积约占实测总面积的5%,即247.8m²。
- 巷道、土路硬化做法详见图纸“结构设计图、大样图”,图号“JG-01”。
- 图中未述及之处,按国家现行有关规范规程执行。

陇桥村多万吨巷道硬化平面布置图(1/2)

1:1000

图例

	巷道硬化范围
1	巷道地块编号
	指北针

单位出图章 Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司
Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质(证号 A145013032)
建筑行业(建筑工程):甲级 风景园林工程:专项甲级
工程设计资质(证号 A245013039)
市政行业给水工程:乙级 市政行业排水工程:乙级
市政行业道路工程:乙级 市政行业桥梁工程:乙级
公路行业公路:丙级
城乡规划编制资质(证号 桂自资规乙字23450019):乙级
工程勘察岩土工程专业(勘察)资质(证号 B245021576):乙级
工程监理资质(证号 E245013039):房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签署 Signature

项目负责人 Item. Prin	张耀安 吴日飞	
专业负责人 Chief	吴日飞	
审定 Approved	张耀安	
审核 Examined	吴日飞	
校对 Checked	时勇	
设计 Designed	于智燕	

建设单位 Client

德保县财政局

工程名称 Project

德保县东凌镇2024年农村综合
改革转移支付资金项目

子项名称 Sub Item


东凌镇陇桥村多万吨巷道
硬化建设项目

图纸名称 Title

陇桥村多万吨巷道硬化平面布置图(1/2)

阶段 VER.	第二版	图号 Dwg. No.	PM-04
专业 Dept.	市政	阶段 Stage	施工图
比例 Scale	见图	日期 Date	2024.12
工程号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024		

专业	实名	签名	日期	专业	实名	签名	日期
总图				给排水			
建筑				电气			
结构				暖通			



陇桥村多万屯巷道硬化平面布置图 (2/2)

1:1000



单位出图章		Company Seal	
<div></div>			
广西汉华建筑设计有限公司 Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd			
工程设计资质（证号 A145013032） 建筑行业（建筑工程）：甲级 风景园林工程：专项甲级			
工程设计资质（证号 A245013039） 市政行业给水工程：乙级 市政行业排水工程：乙级 市政行业道路工程：乙级 市政行业桥梁工程：乙级 公路行业公路：丙级			
城乡规划编制资质（证号 桂自资规乙字23450019）：乙级 工程勘察岩土工程专业（勘察）资质（证号 B245021576）：乙级 工程监理资质（证号 E245013039）：房屋建筑工程甲级、市政工程乙级			
签署 Signature			
项目负责人 Item Prin	张耀安 吴日飞		
专业负责人 Chief	吴日飞		
审 定 Approved	张耀安		
核 对 Examined	吴日飞		
校 对 Checked	时 勇		
设计 Designed	于智燕		
建设单位 Client			
德保县财政局			
工程名称 Project			
德保县东凌镇2024年农村综合改革转移支付资金项目			
子项名称 Sub Item			
东凌镇陇桥村多万吨巷道硬化建设项目			
图纸名称 Title			
陇桥村多万吨巷道硬化平面布置图(2/2)			
阶 段 VER.	第二版	图 号 Dwg. No.	PM-05
专 业 Dept.	市政	阶 段 Stage	施工图
比 例 Scale	见图	日 期 Date	2024.12
工 程 号 Pjt. No.	GXHH-DBDL-XD2024		

专业	实 名	签 名	日期	专业	实 名	签 名	日期
总图				给排水			
建筑				电气			
结构				暖通			

* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司
所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图签章, 否则一律无效。

陇桥村多万屯巷道硬化工程数量表

工程数量汇总表																	
09:东凌镇陇桥村多万屯巷道硬化建设项目															共1页	第1页	DL-01
序号	工程地点	现状路面	长度(m)	硬化面积(m²)	道路/巷道硬化工程						进屯主路破除旧路(m³)	屯内道路破除旧路(m³)	挖土方(m³)	填土方(m³)	挖石方(m³)	弃土石方(m³)	备注
					15cm厚C25砼面层 (m2)	8cm厚级配碎石调平层 (m2)	路床碾压 (m²)	水泥混凝土面层刻槽 (m²)	模板 (m²)	割缝填沥青玛蹄脂 (m²)	厚度10cm	厚度10cm					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	多万屯地块-1	土路/破旧砼路	996	3486	3486	3486	3486	3486	398	48.8	0.0	0.0	460	46	63	477	
2	多万屯地块-2	土路/破旧砼路	420	1470	1470	1470	1470	1470	168	20.6	0.0	0.0	194	19	26	201	
	合计		1416	4956	4956	4956	4956	4956	566	69	0	0	654	65	89	678	

单位出图章

Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司

Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质（证号 A145013032）

建筑行业（建筑工程）：甲级 风景园林工程：专项甲级

工程设计资质（证号 A245013039）

市政行业给水工程：乙级 市政行业排水工程：乙级

市政行业道路工程：乙级 市政行业桥梁工程：乙级

公 路 行 业 公路：丙级

城乡规划编制资质（证号 桂自资规乙字23450019）：乙级

工程勘察岩土工程专业（勘察）资质（证号 B245021576）：乙级

工程监理资质（证号 E245013039）：房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签 署

Signature

项目负责人

Item.Prin

张耀安 吴日飞

专业负责人

Chief

吴日飞

审 定

Approved

张耀安

审核

Examined

吴日飞

校对

Checked

时 勇

设计

Designed

于智燕

建设单位

Client

德保县财政局

工程名称

Project

德保县东凌镇2024年农村综合改革转移支付资金项目

子项名称

Sub Item

东凌镇陇桥村多万屯巷道硬化建设项目

图纸名称


Title

工程量汇总表


阶 段 VER.	第二版	图 号 Dwg. No.	GCL-04
专 业 Dept.	市政	阶 段 Stage	施工图
比 例 Scale	见图	日 期 Date	2024. 12
工 程 号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024		

日期				
姓名				
签名				
专业	给排水	电气	暖通	
日期				
姓名				
签名				
专业	总图	建筑	结构	


* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司
所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图公章, 否则一律无效。



路面结构设计图 (一)
(进屯主路) 1:10




道路终点回车台平面布置图 1:20



水泥路面板块划分布置图


说明:

- 1、本图尺寸单位均以mm计。
- 2、面层施工须严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中的相关规定进行。
- 3、水泥混凝土路面材料须严格按照《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011及《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169—2012)中的相关规定进行。
- 4、本次路面按现状道路的现状高程进行等厚水泥混凝土的加铺,道路横断面加铺后与现状道路横坡一致。
- 5、砼路面纵向每隔5m设置一道宽6mm,深70mm的横向缩缝。
- 6、路面防滑设计:路面均应采用横向硬刻槽。刻槽推荐尺寸:3mm×3mm×12mm(深×宽×间距)。当板块分割规整且在直线段时,可采用桁架刻纹机。当板块不规则时或弯道处,应采用人工刻纹机。



砼路面缩缝大样图

1:10



标准横断面 (现状)

单位出图章 Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司
Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质(证号 A145013032)
建筑行业(建筑工程):甲级 风景园林工程:专项甲级
工程设计资质(证号 A245013039)
市政行业给水工程:乙级 市政行业排水工程:乙级
市政行业道路工程:乙级 市政行业桥梁工程:乙级
公路行业公路:丙级
城乡规划编制资质(证号 桂自资规乙字23450019):乙级
工程勘察岩土工程专业(勘察)资质(证号 B245021576):乙级
工程监理资质(证号 E245013039):房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签署 Signature

项目负责人 Item. Prin	张耀安 吴日飞	张耀安 吴日飞
专业负责人 Chief	吴日飞	吴日飞
审定 Approved	张耀安	张耀安
审核 Examined	吴日飞	吴日飞
校对 Checked	时勇	时勇
设计 Designed	于智燕	于智燕

建设单位 Client

德保县财政局

工程名称 Project

德保县东凌镇2024年农村综合
改革转移支付资金项目

子项名称 Sub Item

东凌镇陇桥村多万吨巷道
硬化建设项目

图纸名称 Title

结构设计图、大样图

阶段 VER.	第二版	图号 Dwg. No.	JG-04
专业 Dept.	市政	阶段 Stage	施工图
比例 Scale	见图	日期 Date	2024.12
工程号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024		

日期	日期	日期	日期	日期	日期
姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
专业	专业	专业	专业	专业	专业
给排水	给排水	给排水	给排水	给排水	给排水
电气	电气	电气	电气	电气	电气
暖通	暖通	暖通	暖通	暖通	暖通
专业	专业	专业	专业	专业	专业
总图	总图	总图	总图	总图	总图
建筑	建筑	建筑	建筑	建筑	建筑
结构	结构	结构	结构	结构	结构

* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手统一全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图印章,否则一律无效。

说明:

- 图中尺寸单位:高程、桩号、挖填以m为单位,其它以mm为单位。
- 本项目开工前,道路硬化用地范围必须得到县自然资源局审批。严禁占用基本农田、生态红线、规划建设用地等。
- 项目位于东凌镇陇桥村陇练屯,项目区场地硬化2块,面积2188.5m²。
- 本项目实测硬化总面积为2188.5m²。另有零星需要硬化的狭窄地块无法实测,这部分面积约占实测总面积的5%,即109.43m²。
- 巷道、土路硬化做法详见图纸“结构设计图、大样图”,图号“JG-01”。
- 图中未述及之处,按国家现行有关规范规程执行。

陇桥村陇练屯巷道硬化平面布置图

1:1000

图例

	巷道硬化范围
1	巷道地块编号
	指北针

单位出图章 Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司
Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质(证号 A145013032)
建筑行业(建筑工程):甲级 风景园林工程:专项甲级
工程设计资质(证号 A245013039)
市政行业给水工程:乙级 市政行业排水工程:乙级
市政行业道路工程:乙级 市政行业桥梁工程:乙级
公路行业公路:丙级
城乡规划编制资质(证号 桂自资规乙字23450019):乙级
工程勘察岩土工程专业(勘察)资质(证号 B245021576):乙级
工程监理资质(证号 E245013039):房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签署 Signature

项目负责人 Item. Prin	张耀安 吴日飞	
专业负责人 Chief	吴日飞	
审定 Approved	张耀安	
审核 Examined	吴日飞	
校对 Checked	时勇	
设计 Designed	于智燕	

建设单位 Client

德保县财政局

工程名称 Project

德保县东凌镇2024年农村综合改革转移支付资金项目

子项名称 Sub Item

东凌镇陇桥村陇练屯巷道硬化建设项目

图纸名称 Title

陇桥村陇练屯巷道硬化平面布置图

阶段 VER.	第二版	图号 Dwg. No.	PM-06
专业 Dept.	市政	阶段 Stage	施工图
比例 Scale	见图	日期 Date	2024.12
工程号 Pjt. No.	GXHH-DBDL-XD2024		

专业	签名	日期	专业	签名	日期
总图			给排水		
建筑			电气		
结构			暖通		

* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司
所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图印章,否则一律无效。

陇桥村陇练屯巷道硬化工程数量表

工程数量汇总表																	
10: 东凌镇陇桥村陇练屯巷道硬化建设项目														共1页	第1页	DL-01	
序号	工程地点	现状路面	长度(m)	硬化面积(m²)	道路/巷道硬化工程						进屯主路破除旧路(m³)	屯内道路破除旧路(m³)	挖土方(m³)	填土方(m³)	挖石方(m³)	弃土石方(m³)	备注
					15cm厚C25砼面层(m2)	8cm厚级配碎石调平层(m2)	路床碾压(m²)	水泥混凝土面层刻槽(m²)	模板(m²)	割缩缝填沥青玛蹄脂(m²)	厚度10cm	厚度10cm					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	陇练屯地块-1	土路/破旧砼路	24	288	288	288	288	288	23	4.0	0.0	0.0	38	4	5	39	
2	陇练屯地块-2	土路/破旧砼路	543	1900.5	1901	1901	1901	1901	219	26.6	0.0	0.0	251	25	34	260	
	合计		567	2189	2189	2189	2189	2189	242	31	0	0	289	29	39	299	

单位出图章

Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司

Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质(证号 A145013032)
建筑行业(建筑工程): 甲级 风景园林工程: 专项甲级
工程设计资质(证号 A245013039)
市政行业给水工程: 乙级 市政行业排水工程: 乙级
市政行业道路工程: 乙级 市政行业桥梁工程: 乙级
公路行业公路: 丙级
城乡规划编制资质(证号 桂自资规乙字23450019): 乙级
工程勘察岩土工程专业(勘察)资质(证号 B245021576): 乙级
工程监理资质(证号 E245013039): 房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签署

Signature

项目负责人

Item Prin

张耀安 吴日飞

吴耀安 吴日飞

专业负责人

Chief

吴日飞

吴日飞

审定

Approved

张耀安

吴耀安

审核

Examined

吴日飞

吴日飞

校对

Checked

时 勇

时 勇

设计

Designed

于智燕

于智燕

建设单位

Client

德保县财政局

工程名称

Project

德保县东凌镇2024年农村综合改革转移支付资金项目

子项名称

Sub Item

东凌镇陇桥村陇练屯巷道硬化建设项目

图纸名称

Title

工程量汇总表

阶 段

VER.

第二版

图 号

Dwg. No.

GCL-04

专 业

Dept.

市政

阶 段

Stage

施工图

比 例

Scale

见图

日 期

Date

2024. 12


工 程 号

Pjt .No.


GXHH-DBDL-XD2024

日期				
姓名				
签名				
专业	给排水	电气	暖通	
日期				
姓名				
签名				
专业	总图	建筑	结构	


* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图公章,否则一律无效。



路面结构设计图 (一)
(进屯主路) 1:10




道路终点回车台平面布置图 1:20




水泥路面板块划分布置图

说明:

- 1、本图尺寸单位均以mm计。
- 2、面层施工须严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中的相关规定进行。
- 3、水泥混凝土路面材料须严格按照《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011及《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169—2012)中的相关规定进行。
- 4、本次路面按现状道路的现状高程进行等厚水泥混凝土的加铺,道路横断面加铺后与现状道路横坡一致。
- 5、砼路面纵向每隔5m设置一道宽6mm,深70mm的横向缩缝。
- 6、路面防滑设计:路面均应采用横向硬刻槽。刻槽推荐尺寸:3mm×3mm×12mm(深×宽×间距)。当板块分割规整且在直线段时,可采用桁架刻纹机。当板块不规则时或弯道处,应采用人工刻纹机。



砼路面缩缝大样图
1:10



标准横断面 (现状)

单位出图章 Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司
Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质(证号 A145013032)
建筑行业(建筑工程):甲级 风景园林工程:专项甲级
工程设计资质(证号 A245013039)
市政行业给水工程:乙级 市政行业排水工程:乙级
市政行业道路工程:乙级 市政行业桥梁工程:乙级
公路行业公路:丙级
城乡规划编制资质(证号 桂自资规乙字23450019):乙级
工程勘察岩土工程专业(勘察)资质(证号 B245021576):乙级
工程监理资质(证号 E245013039):房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签署 Signature

项目负责人 Item. Prin	张耀安 吴日飞	
专业负责人 Chief	吴日飞	
审定 Approved	张耀安	
审核 Examined	吴日飞	
校对 Checked	时勇	
设计 Designed	于智燕	

建设单位 Client

德保县财政局

工程名称 Project

德保县东凌镇2024年农村综合改革转移支付资金项目

子项名称 Sub Item

东凌镇陇桥村陇练屯巷道硬化建设项目


图纸名称 Title

结构设计图、大样图

阶段 VER.	第二版	图号 Dwg. No.	JG-05
专业 Dept.	市政	阶段 Stage	施工图
比例 Scale	见图	日期 Date	2024.12
工程号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024		

日期	日期	日期	日期	日期	日期
姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
姓名	姓名	姓名	姓名	姓名	姓名
专业	专业	专业	专业	专业	专业
给排水	给排水	给排水	给排水	给排水	给排水
电气	电气	电气	电气	电气	电气
暖通	暖通	暖通	暖通	暖通	暖通
专业	专业	专业	专业	专业	专业
总图	总图	总图	总图	总图	总图
建筑	建筑	建筑	建筑	建筑	建筑
结构	结构	结构	结构	结构	结构

* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司
所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手签齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图印章,否则一律无效。



说明:

- 图中尺寸单位:高程、桩号、挖填以m为单位,其它以mm为单位。
- 本项目开工前,道路硬化用地范围必须得到县自然资源局审批。严禁占用基本农田、生态红线、规划建设用地等。
- 项目位于东凌镇定坡村林火屯,项目区场地硬化10块,面积2380m²。
- 本项目实测硬化总面积为2380m²。另有零星需要硬化的狭窄地块无法实测,这部分面积约占实测总面积的5%,即119m²。
- 巷道、土路硬化做法详见图纸“结构设计图、大样图”,图号“JG-01”。
- 图中未述及之处,按国家现行有关规范规程执行。

陇桥村登向屯巷道硬化平面布置图(1/2)

1:1000

	巷道硬化范围
1	巷道地块编号
N	指北针



单位出图章 Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司
Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质(证号 A145013032)
建筑行业(建筑工程):甲级 风景园林工程:专项甲级
工程设计资质(证号 A245013039)
市政行业给水工程:乙级 市政行业排水工程:乙级
市政行业道路工程:乙级 市政行业桥梁工程:乙级
公路行业公路:丙级
城乡规划编制资质(证号 桂自资规乙字23450019):乙级
工程勘察岩土工程专业(勘察)资质(证号 B245021576):乙级
工程监理资质(证号 E245013039):房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签署 Signature

项目负责人 Item Prin	张耀安 吴日飞	张耀安 吴日飞
专业负责人 Chief	吴日飞	吴日飞
审定 Approved	张耀安	张耀安
审核 Examined	吴日飞	吴日飞
校对 Checked	时勇	时勇
设计 Designed	于智燕	于智燕

建设单位 Client

德保县财政局

工程名称 Project

德保县东凌镇2024年农村综合
改革转移支付资金项目

子项名称 Sub Item

东凌镇陇桥村登向屯巷道
硬化建设项目

图纸名称 Title

陇桥村登向屯巷道硬化平面布置图(1/2)

阶段 VER.	第二版	图号 Dwg. No.	PM-06
专业 Dept.	市政	阶段 Stage	施工图
比例 Scale	见图	日期 Date	2024.12
工程号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024		

日期					
签名					
实名					
专业	给排水	电气	暖通		
日期					
签名					
实名					
专业	总图	建筑	结构		

* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司
所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图公章,否则一律无效。



单位出图章 Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司
Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd

工程设计资质(证号 A145013032)
建筑行业(建筑工程): 甲级 风景园林工程: 专项甲级
工程设计资质(证号 A245013039)
市政行业给水工程: 乙级 市政行业排水工程: 乙级
市政行业道路工程: 乙级 市政行业桥梁工程: 乙级
公路行业公路: 丙级
城乡规划编制资质(证号 桂自资规乙字23450019): 乙级
工程勘察岩土工程专业(勘察)资质(证号 B245021576): 乙级
工程监理资质(证号 E245013039): 房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签署 Signature

项目负责人 Item Prin	张耀安 吴日飞	
专业负责人 Chief	吴日飞	
审定 Approved	张耀安	
审核 Examined	吴日飞	
校对 Checked	时勇	
设计 Designed	于智燕	

建设单位 Client

德保县财政局

工程名称 Project

德保县东凌镇2024年农村综合
改革转移支付资金项目

子项名称 Sub Item

东凌镇陇桥村登向屯巷道
硬化建设项目

图纸名称 Title

陇桥村登向屯巷道硬化平面布置图(2/2)


阶段 VER.	第二版	图号 Dwg. No.	PM-07
专业 Dept.	市政	阶段 Stage	施工图
比例 Scale	见图	日期 Date	2024.12
工程号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024		

图例


	巷道硬化范围
1	巷道地块编号
	指北针

日期				
姓名				
签名				
专业	给排水	电气	暖通	
日期				
姓名				
签名				
专业	总图	建筑	结构	


* 本图纸的版权,属广西汉华建筑设计有限公司所有,不得用于本工程以外范围。
* 本图纸需手续齐全方可用于施工。
* 本图须加盖本公司出图公章,否则一律无效。



路面结构设计图 (一)
(进屯主路) 1:10




道路终点回车台平面布置图 1:20




水泥路面板块划分布置图

说明:

- 1、本图尺寸单位均以mm计。
- 2、面层施工须严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中的相关规定进行。
- 3、水泥混凝土路面材料须严格按照《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011及《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169—2012)中的相关规定进行。
- 4、本次路面按现状道路的现状高程进行等厚水泥混凝土的加铺,道路横断面加铺后与现状道路横坡一致。
- 5、砼路面纵向每隔5m设置一道宽6mm,深70mm的横向缩缝。
- 6、路面防滑设计:路面均应采用横向硬刻槽。刻槽推荐尺寸:3mm×3mm×12mm(深×宽×间距)。当板块分割规整且在直线段时,可采用桁架刻纹机。当板块不规则时或弯道处,应采用人工刻纹机。



砼路面缩缝大样图
1:10



标准横断面 (现状)

单位出图章 Company Seal

广西汉华建筑设计有限公司
Guangxi Hanhua Architecture Design Co. Ltd
工程设计资质(证号 A145013032)
建筑行业(建筑工程):甲级 风景园林工程:专项甲级
工程设计资质(证号 A245013039)
市政行业给水工程:乙级 市政行业排水工程:乙级
市政行业道路工程:乙级 市政行业桥梁工程:乙级
公路行业公路:丙级
城乡规划编制资质(证号 桂自资规乙字23450019):乙级
工程勘察岩土工程专业(勘察)资质(证号 B245021576):乙级
工程监理资质(证号 E245013039):房屋建筑工程甲级、市政工程乙级

签署 Signature

项目负责人 Item. Prin	张耀安 吴日飞	
专业负责人 Chief	吴日飞	
审定 Approved	张耀安	
审核 Examined	吴日飞	
校对 Checked	时勇	
设计 Designed	于智燕	

建设单位 Client

德保县财政局

工程名称 Project

德保县东凌镇2024年农村综合改革转移支付资金项目

子项名称 Sub Item

东凌镇陇桥村登向屯巷道硬化建设项目

图纸名称 Title

结构设计图、大样图

阶段 VER.	第二版	图号 Dwg. No.	JG-06
专业 Dept.	市政	阶段 Stage	施工图
比例 Scale	见图	日期 Date	2024.12
工程号 Pjt .No.	GXHH-DBDL-XD2024		