

二、响应报价表

响应报价表

单位：元

项号	标的的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	响应报价③=①×②
1	欧式箱变	1 套	柳州正能	YB-12/0.4-1600KVA	柳州正能变压器有限公司	柳州市	1. 额定容量：1600kVA； 2. 额定电压：高压侧 $10 \pm 2 \times 2.5\%$ kV，低压侧 0.4kV； 3. 额定电流：高压侧约 92.4A，低压侧约 2309.4A； 4. 额定频率：50Hz； 5. 相数：三相； 6. 联结组标号：Dyn11； 7. 短路阻抗：一般为 6%； 8. 绝缘水平：雷电冲击耐受电压 75kV（高压侧），工频耐受电压 35kV（高压侧）、3kV（低压侧）； 9. 绝缘等级：F 级；	435000	435000

							10. 最高温升: 100K; 11. 冷却方式: AN/AF (空气自然冷却/风扇强制冷却); 12. 空载损耗: 约 2140W; 13. 负载损耗: 约 11730W; 14. 噪音水平: 约 52dB; 15. 箱变尺寸: 长 4.9m*宽 2.7m*高 2.5m; 16. 三相四线多功能预付费电能表 3×220 (380) 3×1 (10) A 1 块 安装及调试; 17. 负荷管理终端安装 3×1(10)A 3×100 V 0.5S/2.0 级 1 块 安装及调试; 18. 含设备安装及调试所需的人工费及材料费。		
2	箱变试验 调试	1 系统	无	无	广西智电电力 工程有限公司	来宾市	无	4200	4200
3	断路器试 验调试	1 系统	无	无	广西智电电力 工程有限公司	来宾市	高压电缆接火点断路器试验。	2500	2500
4	高压电缆	220m	广联 线缆	ZR-YJV22- 8.7/15kV-3 ×95mm ²	广西广联线缆 有限公司	南宁市	1. 高压电缆: ZR-YJV22-8.7/15kV-3×95mm ² , 220 米; 2. 额定电压: 8.7/15kV;	326	71720

						3. 导体材质：无氧铜； 4. 导体截面：95mm²，3 芯； 5. 绝缘材料：交联聚乙烯； 6. 护套材料：阻燃聚氯乙烯； 7. 铠装层：钢带铠装，可承受机械外力作用，但不能承受大的拉力； 8. 成品形状：圆形； 9. 护套颜色：一般为黑色； 10. 允许工作温度：导体长期允许工作温度为 90℃，短路时（最长持续时间不超过 5s）电缆导体的允许温度为 250℃。 11. 敷设温度：电缆敷设时环境温度应不低于 0℃； 12. 弯曲半径：多芯电缆弯曲半径不小于电缆外径 15 倍； 13. 执行标准：GB/T 12706； 14. 含安装，穿管敷设所需的人工费及材料费。		
5	高压电缆头	2 套	广联线缆	无	广西广联线缆有限公司 南宁市	高压电缆头：3*95mm ²	800	1600

6	高压电缆 试验调试	1 根次	无	无	广西智电电力 工程有限公司	来宾市	10kV 电缆泄露试验、交流耐压试验。	650	650
7	箱变设备 基础	1 座	无	无	广西智电电力 工程有限公司	来宾市	箱变设备基础（4.9m*2.7m*1.5m）带高低 压工作井	21000	21000
8	电缆井	1 座	无	无	广西智电电力 工程有限公司	来宾市	电缆井（2.14m*1.4m*1.1m）	6000	6000
9	混凝土路 面破除及 恢复	15m	无	无	广西智电电力 工程有限公司	来宾市	宽度 0.8m*长度 15 米	200	3000
10	新建两回 电缆排管	40m	无	无	广西智电电力 工程有限公司	来宾市	（开挖回填沟槽），排管规格：PVC-167/ 8.5, 沟槽尺寸：0.8m*1.3m*40m	85	3400
11	接地网制 作安装	1 项	无	无	广西智电电力 工程有限公司	来宾市	热镀锌接地角钢 $\angle 5 \times 50 \times 2500$ 33 根, 接地扁钢-50×5 160 米 含调试。	2500	2500

合计金额大写：人民币 伍拾伍万壹仟伍佰柒拾元整（¥ 551570.00 元）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 0 元（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本响应报价的比例为 0 %；属于优先采购环境标志产品总值为人民币 零元（¥0 元）（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本响应报价的比例为 0 %。

注：

1. 以上子响应报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2. 供应商的响应报价表必须加盖电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或签章，否则其响应文件作无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字或签章，否则其响应文件作无效处理。
4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

供应商名称（电子签章）：广西智电电力工程有限公司

法定代表人或者委托代理人（签字或签章）：

日期： 2025 年 05 月 07 日