会签			
专业	实名	签名	日期
专业	实名	签名	日期

主要材料表

序号	图例	名称	规格	单位	数量	备注
1		阿房朝歌A(利用旧基础)	光源：100+50W+2*20W，色温：4000K，高度：8m，输入电压：AC220V	杆	23	
2		阿房朝歌A(新做基础)	光源：100+50W+2*20W，色温：4000K，高度：8m，输入电压：AC220V	杆	4	
3		阿房朝歌B(利用旧基础,与A法兰孔距不一样)	光源：100+50W+2*20W，色温：4000K，高度：8m，输入电压：AC220V	杆	14	
4		阿房朝歌C(利用旧基础,与A法兰孔距不一样)	光源：100+50W+2*20W，色温：4000K，高度：8m，输入电压：AC220V	杆	11	
5		12米中杆灯	光源：3*150W，色温：4000K，高度：12m，输入电压：AC220V	杆	2	
6		12米6火灯杆换灯头及杆内线	光源：3*150W，色温：4000K，高度：12m，输入电压：AC220V	杆	2	只换灯头及杆内线，加漏保开关1个
7		配电箱	非标自制，箱体参考尺寸：1200*800*350(高*宽*厚)，304不锈钢，IP54,室外落地	台	1	
8		8米路灯A基础(青石板上开挖)	700*700*1100,C25（青石板上开挖）	座	4	
9		12米中杆灯基础	800*800*1500,C25（青石板上开挖）	座	2	
10		接线井(青石板上开挖)	尺寸：400x400mm(内空),每杆灯配一个(青石板上开挖)	个	70	
11		接线井(大理石上开挖)	尺寸：400x400mm(内空),每杆灯配一个(大理石上开挖)	个	9	
12		接线井(绿化带上开挖)	尺寸：400x400mm(内空),每杆灯配一个(绿化带上开挖)	个	1	
13		接线井(青石板上开挖)	尺寸：600x600mm(内空)(青石板上开挖)	个	2	
14		电力电缆线	YJV-0.6/1KV-5X16mm2	米	1703.2	
15		电力电缆线	BVVB-450/750V-3X2.5mm2	米	2496	
16		电力电缆线	YJV-0.6/1KV-3X2.5mm2	米	53.7	
17		阻燃电工套管	PVC-φ25	米	52.4	
18		电缆保护管	PE63，厚度3.6mm	米	1568.7	
19		热镀锌钢管	DN100，厚度4mm	米	101.3	
20		带漏电断路器	10A+30mA,1P+N	个	108	每杆8米路灯配2个，中杆灯配1个
21		石材铺装面开挖及恢复1	详见：石材铺装面开挖及恢复1断面图	米	1092.4	图中未标注部分
22		石材铺装面开挖及恢复2	详见：石材铺装面开挖及恢复2断面图	米	136.8	
23		混凝土面开挖及恢复	详见：混凝土面开挖及恢复	米	98.8	
24		沥青路面开挖及恢复	详见：沥青路面开挖及恢复断面图	米	73.9	
25		沥青路面开槽及恢复	详见：沥青路面开槽及恢复断面图	米	20.4	
26		拆除原有8米灯杆		杆	54	
27		拆除原有电箱		台	2	
28		槽钢加固灯杆	底部法兰板使用2根槽钢（400*100*6mm）焊接固定	处	2	
29		拆除原有电缆线	YJV3*25+1*16	米	1243	

桂林市城市规划设计研究院

□城乡规划编制:甲级 [建]城规编第（141236） □建筑工程设计:甲级 A145004304-6/2
□市政公用行业设计:乙级 A245004301-6/6 □旅游规划设计:乙级 旅规36-2004
□风景园林工程设计:乙级 A245004301-6/6 □工程咨询:丙级 12520110012

建设单位	兴安县城市管理监督局	图纸名称：	审 定	宾士福		项目负责人			设 计	袁麒		专 业	电 气	设计号	
		主要材料表	审 核	张永红		专业负责人						设计阶段	施工图	图 号	DS-03
工程名称	兴安县城风貌改造提升（秦邑古韵惠万家）项目		校 对	胡志成		方 案			制 图			电子文号		日 期	2023.08