







图例：

-  潜污泵
-  风机
-  电磁阀
-  球阀
-  蝶阀
-  止回阀

说明：

- 图中标高为相对标高,相对标高±0.00相当于绝对标高53.50m；
- 图中单位：除特别注明外，其余尺寸以mm计，标高以m计；
- 进水标高根据实际要求略作调整垂直误差不宜超过0.3m；
- 沉淀池污泥每隔90天抽运清理一次，污泥运至垃圾填埋场填埋处理。

一体化污水处理设备

污泥池

多级人工湿地

工艺高程图

8	风机	Q=1.06m <sup>3</sup> /min,0.4KPa, P=1.5kW,Ac=220V,HC-50S	2	合	HT	2.2	4.4	
6	一体化污水处理设备	Φ3.15×8.0m, 12mm, 含内件, 成套供应	1	合	FRP			
5	污泥池	Φ1.8×2.4, 10mm, FRP	1	合	FRP			
4	格栅提升井	Φ2.4×2.4, 12mm, FRP	1	合	FRP			
3	污泥回流泵	50QW6-12-0.55,P=0.55kw,H=12m,Q=6m <sup>3</sup> /d, Ac220V	1	合	HT	0.55	0.55	
2	污泥自吸泵	50ZX15-12-1.5,P=1.5kw,H=12m,Q=15m <sup>3</sup> /d, Ac220V	1	合	HT	1.50	1.50	
1	提升泵	50QW6-12-0.55,P=0.55kw,H=12m,Q=6m <sup>3</sup> /d, Ac220V	2	合	HT	0.55	1.10	
序号	名称	规格	数量	单位	材料	单件 功率kW	总计	备注

会 签 Joint Check up

总图		暖通	
规划		电气	
建筑		园林	
结构		种植	
给排水			

备 注 Notes







- \* 本图纸的版权,属广西规亿工程技术集团有限公司所有。不得用于本工程以外范围。
- \* 本图纸需手续齐全方可用于施工。

单位出图章 Company Seal

广西规亿工程技术集团有限公司

建 筑 工 程 乙 级 A245018097  
风景园林专项乙级 A245018097  
市 政 行 业 乙 级 A245018097  
城乡规划编制甲级 自资规甲字22450575

签 署 Signature

项目负责人 Item Prin	毛小勇	
专业负责人 Chief	李 波	
审 定 Approved	毛小勇	
审核 Examined	李 波	
校对 Checked	黄大飞	
设计 Designed	莫 雨	

建设单位 Client

贵港市港南区文化体育和旅游局

工程名称 Project

贵港市港南区八塘街道山泉村9队污水处理站  
项目工程设计

子项名称 Sub Item

污水处理站

图纸名称 Title

污水处理站工艺高程布置图

工程号 Pjt . No.	GGGY2024002	图 号 Dwg. No.	艺施-03
专 业 Dept.	给排水	阶 段 Stage	施工图
比 例 Scale	1:100	日 期 Date	2024年04月
版 次 Ver.	01	备 注 Remark	