

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目货物需求表

序号	名称	型号规格	单位	数量	单价
非呼吸道病房楼-通风空调工程					
通风空调工程					
1	卧式空调机组 X-BF1-1	1. 风量：7500/3800m ³ /h，机外静压：1100Pa，电机功率 8.5KW，额定冷量：106KW，额定热量 68KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）+亚高效过滤器段（疫情时增加，预留空段到位）	台	1	
2	卧式空调机组 X-BF1-2	1. 风量：7500/3400m ³ /h，机外静压：1100Pa，电机功率 8.5KW，额定冷量：106KW，额定热量 68KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）+亚高效过滤器段（疫情时增加，预留空段到位）	台	1	
3	卧式空调机组 X-BF1-3	1. 风量：4100m ³ /h，机外静压：1100Pa，电机功率 5KW，额定冷量：58KW，额定热量 31KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）+亚高效过滤器段（疫情时增加，预留空段到位）	台	1	
4	卧式空调机组 X-BF1-4	1. 风量：7500/3400m ³ /h，机外静压：1100Pa，电机功率 8.5KW，额定冷量：106KW，额定热量 68KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）+亚高效过滤器段（疫情时增加，预留空段到位）	台	1	
5	卧式空调机组 X-BF2-1	1. 风量：7500/3400m ³ /h，机外静压：1100Pa，电机功率 8.5KW，额定冷量：106KW，额定热量 68KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）+亚高效过滤器段（疫情时增加，预留空段到位）	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

6	卧式空调机组 X-BF2-2	1. 风量：7500/3400m ³ /h，机外静压：1100Pa，电机功率 8.5KW，额定冷量：106KW，额定热量 68KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）+亚高效过滤器段（疫情时增加，预留空段到位）	台	1	
7	卧式空调机组 X-BF2-3	1. 风量：4100m ³ /h，机外静压：1100Pa，电机功率 5KW，额定冷量：58KW，额定热量 31KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）+亚高效过滤器段（疫情时增加，预留空段到位）	台	1	
8	卧式空调机组 X-BF2-4	1. 风量：7500/3800m ³ /h，机外静压：1100Pa，电机功率 8.5KW，额定冷量：106KW，额定热量 68KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）+亚高效过滤器段（疫情时增加，预留空段到位）	台	1	
9	卧式空调机组 X-BF3-1	1. 风量：7500/3800m ³ /h，机外静压：1100Pa，电机功率 8.5KW，额定冷量：106KW，额定热量 68KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）+亚高效过滤器段（疫情时增加，预留空段到位）	台	1	
10	卧式空调机组 X-BF3-2	1. 风量：7500/3400m ³ /h，机外静压：1100Pa，电机功率 8.5KW，额定冷量：106KW，额定热量 68KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）+亚高效过滤器段（疫情时增加，预留空段到位）	台	1	
11	卧式空调机组 X-BF3-3	1. 风量：4100m ³ /h，机外静压：1100Pa，电机功率 5KW，额定冷量：58KW，额定热量 31KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）+亚高效过滤器段（疫情时增加，预留空段到位）	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

12	卧式空调机组 X-BF3-4	1. 风量: 7500/3800m ³ /h, 机外静压: 1100Pa, 电机功率 8.5KW, 额定冷量: 106KW, 额定热量 68KW 2. 功能段: 新风段+初中效过滤段+冷(热)盘管段+送风机段(变频)+亚高效过滤器段(疫情时增加, 预留空段到位)	台	1	
13	后倾柜式离心 风机 P(F1)-BW-1	1. 设备型号:HTFC-V-3.55 2. 风量:9800/5200m ³ /h, 机外静压:1100Pa, 电机功率:10.5KW, 转速:3200rpm, 噪音:53dB(A) 3. 疫情时增加初、中、高效过滤器, 变频电机; 平时不安装过滤器, 疫情安装	台	1	
14	后倾柜式离心 风机 P(F1)-BW-2	1. 设备型号:HTFC-V-4 2. 风量:15300/8300m ³ /h, 机外静压:1100Pa, 电机功率:15KW, 转速:3100rpm, 噪音:56dB(A) 3. 疫情时增加初、中、高效过滤器, 变频电机; 平时不安装过滤器, 疫情安装	台	1	
15	后倾柜式离心 风机 P(F1)-BW-3	1. 设备型号:HTFC-V-4 2. 风量:15300/8300m ³ /h, 机外静压:1100Pa, 电机功率:15KW, 转速:3100rpm, 噪音:56dB(A) 3. 疫情时增加初、中、高效过滤器, 变频电机; 平时不安装过滤器, 疫情安装	台	1	
16	后倾柜式离心 风机 P(F2)-BW-1	1. 设备型号:HTFC-V-3.55 2. 风量:9800/5200m ³ /h, 机外静压:1100Pa, 电机功率:10.5KW, 转速:3200rpm, 噪音:53dB(A) 3. 疫情时增加初、中、高效过滤器, 变频电机; 平时不安装过滤器, 疫情安装	台	1	
17	后倾柜式离心 风机 P(F2)-BW-2	1. 设备型号:HTFC-V-4 2. 风量:15300/8300m ³ /h, 机外静压:1100Pa, 电机功率:15KW, 转速:3100rpm, 噪音:56dB(A) 3. 疫情时增加初、中、高效过滤器, 变频电机; 平时不安装过滤器, 疫情安装	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

18	后倾柜式离心 风机 P(F2)-BW-3	1. 设备型号:HTFC-V-4 2. 风量:15300/8300m ³ /h, 机外静压:1100Pa, 电机功率:15KW, 转速:3100rpm, 噪音:56dB(A) 3. 疫情时增加初、中、高效过滤器, 变频电机; 平时不安装过滤器, 疫情安装	台	1	
19	后倾柜式离心 风机 P(F3)-BW-1	1. 设备型号:HTFC-V-3.55 2. 风量:9800/5200m ³ /h, 机外静压:1100Pa, 电机功率:10.5KW, 转速:3200rpm, 噪音:53dB(A) 3. 疫情时增加初、中、高效过滤器, 变频电机; 平时不安装过滤器, 疫情安装	台	1	
20	后倾柜式离心 风机 P(F3)-BW-2	1. 设备型号:HTFC-V-4 2. 风量:15300/8300m ³ /h, 机外静压:1100Pa, 电机功率:15KW, 转速:3100rpm, 噪音:56dB(A) 3. 疫情时增加初、中、高效过滤器, 变频电机; 平时不安装过滤器, 疫情安装	台	1	
21	后倾柜式离心 风机 P(F3)-BW-3	1. 设备型号:HTFC-V-4 2. 风量:15300/8300m ³ /h, 机外静压:1100Pa, 电机功率:15KW, 转速:3100rpm, 噪音:56dB(A) 3. 疫情时增加初、中、高效过滤器, 变频电机; 平时不安装过滤器, 疫情安装	台	1	
22	离心式管道风 机(防爆风机) P(F4)-BW-10	1. 设备型号:GDF2.5-4 2. 风量:1200m ³ /h, 机外静压:350Pa, 电机 功率:0.35KW, 转速:1380rpm, 噪音:61dB (A)	台	1	
23	离心式管道风 机(防爆风机) P(F4)-BW-11	1. 设备型号:GDF2.5-4 2. 风量:1200m ³ /h, 机外静压:350Pa, 电机 功率:0.35KW, 转速:1380rpm, 噪音:61dB (A)	台	1	
24	低噪声壁式轴 流风机 XBDZ-A3.6	1. 具体配置参数详见图纸	台	3	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

25	风机盘管 FP-034WA	1. 安装形式: 卧式暗装, 风量 340m ³ /h, 机外静压 50Pa, 电源 220-2-50, 电机功率 49W, 制冷量 2.15KW, 制热量 3.5KW, 工作压力 1.6MPa, 噪声 40dB。备注: 盘管带回风箱	台	6	
26	风机盘管 FP-68WA	1. 安装形式: 卧式暗装, 风量 680m ³ /h, 机外静压 50Pa, 电源 220-2-50, 电机功率 84W, 制冷量 4.7KW, 制热量 6.68KW, 工作压力 1.6MPa, 噪声 44.5dB。备注: 盘管带回风箱	台	54	
27	风机盘管 FP-85WA	1. 安装形式: 卧式暗装, 风量 850m ³ /h, 机外静压 50Pa, 电源 220-2-50, 电机功率 100W, 制冷量 5.8KW, 制热量 8.03KW, 工作压力 1.6MPa, 噪声 47.5dB。备注: 盘管带回风箱	台	12	
28	卫生间换气扇 BLD-150	1. 规格:L=150m ³ /h, N=25WH=150Pa, 噪声 <39dB(A) 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 自带止回功能	台	6	
29	卫生间换气扇 BLD-250	1. 规格:L=250m ³ /h, N=25WH=150Pa, 噪声 <39dB(A) 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 自带止回功能	台	12	
30	单层百叶风口	单层百叶风口 200*200	个	66	
31	单层百叶风口	单层百叶风口 400*300	个	2	
32	单层百叶风口	单层百叶风口 400*400	个	2	
33	双层百叶风口	双层百叶风口 250*250	个	70	
34	双层百叶风	双层百叶风口 200*200	个	101	
35	双层百叶风	双层百叶风口 300*300	个	120	
36	双层百叶风	双层百叶风口 400*400	个	12	
37	下排风口	下排风口 400*600	个	12	
38	下排风口	下排风口 400*500	个	3	
39	下排风口	下排风口 400*200	个	3	
40	下排风口	下排风口 250*400	个	189	
41	防雨百叶风口	防雨百叶风口 250*250	个	3	
42	防雨百叶风口	防雨百叶风口 430*430, 配防虫网	个	3	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

43	防雨百叶风口	防雨百叶风口 500*700, 配防虫网	个	2	
44	防雨百叶风口	防雨百叶风口 100	个	3	
45	方型散流器	方型散流器 240*240	个	9	
46	70℃防烟防火调节阀	70℃防烟防火调节阀 250*160	个	9	
47	70℃防烟防火调节阀	70℃防烟防火调节阀 320*200	个	3	
48	70℃防烟防火调节阀	70℃防烟防火调节阀 250*120	个	9	
49	70℃防烟防火调节阀	70℃防烟防火调节阀 630*320	个	3	
50	70℃防烟防火调节阀	70℃防烟防火调节阀 630*400	个	9	
51	70℃防烟防火调节阀	70℃防烟防火调节阀 800*400	个	3	
52	70℃防烟防火调节阀	70℃防烟防火调节阀 800*500	个	3	
53	70℃常开防火阀	70℃常开防火阀 400*200	个	3	
54	70℃常开防火阀	70℃常开防火阀 400*400	个	2	
55	70℃常开防火阀	70℃常开防火阀 630*400	个	3	
56	70℃常开防火阀	70℃常开防火阀 800*400	个	3	
57	70℃常开防火阀	70℃常开防火阀 800*500	个	2	
58	70℃常开防火阀	70℃常开防火阀 1000*400	个	6	
59	手动对开多叶调节阀	手动对开多叶调节阀 160*160	个	16	
60	手动对开多叶调节阀	手动对开多叶调节阀 250*160	个	15	
61	手动对开多叶调节阀	手动对开多叶调节阀 320*200	个	12	
62	手动对开多叶调节阀	手动对开多叶调节阀 500*250	个	3	
63	电动对开多叶调节阀	电动对开多叶调节阀 630*400	个	6	
64	电动对开多叶调节阀	电动对开多叶调节阀 800*400	个	3	
65	电动对开多叶调节阀	电动对开多叶调节阀 800*500	个	3	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

	调节阀				
66	电动密闭阀	电动密闭阀 250*120	个	105	
67	电动密闭阀	电动密闭阀 250*160	个	63	
68	电动密闭阀	电动密闭阀 250*200	个	6	
69	电动密闭阀	电动密闭阀 320*200	个	120	
70	电动密闭阀	电动密闭阀 320*250	个	3	
71	电动密闭阀	电动密闭阀 400*200	个	6	
72	电动密闭阀	电动密闭阀 400*250	个	12	
73	电动密闭阀	电动密闭阀 400*320	个	3	
74	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀(压力无关型) 250*120	个	105	
75	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀(压力无关型) 250*160	个	63	
76	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀(压力无关型) 250*200	个	6	
77	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀(压力无关型) 320*200	个	120	
78	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀(压力无关型) 320*250	个	3	
79	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀(压力无关型) 400*200	个	6	
80	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀(压力无关型) 400*250	个	12	
81	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀(压力无关型) 400*320	个	3	
82	风管电动阀	风管电动阀(两位式) 630*400	个	6	
83	风管电动阀	风管电动阀(两位式) 800*400	个	3	
84	风管电动阀	风管电动阀(两位式) 800*500	个	3	
85	止回阀	止回阀 630*250	个	3	
86	止回阀	止回阀 630*400	个	3	
87	止回阀	止回阀 800*400	个	3	
88	止回阀	止回阀 800*500	个	3	
89	消声器	消声器 630*250	个	3	
90	消声器	消声器 630*400	个	3	
91	消声器	消声器 800*400	个	6	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

92	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 800mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		1066.62	
93	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		1069.92	
94	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:1mm 5. 接口形式:咬口连接		429.16	
95	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:1mm 5. 接口形式:咬口连接		2031.76	
96	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形风管 3. 规格:直径 200mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		14.28	
97	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形风管 3. 规格:直径 500mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		0.61	
98	风管保温棉	1. 30mm 厚 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温		138.37	
99	风管漏光试验			230.62	
100	风管漏风试验			4612.35	
101	通风空调工程 检测、调试		Kw	219.730	

102	机械式微压差计	可测量正负压, 压力范围 $0 \sim \pm 60\text{Pa}$, 耐压范围 $-70 \sim 100\text{KPa}$, 精度 $\pm 2\%F.S$; 具备超压报警功能或外传通信接口	个	111	
空调水系统					
103	开式方形不锈钢膨胀水箱 SX-RF-1	1. 国标《05K210》:5号, 有效水容积=3.0m ³ 2. 具体参数配置详见设计图纸	个	1	
104	全自动软水器 RS-B1-1	1. L=2.0m ³ /h, N=1.5kW (220V)	台	1	
105	蝶阀	1. 型号、规格:DN80 2. 连接形式:焊接	个	6	
106	静态平衡阀	1. 型号、规格:DN80 2. 连接形式:焊接	个	3	
107	蝶阀	1. 型号、规格:DN150 2. 连接形式:焊接	个	15	
108	静态平衡阀	1. 型号、规格:DN150 2. 连接形式:焊接	个	3	
109	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN20 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	432.23	
110	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN25 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	174.40	
111	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN32 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	135.54	
112	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN40 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	19.27	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

113	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN50 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	84.00	
114	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN20 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	1259.81	
115	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN25 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	32.71	
116	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN40 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	46.87	
117	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN50 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	98.09	
118	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN65 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	231.04	
119	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN80 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	174.53	
120	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN100 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	11.43	
121	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN150 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	117.72	
122	管道保温	1. 保温厚度：13mm 2. 管道外径： 57mm 以下		1.54	
123	管道保温	1. 保温厚度：25mm 2. 管道外径： 57mm 以下		5.55	
124	管道保温	1. 保温厚度：30mm 2. 管道外径： 57mm 以下		1.22	

125	管道保温	1. 保温厚度:30mm 2. 管道外径: 133mm 以下		7.66	
126	管道支架及除锈、刷漆	1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	kg	630.70	
127	混凝土设备基础	C20 素混凝土		12.34	
呼吸道病房楼-通风空调工程					
通风空调工程					
128	卧式空调机组 X-AF1-1	1. 风量: 12000m ³ /h, 机外静压: 1100Pa, 电功率 11.5KW, 额定冷量: 113KW, 额定热量 132KW 2. 功能段: 新风段+初中效过滤段+冷(热)盘管段+送风机段(变频)	台	1	
129	卧式空调机组 X-AF1-2	1. 风量: 8000m ³ /h, 机外静压: 1100Pa, 电功率 8.5KW, 额定冷量: 87.6KW, 额定热量 112.0KW 2. 功能段: 新风段+初中效过滤段+冷(热)盘管段+送风机段(变频)	台	1	
130	卧式空调机组 X-AF1-3	1. 风量: 5000m ³ /h, 机外静压: 1100Pa, 电功率 5KW, 额定冷量: 57.1KW, 额定热量 72.6KW 2. 功能段: 新风段+初中效过滤段+冷(热)盘管段+送风机段(变频)	台	1	
131	卧式空调机组 X-AF2-1	1. 风量: 8000m ³ /h, 机外静压: 1100Pa, 电功率 8.5KW, 额定冷量: 87.6KW, 额定热量 112.0KW 2. 功能段: 新风段+初中效过滤段+冷(热)盘管段+送风机段(变频)	台	1	
132	卧式空调机组 X-AF2-2	1. 风量: 7000m ³ /h, 机外静压: 1100Pa, 电功率 7.5KW, 额定冷量: 87.6KW, 额定热量 112.0KW 2. 功能段: 新风段+初中效过滤段+冷(热)盘管段+送风机段(变频)	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

133	卧式空调机组 X-AF2-3	1. 风量：5000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 5KW，额定冷量：57.1KW，额定热量 72.6KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
134	卧式空调机组 X-AF2-4	1. 风量：8000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 8.5KW，额定冷量：87.6KW，额定热量 112.0KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
135	卧式空调机组 X-AF3-1	1. 风量：8000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 8.5KW，额定冷量：87.6KW，额定热量 112.0KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
136	卧式空调机组 X-AF3-2	1. 风量：7000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 7.5KW，额定冷量：87.6KW，额定热量 112.0KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
137	卧式空调机组 X-AF3-3	1. 风量：5000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 5KW，额定冷量：57.1KW，额定热量 72.6KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
138	卧式空调机组 X-AF3-4	1. 风量：8200m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 8.5KW，额定冷量：115.6KW，额定热量 74.6KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
139	卧式空调机组 X-AF4-4	1. 风量：8000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 8.5KW，额定冷量：87.6KW，额定热量 112.0KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

140	低噪声离心风机 P(F1)-AW-4	1. 低噪声离心风机(配变频器, 配初中高效过滤器) 风机出口配锥形风帽 $\phi 600$ 2. 排风机(带变频器) L=9200CMH; H(静压)=1100Pa; N=4.0KW/380V 转速 3600rpm, 噪音 53dB (A) 3. 设备型号: HTFC-V-2.8	台	1	
141	低噪声离心风机 P(F1)-AW-5	1. 低噪声离心风机(配变频器, 配初中高效过滤器) 风机出口配锥形风帽 $\phi 600$ 2. 排风机(带变频器) L=7000CMH; H(静压)=1100Pa; N=6.0KW/380V 转速 3200rpm, 噪音 53dB (A) 3. 设备型号: HTFC-V-3.55	台	1	
142	低噪声离心风机 P(F1)-AW-11	1. 配变频器, 配高效过滤器, 风机出口配锥形风帽 $\phi 600$ 2. 排风机(带变频器) L=14000CMH; H(静压)=1100Pa; N=10.5KW/380V 转速 3100rpm, 噪音 56dB (A) 3. 设备型号: HTFC-V-3.55	台	1	
143	低噪声离心风机 P(F2)-AW-6	1. 配变频器, (配变频器, 配初中高效过滤器), 风机出口配锥形风帽 $\phi 600$ 2. 排风机(带变频器) L=15400CMH; H(静压)=1100Pa; N=10.5KW/380V 转速 3100rpm, 噪音 56dB (A) 3. 设备型号: HTFC-V-3.55	台	1	
144	低噪声离心风机 P(F2)-AW-7	1. 配变频器, (配变频器, 配初中高效过滤器), 风机出口配锥形风帽 $\phi 600$ 2. 排风机(带变频器) L=14500CMH; H(静压)=1100Pa; N=10.5KW/380V 转速 3100rpm, 噪音 56dB (A) 3. 设备型号: HTFC-V-3.55	台	1	
145	低噪声离心风机 P(F2)-AW-1	1. 配变频器, (配变频器, 配初中高效过滤器), 风机出口配锥形风帽 $\phi 600$ 2. 排风机(带变频器) L=7600CMH; H(静压)=1100Pa; N=6KW/380V 转速 3200rpm, 噪音 53dB (A) 3. 设备型号: HTFC-V-2.8	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

146	低噪声离心风机 P(F3)-AW-12	1. 配变频器, (配变频器, 配初中高效过滤器), 风机出口配锥形风帽 ϕ 600 2. 排风机(带变频器) L=16000CMH; H(静压)=1100Pa; N=10.5KW/380V 转速 3100rpm, 噪音 56dB (A) 3. 设备型号: HTFC-V-3.55	台	1	
147	低噪声离心风机 P(F3)-AW-13	1. 配变频器, (配变频器, 配初中高效过滤器), 风机出口配锥形风帽 ϕ 600 2. 排风机(带变频器) L=14500CMH; H(静压)=1100Pa; N=10.5KW/380V 转速 3100rpm, 噪音 56dB (A) 3. 设备型号: HTFC-V-3.55	台	1	
148	低噪声离心风机 P(F3)-AW-2	1. 配变频器, (配变频器, 配初中高效过滤器), 风机出口配锥形风帽 ϕ 600 2. 排风机(带变频器) L=7600CMH; H(静压)=1100Pa; N=10.5KW/380V 转速 3200rpm, 噪音 53dB (A) 3. 设备型号: HTFC-V-2.8	台	1	
149	低噪声离心风机 P(F4)-AW-8	1. 配变频器, (配变频器, 配初中高效过滤器), 风机出口配锥形风帽 ϕ 600 2. 排风机(带变频器) L=15700CMH; H(静压)=1100Pa; N=10.5KW/380V 转速 3200rpm, 噪音 53dB (A) 3. 设备型号: HTFC-V-3.55	台	1	
150	低噪声离心风机 P(F4)-AW-9a	1. 配变频器, (配变频器, 配初中高效过滤器), 风机出口配锥形风帽 ϕ 600 2. 排风机(带变频器) L=10800CMH; H(静压)=1300Pa; N=11KW/380V 转速 3100rpm, 噪音 56dB (A) 3. 设备型号: HTFC-V-3.55	台	1	
151	低噪声离心风机 P(F4)-AW-9b	1. 配变频器, (配变频器, 配初中高效过滤器), 风机出口配锥形风帽 ϕ 600 2. 排风机(带变频器) L=10800CMH; H(静压)=1300Pa; N=11KW/380V 转速 3100rpm, 噪音 56dB (A) 3. 设备型号: HTFC-V-3.55	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

152	低噪声离心风机 P(F4)-AW-3	1. 配变频器, (配变频器, 配初中高效过滤器), 风机出口配锥形风帽 $\phi 600$ 2. 排风机(带变频器)L=5500CMH;H(静压)=1000Pa;N=6KW/380V 转速 3200rpm, 噪音 53dB (A) 3. 设备型号:HTFC-V-2.8	台	1	
153	离心式管道风机(防爆风机) P(F4)-AW-14	1. L=1000CMH;H(静压)=350Pa;N=0.3KW/380V, 转速 1380rpm, 噪音 61dB (A) 2. 设备型号:GDF2.5-4	台	1	
154	低噪声壁式轴流风机 XBDZ-A3.6	1. 具体配置参数详见图纸	台	5	
155	风机盘管 FP-034WA	1. 安装形式: 卧式暗装, 风量 340m ³ /h, 机外静压 50Pa, 电源 220-2-50, 电机功率 49W, 制冷量 2.15KW, 制热量 3.5KW, 工作压力 1.6MPa, 噪声 40dB。备注: 盘管带回风箱。	台	8	
156	风机盘管 FP-68WA	安装形式: 卧式暗装, 风量 680m ³ /h, 机外静压 50Pa, 电源 220-2-50, 电机功率 84W, 制冷量 4.7KW, 制热量 6.68KW, 工作压力 1.6MPa, 噪声 44.5dB。备注: 盘管带回风箱。	台	60	
157	风机盘管 FP-85WA	安装形式: 卧式暗装, 风量 850m ³ /h, 机外静压 50Pa, 电源 220-2-50, 电机功率 100W, 制冷量 5.8KW, 制热量 8.03KW, 工作压力 1.6MPa, 噪声 47.5dB。备注: 盘管带回风箱。	台	15	
158	卫生间换气扇 BLD-150	1. 规格:L=150m ³ /h, N=25WH=150Pa, 噪声 <39dB(A) 2. 安装方式:吸顶安装 3. 自带止回功能	台	6	
159	卫生间换气扇 BLD-250	1. 规格:L=250m ³ /h, N=25WH=150Pa, 噪声 <39dB(A) 2. 安装方式:吸顶安装 3. 自带止回功能	台	12	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

160	单层百叶风口	单层百叶风口 200*200	个	56	
161	单层百叶风口	单层百叶风口 300*200	个	32	
162	单层百叶风口	单层百叶风口 300*300	个	6	
163	双层百叶风口	双层百叶风口 250*250	个	8	
164	双层百叶风口	双层百叶风口 300*300	个	135	
165	双层百叶风口	双层百叶风口 400*400	个	15	
166	防雨百叶风口	防雨百叶风口 250*250	个	3	
167	防雨百叶风口	防雨百叶风口 100	个	3	
168	防雨百叶	防雨百叶 500*700+防虫网	个	6	
169	防雨百叶	防雨百叶 430*430+防虫网	个	6	
170	下排风口	下排风口 250*400	个	185	
171	下排风口	下排风口 400*200	个	1	
172	下排风口	下排风口 400*400	个	1	
173	下排风口	下排风口 400*500	个	3	
174	下排风口	下排风口 400*600	个	12	
175	下排风口	下排风口 500*800	个	1	
176	70℃常开防火 阀	70℃常开防火阀 400*200	个	2	
177	70℃常开防火 阀	70℃常开防火阀 400*250	个	1	
178	70℃常开防火 阀	70℃常开防火阀 400*500	个	2	
179	70℃常开防火 阀	70℃常开防火阀 500*800	个	7	
180	70℃常开防火 阀	70℃常开防火阀 630*400	个	3	
181	70℃常开防火 阀	70℃常开防火阀 800*400	个	2	
182	70℃常开防火 阀	70℃常开防火阀 1000*400	个	6	
183	70℃防烟防火 调节阀	70℃防烟防火调节阀 250*160	个	12	
184	70℃防烟防火 调节阀	70℃防烟防火调节阀 500*400	个	3	
185	70℃防烟防火 调节阀	70℃防烟防火调节阀 630*250	个	2	
186	70℃防烟防火 调节阀	70℃防烟防火调节阀 630*400	个	3	
187	70℃防烟防火 调节阀	70℃防烟防火调节阀 800*400	个	5	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

188	70℃防烟防火调节阀	70℃防烟防火调节阀 1000*400	个	1	
189	70℃防烟防火调节阀	70℃防烟防火调节阀 1600*500	个	4	
190	手动对开多叶调节阀	手动对开多叶调节阀 160*160	个	4	
191	手动对开多叶调节阀	手动对开多叶调节阀 250*160	个	18	
192	手动对开多叶调节阀	手动对开多叶调节阀 320*200	个	9	
193	手动对开多叶调节阀	手动对开多叶调节阀 800*400	个	1	
194	电动密闭阀	电动密闭阀 250*120	个	138	
195	电动密闭阀	电动密闭阀 250*160	个	136	
196	电动密闭阀	电动密闭阀 250*200	个	5	
197	电动密闭阀	电动密闭阀 320*200	个	105	
198	电动密闭阀	电动密闭阀 400*200	个	8	
199	电动密闭阀	电动密闭阀 400*250	个	15	
200	电动密闭阀	电动密闭阀 500*250	个	1	
201	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀 250*120	个	70	
202	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀 250*160	个	149	
203	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀 250*200	个	4	
204	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀 320*200	个	73	
205	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀 400*200	个	4	
206	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀 400*250	个	7	
207	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀 500*250	个	1	
208	消声器	消声器 500*400	个	1	
209	消声器	消声器 630*250	个	3	
210	消声器	消声器 630*400	个	2	
211	消声器	消声器 800*400	个	5	
212	消声器	消声器 1000*400	个	1	
213	方形散流器	方形散流器 240*240	个	239	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

214	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 800mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		984.37	
215	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		1286.21	
216	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:1mm 5. 接口形式:咬口连接		589.67	
217	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:1mm 5. 接口形式:咬口连接		1947.87	
218	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:1.2mm 5. 接口形式:咬口连接		9.30	
219	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形风管 3. 规格:直径 200mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		14.40	
220	风管漏光试验			241.59	
221	风管保温棉	1. 30mm 厚; 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温		144.95	
222	风管漏风试验			4831.82	
223	通风空调工程 检测、调试		Kw	302.100	

224	机械式微压差计	可测量正负压, 压力范围 $0 \sim \pm 60\text{Pa}$, 耐压范围 $-70 \sim 100\text{KPa}$, 精度 $\pm 2\%F.S$; 具备超压报警功能或外传通信接口	个	120	
空调水系统					
225	蝶阀	蝶阀 DN65 1. 型号、规格: DN65 2. 连接形式: 焊接	个	4	
226	静态平衡阀	静态平衡阀 DN65 1. 型号、规格: DN65 2. 连接形式: 焊接	个	1	
227	蝶阀	蝶阀 DN80 1. 型号、规格: DN80 2. 连接形式: 焊接	个	8	
228	静态平衡阀	静态平衡阀 DN80 1. 型号、规格: DN80 2. 连接形式: 焊接	个	3	
229	蝶阀	蝶阀 DN150 1. 型号、规格: DN150 2. 连接形式: 焊接	个	12	
230	静态平衡阀	静态平衡阀 DN150 1. 型号、规格: DN150 2. 连接形式: 焊接	个	4	
231	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN20 1. 管道材质: 硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	198.37	
232	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN25 1. 管道材质: 硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	169.60	
233	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN32 1. 管道材质: 硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	178.36	
234	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN40 1. 管道材质: 硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	16.42	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

235	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN50 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	97.00	
236	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN20 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	1335.34	
237	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN25 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	39.72	
238	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN40 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	67.17	
239	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN50 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	86.55	
240	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN65 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	372.38	
241	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN80 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	190.24	
242	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN100 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	11.40	
243	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN150 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	82.22	
244	管道保温	1. 保温厚度：13mm 2. 管道外径：57mm 以下		2.29	
245	管道保温	1. 保温厚度：25mm 2. 管道外径：57mm 以下		5.90	
246	管道保温	1. 保温厚度：30mm 2. 管道外径：57mm 以下		1.28	

247	管道保温	1. 保温厚度:30mm 2. 管道外径: 133mm 以下		5.99	
248	管道保温	1. 保温厚度:40mm 2. 管道外径: 133mm 以下		3.14	
249	管道支架及除锈、刷漆	1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	kg	644.06	
250	混凝土设备基础	C35 素混凝土		17.09	
医技楼-通风空调工程					
通风空调工程					
251	卧式空调机组 X-1-1	1. 风量: 18000m ³ /h, 机外静压: 1100Pa, 电功率 11.5KW, 额定冷量: 195KW, 额定热量 160KW 2. 功能段: 新风段+初中效过滤段+冷(热)盘管段+送风机段(变频)	台	1	
252	卧式空调机组 X-1-2	1. 风量: 6000m ³ /h, 机外静压: 1100Pa, 电功率 6KW, 额定冷量: 45KW, 额定热量 50KW 2. 功能段: 新风段+初中效过滤段+冷(热)盘管段+送风机段(变频)	台	1	
253	卧式空调机组 X-1-3	1. 风量: 12000m ³ /h, 机外静压: 1100Pa, 电功率 11.5KW, 额定冷量: 60KW, 额定热量 65KW 2. 功能段: 新风段+初中效过滤段+冷(热)盘管段+送风机段(变频)	台	1	
254	卧式空调机组 X-1-4	1. 风量: 8000m ³ /h, 机外静压: 1100Pa, 电功率 8.5KW, 额定冷量: 73KW, 额定热量 80KW 2. 功能段: 新风段+初中效过滤段+冷(热)盘管段+送风机段(变频)	台	1	
255	卧式空调机组 X-1-5	1. 风量: 9000m ³ /h, 机外静压: 1100Pa, 电功率 8.5KW, 额定冷量: 52KW, 额定热量 58KW 2. 功能段: 新风段+初中效过滤段+冷(热)盘管段+送风机段(变频)	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

256	卧式空调机组 X-1-6	1. 风量：10500m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 8.5KW，额定冷量：149KW，额定热量 96KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
257	卧式空调机组 X-2-2	1. 风量：6000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 6KW，额定冷量：45KW，额定热量 50KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
258	卧式空调机组 X-2-4	1. 风量：10000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 9.5KW，额定冷量：40KW，额定热量 45KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
259	卧式空调机组 X-2-5	1. 风量：10000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 9.5KW，额定冷量：78KW，额定热量 86KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
260	卧式空调机组 X-2-6	1. 风量：14000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 13.5KW，额定冷量：201KW，额定热量 130KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
261	卧式空调机组 X-2-7	1. 风量：9000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 8.5KW，额定冷量：60KW，额定热量 65KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
262	卧式空调机组 X-2-8	1. 风量：10500m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 8.5KW，额定冷量：118KW，额定热量 95KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

263	卧式空调机组 X-2-9	1. 风量：14000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 13.5KW，额定冷量：201KW，额定热量 130KW 2. 功能段：新风段+初中效过滤段+冷（热）盘管段+送风机段（变频）	台	1	
264	节能低噪声风机箱 P-B1-3	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量：2600m ³ /h，机外静压：1050Pa，电功率 2.25KW，转速：3200rpm，噪音 53dB	台	1	
265	节能低噪声风机箱 P-W-1	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量：6600m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 6.5KW，转速：3200rpm，噪音 53dB	台	1	
266	节能低噪声风机箱 P-W-2、3	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量：9000m ³ /h，机外静压：1100Pa，电功率 8.5KW，转速：3500rpm，噪音 53dB	台	2	
267	低噪声离心风机 P(F1)-W-1	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量 5000m ³ /h，机外静压 1100Pa，电机功率 5.0KW，转速 3200rpm，噪音 53dB（A）	台	1	
268	低噪声离心风机 P(F2)-W-1	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量 4500m ³ /h，机外静压 1100Pa，电机功率 5.0KW，转速 3200rpm，噪音 53dB（A）	台	1	
269	低噪声离心风机 P(F1)-W-2	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量 6000m ³ /h，机外静压 1100Pa，电机功率 6.5KW，转速 3100rpm，噪音 53dB（A）	台	1	
270	低噪声离心风机 P(F2)-W-2	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量 5300m ³ /h，机外静压 1100Pa，电机功率 5.0KW，转速 3100rpm，噪音 53dB（A）	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

271	低噪声离心风机 P(F1) -W-3	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量 25500m³/h，机外静压 1100Pa，电机功率 15.5KW，转速 1800rpm，噪音 56dB（A）	台	1	
272	低噪声离心风机 P(F1) -W-4	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量 9000m³/h，机外静压 1100Pa，电机功率 8.5KW，转速 3100rpm，噪音 56dB（A）	台	1	
273	低噪声离心风机 P(F2) -W-5、P(F2) -W-8	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量 21000m³/h，机外静压 1100Pa，电机功率 20KW，转速 1800rpm，噪音 56dB（A）	台	2	
274	低噪声离心风机 P(F2) -W-6	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量 16500m³/h，机外静压 1100Pa，电机功率 12KW，转速 2000rpm，噪音 56dB（A）	台	1	
275	低噪声离心风机 P(F1) -W-5	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量 18600m³/h，机外静压 1100Pa，电机功率 15.5KW，转速 1800rpm，噪音 56dB（A）	台	1	
276	低噪声离心风机 P(F1) -W-7	1. 配变频器，（配变频器，配初中高效过滤器） 2. 风量 19000m³/h，机外静压 1100Pa，电机功率 12KW，转速 1800rpm，噪音 56dB（A）	台	1	
277	风机盘管 FP-51WA	1. 安装形式：卧式暗装，风量 510m³/h，机外静压 50Pa，电源 220-2-50，电机功率 66W，制冷量 3.26KW，制热量 5.0KW，工作压力 1.6MPa，噪声 42dB。备注：盘管带回风箱。	台	17	
278	风机盘管 FP-68WA	1. 安装形式：卧式暗装，风量 680m³/h，机外静压 50Pa，电源 220-2-50，电机功率 84W，制冷量 4.7KW，制热量 6.68KW，工作压力 1.6MPa，噪声 44.5dB。备注：盘管带回风箱。	台	26	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

279	风机盘管 FP-85WA	1. 安装形式：卧式暗装，风量 850m³/h，机外静压 50Pa，电源 220-2-50，电机功率 100W，制冷量 5.8KW，制热量 8.03KW，工作压力 1.6MPa，噪声 47.5dB。备注：盘管带回风箱。	台	12	
280	风机盘管 FP-102WA	1. 安装形式：卧式暗装，风量 1020m³/h，机外静压 50Pa，电源 220-2-50，电机功率 118W，制冷量 7.2KW，制热量 9.39KW，工作压力 1.6MPa，噪声 48.5dB。备注：盘管带回风箱。	台	9	
281	风机盘管 FP-136WA	1. 安装形式：卧式暗装，风量 1360m³/h，机外静压 50Pa，电源 220-2-50，电机功率 174W，制冷量 9.48KW，制热量 13KW，工作压力 1.6MPa，噪声 51dB。备注：盘管带回风箱。	台	63	
282	低噪声壁式轴流风机 XBDZ-B2.5	1. (设金属防虫网)+防雨百叶风口 320x320 2. L=1250m³/h, H=48Pa, N=0.06KW, 噪声 <56dB(A), U=220V	台	2	
283	喷口	喷口 630*320	个	4	
284	喷口	喷口 1000*120	个	11	
285	单层百叶风口	单层百叶风口 300*300	个	183	
286	单层百叶风口	单层百叶风口 600*600	个	4	
287	单层百叶风口	单层百叶风口 1000*400	个	5	
288	双层百叶风口	双层百叶风口 1000*900	个	2	
289	双层百叶风口	双层百叶风口 350*350	个	24	
290	双层百叶风口	双层百叶风口 300*300	个	111	
291	双层百叶风口	双层百叶风口 250*250	个	78	
292	防雨百叶风口	防雨百叶风口 320*320	个	2	
293	防雨百叶风口	防雨百叶风口（带防虫网） 300*500	个	2	
294	防雨百叶风口	防雨百叶风口 2500*500	个	3	
295	防雨百叶风口	防雨百叶风口 2500*600	个	1	
296	防雨百叶风口	防雨百叶风口 2000*600	个	2	
297	防雨百叶风口	防雨百叶风口 1250*1600	个	1	
298	70℃常开防火阀	70℃常开防火阀 320*200	个	1	
299	70℃常开防火	70℃常开防火阀 400*250	个	2	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

	阀				
300	70℃常开防火 阀	70℃常开防火阀 500*200	个	1	
301	70℃常开防火 阀	70℃常开防火阀 1100*400	个	1	
302	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 250*120	个	8	
303	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 250*160	个	3	
304	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 320*160	个	1	
305	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 320*200	个	5	
306	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 320*250	个	1	
307	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 400*250	个	2	
308	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 400*400	个	1	
309	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 400*500	个	4	
310	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 400*600	个	5	
311	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 400*800	个	5	
312	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 630*400	个	2	
313	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 800*320	个	2	
314	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 800*400	个	7	
315	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 900*400	个	2	
316	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 500*320	个	2	
317	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 1000*400	个	13	
318	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 1000*320	个	2	
319	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 1200*400	个	2	
320	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 1100*400	个	2	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

321	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 1500*400	个	4	
322	风管式净化消 毒器	风管式净化消毒器 1500*400 1. 设置高效过滤器	个	3	
323	风管式净化消 毒器	风管式净化消毒器 1000*500 1. 设置高效过滤器	个	2	
324	风管式净化消 毒器	风管式净化消毒器 1000*400 1. 设置高效过滤器	个	1	
325	风管式净化消 毒器	风管式净化消毒器 900*400 1. 设置高效过滤器	个	1	
326	风管式净化消 毒器	风管式净化消毒器 800*400 1. 设置高效过滤器	个	3	
327	风管式净化消 毒器	风管式净化消毒器 600*400 1. 设置高效过滤器	个	3	
328	风管式净化消 毒器	风管式净化消毒器 500*400 1. 设置高效过滤器	个	1	
329	风管式净化消 毒器	风管式净化消毒器 500*200 1. 设置高效过滤器	个	1	
330	电动密闭阀	电动密闭阀 200*320	个	10	
331	电动密闭阀	电动密闭阀 250*120	个	149	
332	电动密闭阀	电动密闭阀 250*160	个	12	
333	电动密闭阀	电动密闭阀 250*200	个	3	
334	电动密闭阀	电动密闭阀 320*160	个	5	
335	电动密闭阀	电动密闭阀 320*200	个	140	
336	电动密闭阀	电动密闭阀 320*250	个	1	
337	电动密闭阀	电动密闭阀 400*200	个	4	
338	电动密闭阀	电动密闭阀 320*120	个	7	
339	电动密闭阀	电动密闭阀 630*320	个	4	
340	电动密闭阀	电动密闭阀 1400*400	个	1	
341	风管设定式定 风量阀	风管设定式定风量阀 200*320	个	10	
342	风管设定式定 风量阀	风管设定式定风量阀 250*120	个	161	
343	风管设定式定 风量阀	风管设定式定风量阀 250*160	个	12	
344	风管设定式定 风量阀	风管设定式定风量阀 250*200	个	2	
345	风管设定式定 风量阀	风管设定式定风量阀 320*160	个	5	
346	风管设定式定 风量阀	风管设定式定风量阀 320*200	个	136	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

347	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀 320*250	个	2	
348	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀 400*200	个	4	
349	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀 600*320	个	4	
350	风管设定式定风量阀	风管设定式定风量阀 1400*400	个	1	
351	方形散流器	方形散流器 200*200	个	205	
352	风管电动阀	风管电动阀(两位式) 1000*400	个	1	
353	风管电动阀	风管电动阀(两位式) 800*800	个	1	
354	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 800mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		317.68	
355	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		1118.91	
356	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:1mm 5. 接口形式:咬口连接		904.64	
357	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:1mm 5. 接口形式:咬口连接		1558.78	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

358	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:1.2mm 5. 接口形式:咬口连接		645.42	
359	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以上 4. 板材厚度:1.2mm 5. 接口形式:咬口连接		4.63	
360	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以上 4. 板材厚度:1.5mm 5. 接口形式:咬口连接		59.97	
361	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形风管 3. 规格:直径 500mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		0.86	
362	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形风管 3. 规格:直径 500mm 以下 4. 板材厚度:1mm 5. 接口形式:咬口连接		0.77	
363	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形风管 3. 规格:直径 1120mm 以下 4. 板材厚度:1mm 5. 接口形式:咬口连接		21.40	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

364	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形风管 3. 规格:直径 1120mm 以下 4. 板材厚度:1.2mm 5. 接口形式:咬口连接		1.93	
365	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形风管 3. 规格:直径 1120mm 以上 4. 板材厚度:1.2mm 5. 接口形式:咬口连接		1.69	
366	风管漏光试验			231.83	
367	风管保温棉	1. 30mm 厚 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温		139.10	
368	风管漏风试验			4636.68	
369	通风空调工程 检测、调试		Kw	354.714	
370	机械式微压差 计	可测量正负压, 压力范围 $0 \sim \pm 60\text{Pa}$, 耐压范围 $-70 \sim 100\text{KPa}$, 精度 $\pm 2\%F.S$; 具备超压报警功能或外传通信接口	个	182	
空调水系统					
371	高效变频风冷 热泵机组 CH-01~CH-16	1. 参数: $Q_{\text{冷}}=130\text{kW}$, $Q_{\text{热}}=140\text{kW}$, $L=22.4\text{m}^3/\text{h}$ 2. $N=40.4\text{kW}$, 制冷 $\text{COP}=3.34\text{W/W}$, $\text{SCOP}=4.6\text{W/W}$ 3. $\text{IPLV}=4.35\text{W/W}$, 制热 $\text{COP}=3.46\text{W/W}$ 4. 冷冻水供/回水温= $7^\circ\text{C}/12^\circ\text{C}$ R134a 5. 热水供/回水温= $45^\circ\text{C}/40^\circ\text{C}$ 6. 水侧换热器压降= $5.0\text{mH}_2\text{O}$ 7. 承压= 1.0MPa 、运行质量= 1吨 8. 风机数量: 2 个, 风机功率: $2 \times 1.8\text{KW}$	台	16	
372	卧式离心冷冻 水泵 (变频电 机) LD-RF-1~3	1. 参数: $L=220\text{m}^3/\text{h}$, $P=28\text{mH}_2\text{O}$, 效率= 80% , $n=1480\text{rpm}$, $N=30.0\text{kW}$, 重量= 450Kg	台	3	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

373	中温超低噪音 逆流式玻璃钢 冷却塔 T-RF-1~2	1. 参数: L=265m ³ /h, N=15KW 2. 供/回水温=32℃/37℃ 3. 压降=6mH ₂ O, 运行质量=12 吨	台	2	
374	水系统软接头 (避振喉)	1. 型号、规格:DN65 2. 连接形式:法兰连接	个	32	
375	水系统软接头 (避振喉)	1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:法兰连接	个	6	
376	水系统软接头 (避振喉)	1. 型号、规格:DN250 2. 连接形式:法兰连接	个	6	
377	自动排气阀	1. 型号、规格:DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	2	
378	闸阀	闸阀 DN32 1. 型号、规格:DN32 2. 连接形式:螺纹连接	个	4	
379	闸阀	闸阀 DN40 1. 型号、规格:DN40 2. 连接形式:螺纹连接	个	3	
380	闸阀	闸阀 DN50 1. 型号、规格:DN50 2. 连接形式:螺纹连接	个	2	
381	电动蝶阀	电动蝶阀 DN250 1. 型号、规格:DN250 2. 连接形式:焊接连接	个	4	
382	水管三偏心蝶 阀	水管三偏心蝶阀 DN65 1. 型号、规格:DN65 2. 连接形式:焊接连接	个	16	
383	法兰闸阀	法兰闸阀 DN65 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:焊接连接	个	16	
384	法兰闸阀	法兰闸阀 DN250 1. 型号、规格:DN250 2. 连接形式:焊接连接	个	4	
385	闸阀	闸阀 DN200 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:焊接连接	个	6	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

386	Y 型水过滤器	Y 型水过滤器 DN200 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:焊接连接	个	5	
387	Y 型水过滤器	Y 型水过滤器 DN65 1. 型号、规格:DN65 2. 连接形式:焊接连接	个	16	
388	微阻缓闭式限流止回阀	微阻缓闭式限流止回阀 DN200 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:焊接连接	个	3	
389	微阻缓闭式限流止回阀	微阻缓闭式限流止回阀 DN65 1. 型号、规格:DN65 2. 连接形式:焊接连接	个	16	
390	水银温度计		支	10	
391	压力表	压力表(带三通旋塞阀) DN200	台	10	
392	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN20 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	341.78	
393	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN25 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	45.27	
394	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN32 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	290.21	
395	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN40 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	44.99	
396	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN50 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	7.10	
397	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN20 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	728.49	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

398	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN25 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	126.32	
399	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN32 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	126.46	
400	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN40 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	61.82	
401	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（螺纹连接）DN50 1. 管道材质：热镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	71.00	
402	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN65 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	44.61	
403	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN70 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	73.19	
404	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN80 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	137.99	
405	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN100 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	98.75	
406	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN125 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	208.31	
407	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN150 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	36.70	
408	空调供回水管道空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN200 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	264.71	
409	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装（焊接连接）DN250 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	245.58	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

410	空调供回水管道	空调供回水管道及管件安装(焊接连接)DN300 1. 管道材质: 镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	126.51	
411	管道保温	1. 保温厚度:13mm 2. 管道外径: 57mm 以下		1.31	
412	管道保温	1. 保温厚度:25mm 2. 管道外径: 57mm 以下		4.34	
413	管道保温	1. 保温厚度:30mm 2. 管道外径: 57mm 以下		1.10	
414	管道保温	1. 保温厚度:30mm 2. 管道外径: 133mm 以下		10.42	
415	管道保温	1. 保温厚度:30mm 2. 管道外径: 325mm 以下		18.23	
416	管道支架及除锈、刷漆	1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	kg	2044.17	
417	室外管包铝皮	室外管包铝皮 0.5mm 厚	m²	165.00	
418	混凝土设备基础	C35 素混凝土		61.36	
后勤楼-通风空调工程					
通风空调工程					
419	多联空调 室内机 D63T2	1. 室内机制冷量 6.3kw, 制热量 7.1kw; 具体设备参数详见 图纸	台	3	
420	室外机 V-224	1. 室外机制冷量 22.4kw, 制热量 24.5kw; 具体设备参数详见图纸	台	1	
421	室外机 V-180	1. 室外机制冷量 17.5kw, 制热量 19.5kw; 具体设备参数详见图纸	台	1	
422	全新风直膨式空调机组 XF-1F-1	1. 风量 2000m³/h, 制冷量 25kw, 制热量 29kw, 电机功率 0.75kw 2. 具体设备参数详见图纸	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

423	节能低噪声风机箱 P-1-1	1. 风量 4900m ³ /h, 全压 390pa, 电机功率 1.1kw, 转速 1000rpm, 噪音 57dB。备注:防爆型风机 2. 具体配置参数详见图纸 3. 设备型号: HTFC-I-12A-4	台	1	
424	节能低噪声风机箱 P-1-2	1. 风量 4800m ³ /h, 全压 390pa, 电机功率 1.1kw, 转速 1000rpm, 噪音 57dB。备注:防爆型风机 2. 具体配置参数详见图纸 3. 设备型号: HTFC-I-12A-4	台	1	
425	壁式轴流风机 P-W-1	1. 风量 1100m ³ /h, 全压 36pa, 电机功率 0.04kw, 转速 1450rpm, 噪音 53dB 2. 具体配置参数详见图纸 3. 设备型号: XBDZ-A2.5	台	1	
426	分体式空调 KFR-50GW (2P)	1. 制冷量:5.0kw; 制热量:7.21kw; 功率:1.35/2.12kw(220V); SEER:6.41dB=42/54	台	40	
427	分体式空调 KFR-72GW (3P)	1. 制冷量:7.2kw; 制热量:9.6kw; 功率:1.95/3.0kw(220V) SEER:6.41dB=42/54	台	13	
428	换气扇 BPT12-14A	1. L=150m ³ /h, N=28W, H=180Pa, 噪声 42dB(A)	台	40	
429	单层百叶风口	单层百叶风口 250*250	个	6	
430	单层百叶风口	单层百叶风口 600*300	个	2	
431	单层百叶风口	单层百叶风口 800*400	个	1	
432	防雨百叶风口	防雨百叶风口 250*250	个	2	
433	防雨百叶风口	防雨百叶风口 630*250	个	1	
434	防雨百叶风口	防雨百叶风口 1000*400	个	1	
435	防火风口	防火风口 250*600 (内附防虫网)	个	1	
436	70℃防烟防火调节阀	70℃防烟防火调节阀 1000*400	个	2	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

437	手动对开多叶调节阀	手动对开多叶调节阀 630*250	个	1	
438	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口连接		22.56	
439	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.6mm 5. 接口形式:咬口连接		3.20	
440	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		5.70	
441	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		30.30	
442	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形风管 3. 规格:直径 200mm 以下 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口连接		6.12	
443	风管漏光试验			3.39	
444	风管保温棉	1. 30mm 厚; 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温		2.04	
445	风管漏风试验			67.88	
446	通风空调工程检测、调试		Kw	67.880	

空调水系统					
447	冷凝水管道	冷凝水管道及管件安装（粘接连接）DN32 1. 管道材质：硬聚氯乙烯（PVC）管 2. 含压力试验、通球试验	m	182.15	
448	空调冷媒铜管	空调冷媒铜管 磷脱氧无缝铜管（TP2） $\phi 9.5$	m	247.76	
449	空调冷媒铜管	空调冷媒铜管 磷脱氧无缝铜管（TP2） $\phi 12.7$	m	247.76	
450	管道保温	1. 保温厚度:13mm 2. 管道外径: 57mm 以下		2.05	
451	穿墙套管	穿墙 DN80 热镀锌钢套管	个	39	
452	穿墙套管	穿墙 de90UPVC 套管	个	79	
453	穿墙套管	穿墙 de140UPVC 套管	个	31	
454	过楼板防水钢套管	过楼板防水钢套管 DN80	个	52	
455	混凝土设备基础	C35 素混凝土		4.91	
地下室-通风空调工程					
通风空调工程					
456	节能低噪声风机箱 P-B1-1	1. 风量 12540m ³ /h, 全压 398Pa, 电机功率 3.0KW, 转速 800rpm, 噪音 60dB (A)。备注: 防爆风机 2. 设备型号:HTFC-I-18A-2	台	1	
457	节能低噪声风机箱 P-B1-2	1. 风量 26825m ³ /h, 全压 472Pa, 电机功率 7.5KW, 转速 550rpm, 噪音 68dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-25A-2	台	1	
458	节能低噪声风机箱 P-B1-4	1. 风量 2000m ³ /h, 全压 345Pa, 电机功率 0.55KW, 转速 900rpm, 噪音 54dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-9A-3	台	1	
459	节能低噪声风机箱 P-B1-5	1. 风量 5400m ³ /h, 全压 399Pa, 电机功率 1.1KW, 转速 1000rpm, 噪音 57dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-12A-4	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

460	节能低噪声风机箱 P-B1-6	1. 风量 1600m ³ /h, 全压 340Pa, 电机功率 0.55KW, 转速 900rpm, 噪音 54dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-9A-3	台	1	
461	节能低噪声风机箱 P-B1-7	1. 风量 2000m ³ /h, 全压 345Pa, 电机功率 0.55KW, 转速 900rpm, 噪音 54dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-9A-3	台	1	
462	壁式轴流风机 P-B1-8	1. 风量 500m ³ /h, 全压 45Pa, 电机功率 0.025KW, 转速 1450rpm, 噪音 52dB (A) 2. 设备型号:XBDZ-A2.5	台	2	
463	节能低噪声风机箱 P-B1-9	1. 风量 1200m ³ /h, 全压 333Pa, 电机功率 0.55KW, 转速 900rpm, 噪音 53dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-9A-3	台	1	
464	节能低噪声风机箱 P-B1-10	1. 风量 2000m ³ /h, 全压 345Pa, 电机功率 0.55KW, 转速 900rpm, 噪音 54dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-9A-3	台	1	
465	节能低噪声风机箱 S-B1-1	1. 风量 11300m ³ /h, 全压 410Pa, 电机功率 3.0KW, 转速 800rpm, 噪音 54dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-18A-2	台	1	
466	节能低噪声风机箱 S-B1-2	1. 风量 21520m ³ /h, 全压 441Pa, 电机功率 5.5KW, 转速 600rpm, 噪音 67dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-22A-3	台	1	
467	节能低噪声风机箱 S-B1-3	1. 风量 2100m ³ /h, 全压 358Pa, 电机功率 0.55KW, 转速 900rpm, 噪音 55dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-9A-3	台	1	
468	节能低噪声风机箱 S-B1-4	1. 风量 1600m ³ /h, 全压 333Pa, 电机功率 0.55KW, 转速 900rpm, 噪音 53dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-9A-3	台	1	
469	节能低噪声风机箱 S-B1-5	1. 风量 4300m ³ /h, 全压 390Pa, 电机功率 1.1KW, 转速 1000rpm, 噪音 57dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-12A-4	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

470	节能低噪声风机箱 S-B1-6	1. 风量 1600m ³ /h, 全压 333Pa, 电机功率 0.55KW, 转速 900rpm, 噪音 53dB (A) 2. 设备型号:HTFC-I-9A-3	台	1	
471	阻抗式消声器	阻抗式消声器 1600*500, L=1000	个	1	
472	阻抗式消声器	阻抗式消声器 1000*400, L=1000	个	1	
473	阻抗式消声器	阻抗式消声器 630*400, L=1000	个	1	
474	阻抗式消声器	阻抗式消声器 500*320, L=1000	个	1	
475	阻抗式消声器	阻抗式消声器 400*200, L=1000	个	3	
476	阻抗式消声器	阻抗式消声器 400*250, L=1000	个	1	
477	阻抗式消声器	阻抗式消声器 320*160, L=1000	个	1	
478	单层百叶风口	单层百叶风口 2000x4000 (内附防虫网)	个	1	
479	单层百叶风口	单层百叶风口 1000*800	个	3	
480	单层百叶风口	单层百叶风口 800*600	个	1	
481	单层百叶风口	单层百叶风口 800*400	个	1	
482	单层百叶风口	单层百叶风口 800*320	个	2	
483	单层百叶风口	单层百叶风口 600*400	个	2	
484	单层百叶风口	单层百叶风口 500*300	个	4	
485	单层百叶风口	单层百叶风口 500*400	个	2	
486	单层百叶风口	单层百叶风口 400*300	个	2	
487	单层百叶风口	单层百叶风口 300*300	个	4	
488	单层百叶风口	单层百叶风口 200*200	个	1	
489	防火风口	防火风口 300*300, 自带防虫网	个	1	
490	防火风口	防火风口 300*300	个	1	
491	防火风口	防火风口 500*400	个	1	
492	电动防火风口	电动防火风口 500*400	个	1	
493	70° C 防火阀	70° C 防火阀 1800*630	个	1	
494	70° C 防火阀	70° C 防火阀 1800*500	个	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

495	70° C 防火阀	70° C 防火阀 1600*500	个	1	
496	70° C 防火阀	70° C 防火阀 1000*800	个	1	
497	70° C 防火阀	70° C 防火阀 1000*400	个	2	
498	70° C 防火阀	70° C 防火阀 800*500	个	1	
499	70° C 防火阀	70° C 防火阀 800*320	个	1	
500	70° C 防火阀	70° C 防火阀 630*400	个	2	
501	70° C 防火阀	70° C 防火阀 500*320	个	4	
502	70° C 防火阀	70° C 防火阀 500*200	个	5	
503	70° C 防火阀	70° C 防火阀 400*250	个	1	
504	70° C 防火阀	70° C 防火阀 400*200	个	3	
505	70° C 防火阀	70° C 防火阀 320*120	个	1	
506	70° C 防火阀	70° C 防火阀 320*160	个	3	
507	70° C 防火阀	70° C 防火阀 320*320	个	2	
508	70° C 防火阀	70° C 防火阀 250*160	个	1	
509	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 320*120	个	1	
510	70℃防烟防火 阀	70℃防烟防火阀 320*200	个	1	
511	重锤式止回阀	重锤式止回阀 1600*500	个	1	
512	重锤式止回阀	重锤式止回阀 1000*800	个	1	
513	重锤式止回阀	重锤式止回阀 800*320	个	1	
514	重锤式止回阀	重锤式止回阀 500*320	个	2	
515	重锤式止回阀	重锤式止回阀 320*200	个	1	
516	重锤式止回阀	重锤式止回阀 320*160	个	1	
517	重锤式止回阀	重锤式止回阀 320*120	个	1	
518	手动对开多叶 调节阀	手动对开多叶调节阀 400*250	个	1	
519	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口连接		52.13	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

520	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.6mm 5. 接口形式:咬口连接		44.01	
521	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 2000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		64.03	
522	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:咬口连接		124.86	
523	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以下 4. 板材厚度:1mm 5. 接口形式:咬口连接		18.63	
524	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形风管 3. 规格:周长 4000mm 以上 4. 板材厚度:1.2mm 5. 接口形式:咬口连接		44.83	
525	风管漏光试验			17.03	
526	风管保温棉	1. 30mm 厚; 难燃 B1 级橡塑绝热板材保温		10.22	
527	风管漏风试验			340.59	

528	通风空调工程 检测、调试		Kw	25.650	
空调水系统					
529	高效变频水冷 单螺杆冷水机 组 L-B1-1~2	1. 参数: Q 冷=1009.6kW, R134a, N=162.71kW 2. SCOP=5.6W/W, COP=6.01W/W, IPLV=8.1W/W 3. 冷冻水供/回水温=7℃/12℃; L=173.7m ³ /h 4. 冷却水供/回水温=32℃/37℃; L=217.1m ³ /h 5. 蒸发器/冷凝器压降=7.4/7.9mH ₂ O 6. 承压=1.0MPa、运行质量=5.079 吨	台	2	
530	卧式离心冷冻 水泵（变频电 机） LD-B1-1~3	1. 参数: L=190m ³ /h, P=33mH ₂ O 2. 效率=84%, n=1480rpm, N=30.0kW, 重量 =450Kg	台	3	
531	卧式离心冷却 水泵 LQ-B1-1~3	1. 参数: L=240m ³ /h, P=20.3mH ₂ O 2. 效率=84%, n=1480rpm 3. N=22.0kW, 重量=453Kg	台	3	
532	分水器	1. 承压=1.0MPa, 国标《05K232》, D500x6, L=4180mm, 钢号 Q235B	台	1	
533	集水器	1. 承压=1.0MPa, 国标《05K232》, D500x6, L=3680mm, 钢号 Q235B	台	1	
534	压差旁路控制 器	1. P906A1032, DN8 2. 配: DN200 电动调节阀	台	1	
535	全自动综合水 处理器 SC-B1-1	1. WD-350AQLZH/B-GZC, N=500W 2. P=1.0MPa、水量=1000m ³ /h、重量=0.9 吨 3. 防垢滤≥98%、除垢率≥95%、过滤率≥90%	台	1	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

536	全自动真空脱气机 TQ-B1-1	1. 型号、规格:处理水量=6m3/h、承压=1.0MPa	台	1	
537	水系统软接头 (避振喉) DN200	1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:法兰连接	个	10	
538	水系统软接头 (避振喉) DN250	1. 型号、规格:DN250 2. 连接形式:法兰连接	个	10	
539	自动排气阀	自动排气阀 DN25 1. 型号、规格:DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	3	
540	闸阀	闸阀 DN20 1. 型号、规格:DN20 2. 连接形式:螺纹连接	个	2	
541	闸阀	闸阀 DN40 1. 型号、规格:DN40 2. 连接形式:螺纹连接	个	10	
542	电动蝶阀	电动蝶阀 DN200 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:焊接连接	个	2	
543	电动蝶阀	电动蝶阀 DN250 1. 型号、规格:DN250 2. 连接形式:焊接连接	个	2	
544	电动两通阀	电动两通阀 DN200 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:焊接连接	个	1	
545	数字锁定静态平衡阀	数字锁定静态平衡阀 DN200 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:焊接连接	个	3	
546	水管三偏心蝶阀	水管三偏心蝶阀 DN200 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:焊接连接	个	9	
547	水管三偏心蝶阀	水管三偏心蝶阀 DN300 1. 型号、规格:DN300 2. 连接形式:焊接连接	个	1	
548	法兰闸阀	法兰闸阀 DN200 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:焊接连接	个	7	
549	法兰闸阀	法兰闸阀 DN250 1. 型号、规格:DN250 2. 连接形式:焊接连接	个	4	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

550	法兰闸阀	法兰闸阀 DN300 1. 型号、规格:DN300 2. 连接形式:焊接连接	个	5	
551	闸阀	闸阀 DN200 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:焊接连接	个	6	
552	闸阀	闸阀 DN250 1. 型号、规格:DN250 2. 连接形式:焊接连接	个	8	
553	闸阀	闸阀 DN300 1. 型号、规格:DN300 2. 连接形式:焊接连接	个	4	
554	Y 型水过滤器	Y 型水过滤器 DN200 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:焊接连接	个	5	
555	Y 型水过滤器	Y 型水过滤器 DN250 1. 型号、规格:DN250 2. 连接形式:焊接连接	个	6	
556	Y 型水过滤器	Y 型水过滤器 DN300 1. 型号、规格:DN300 2. 连接形式:焊接连接	个	1	
557	能量计	能量计 DN300 1. 型号、规格:DN300 2. 连接形式:焊接连接	个	1	
558	微阻缓闭式限流止回阀	微阻缓闭式限流止回阀 DN200 1. 型号、规格:DN200 2. 连接形式:焊接连接	个	3	
559	微阻缓闭式限流止回阀	微阻缓闭式限流止回阀 DN250 1. 型号、规格:DN250 2. 连接形式:焊接连接	个	3	
560	水银温度计	水银温度计	支	20	
561	压力表(	压力表(带三通旋塞阀) DN200	台	10	
562	压力表(	压力表(带三通旋塞阀) DN250	台	10	
563	钢管	钢管（焊接连接）DN25 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	32.90	
564	钢管	钢管（焊接连接）DN50 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	33.48	

贺州第六人民医院（一期）暖通设备采购及安装项目

565	钢管	钢管（焊接连接）DN150 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	8.51	
566	钢管	钢管（焊接连接）DN200 1. 管道材质：镀锌钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	279.27	
567	钢管	钢管（焊接连接）DN250 管道材质：无缝钢管 含压力试验、通球试验	m	287.96	
568	螺旋焊缝钢管	螺旋焊缝钢管（焊接连接）DN350 1. 管道材质：螺旋焊缝钢管 2. 含压力试验、通球试验	m	152.82	
569	管道保温	1. 保温厚度:30mm 2. 管道外径: 57mm 以下		0.29	
570	管道保温	1. 保温厚度:30mm 2. 管道外径: 325mm 以下		21.54	
571	管道支架及除锈、刷漆	1. 手工除锈、刷红丹防锈漆两道、调和漆两道	kg	2381.90	
572	混凝土设备基础	C35 素混凝土		4.49	