

# 政府采购在线询价合同

合同编号：12N7635391E020251401

采购单位（甲方）： 桂林市人民检察院  
供货商（乙方）： 广西恒杰科技有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及在线询价项目的成交结果，双方签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：元

| 序号 | 采购计划文号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 配置要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 采购数量 | 单位 | 成交单价 |
|----|--------|------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|
|    |        |      |    |    | 参数4:所投UPS电源主机采用独立的充电模块，每个充电模块电流不小于30A，根据系统要求，充电模块可以冗余或扩容，同时充电模块的充电电流可以根据外部配置的电池容量进行设置；要求每个功率模块内部具备独立旁路功能，不接受采用静态旁路模块和接触器组合结构；,参数12:所投UPS电源主机的电池节数可以在30个～46节之间灵活设置，以保证在其中有单节电池故障时可以 将故障电池单独取出，不会影响整组电池的工作；供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足本项参数的要求，若有负偏离则不予验收；,参数5:所投UPS电源主机配备≥7英寸LCD触摸屏，可以显示详细的信息：输入电压、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视载功率、负载率、电池均充电压、浮充电压、电池剩余放电时间、电池剩余容量、电池充电温度补偿系数、电池是否连接等参数；,参数11:所投UPS电源主机必须配套采用同一品牌免维护阀控式密封铅酸蓄电池，本次配置提供64节12V 200AH铅酸蓄电池，铅酸蓄电池必须采用热封技术封装，内阻必须<4mΩ。本次配置提供一组同UPS电源主机品牌的原厂电 |      |    |      |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>池柜，每个电池柜尺寸约为宽1080×深1130×高1040毫米，柜体颜色黑色细沙纹与主机一致，并须经磷化防腐处理，静电喷涂哑光面漆，涂层厚度宜60μm，要求具备较强的耐腐蚀能力；,参数2:所投UPS电源主机采用模块化结构，由UPS系统柜和监控显示模块、充电模块、功率模块等模块组成，所有模块特别是系统功率模块、旁路模块、控制模块必须满足在线热拔插功能；每个系统功率模块≥50KVA，采用N+1模式；本次配置提供≥100KVA系统功率（本次配置提供≥2个系统功率模块）；,参数10:所投UPS电源主机必须标配维修旁路开关，开关必须内置；UPS电源主机须具备被远程网络监控功能：(1)实现对UPS的电池、输入、输出、旁路等实时数据和实时状态的监控；(2)能够实时校准显示配套电池的剩余容量、剩余时间；(3)短信告警：支持通过手机短信远程查询UPS的实时数据和状态；,参数3:所投UPS电源主机单台设备最大功率可增容到300KVA以上，为满足后续增容需求，主机之间可以在线扩容，UPS系统容量最大可以扩容到550KVA以上；所投UPS电源主机必须采用双路输入，满足系统的可靠性；为提高电池的使用寿命，所投UPS电源主机充电系统必须采用三段式充电技术；,参数1:整套系统包括一台UPS电源主机、64个12V 200AH免维护阀控式密封铅酸蓄电池、一组UPS原厂电池柜、1批配套电缆和一批配套断路器等各类电气配件等；,型号:EA66300,参数8:所投UPS电源主机具备输入软启动功能；无市电输入时，UPS具备电池启动功能；UPS具备过载、短路等保护功能；UPS电源主机内置防尘网，避免机内灰尘过多，产生不良现象；UPS电源主机机柜内标配C级防雷和防雷开关；UPS必须具有EPO紧急关机功能；,参数9:所投UPS电源</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |                       |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |           |
|---|-----------------------|---------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|
| 1 | GLZC2025-J1-01255-001 | UPS电源系统 | 易事特/east | EA66300 | <p>主机标配RS485、RS485/CAN(BMS)、NET(具有SNMP功能)、输入输出干接点和EPO等通讯功能,可即时监控UPS运行状态; ,参数6:所投UPS电源主机的旁路、逆变、充电可以通过面板进行开关操作; ,参数7:所投UPS电源主机具备电池自检功能,为确保UPS电池状态并延长电池的使用寿命,需要在一定时间周期内对电池进行一次充放电,以确保市电突然断开时电池能给UPS正常供电,可以根据用户不同的要求选择不同的自检周期和时间,如自检10秒、自检10分钟、自检电池低压保护; ,参数19:旁路输入电压范围:-40%~+20%(可设置); 电池电压:±240VDC(±180VDC~±276 VDC可设); 电池节数:12V 64节 (正负两组电池,每组16节,30-46节之间灵活设置); ,参数18:输入相数:三相五线(3Φ+N+PE); 输入额定电压:380Vac/400Vac/415Vac; 输入电压可变换范围:285.6~486.8Vac; 输入频率变化范围:40Hz~70Hz; 输入功率因数:≥0.999(100%负载) ≥0.999(50%负载) ≥0.999(30%负载); 输入电流谐波成份≤1.3%(100%负载); ,参数17:所投UPS电源主机的并机系统可以共用电池组,且具备智能化休眠功能,并机系统能自动根据当前总负载的大小,决定投入并机台数或者模块数量; 供货时成交供应商须提供第三方检测(检验)机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测(检验)报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足本项参数的要求,若有负偏离则不予验收; ,参数16:为了便于UPS电源主机的安放和设计施工,便于远距离输出,同时保证所投UPS电源主机的输出电压的稳定性,所投UPS电源主机的逆变电压具有微调功能,可在所投UPS电源主机的面板上实现方便操作,且-5V~5V可设; 供货时成交供应商须提供第三方检测(检验)</p> | 1 | 套 | 222100.00 |
|---|-----------------------|---------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足本项参数的要求，若有负偏离则不予验收；,参数15:所投UPS电源主机的整流器输入具有限流功能，0.5~2.0倍可设置；供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足本项参数的要求，若有负偏离则不予验收；,参数14:为了减少对电网的冲击和对设备本身的保护，所投UPS电源主机的整流器能执行延时启动任务，整流器延时可在2s-120s设置；供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足本项参数的要求，若有负偏离则不予验收；,参数13:所投UPS电源主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据，具备面板电池更换提醒功能；具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试；供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足本项参数的要求，若有负偏离则不予验收；,参数23:供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供设备是否满足上述12、13、14、15、16、17项功能参数的要求，若有任意一项负偏离则不予验收；,品牌:易事特/east,参数22:要求本次采购的UPS电源主机能够与采购人现有的UPS电源主机（型号：EA66250）并机运行构成UPS并机系统；要求本次采购的UPS电源主机的运行</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>参数能够被采购人现有的“机房环境监控主机”（型号：EAJ-1046）直接读取，无需二次开发；,参数21:输出电流峰值系数：3:1；逆变过载能力：105%＜负载≤110%，60分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，1分钟后转旁路；负载≥150%时，0.2秒后转旁路；,参数20:输出相数：三相五线（3Φ+N+PE），输出额定电压：380Vac/400Vac/415Vac，输出电压稳压精度：±1%，输出频率精度：市电模式时同步状态下跟踪旁路输入，电池模式时50Hz/60Hz±0.25%；输出功率因数：1；输出波形失真度：≤0.8%(阻性负载)，≤1.6%（非线性负载）；,参数25:须提供整套系统免费保修三年服务和免费现场售后服务。供货时须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章；,参数24:供货时成交供应商须按照采购人要求现场测试验证所供设备是否满足上述第1、2、3、4、5、10、11、12、13、14、15、16、17项功能参数的要求，若有任意一项负偏离则按虚假应标处理，不予验收，测试所需的设备、配件、材料和费用均由成交供应商全额承担，不得增加任何费用；</p> |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <p>参数4:蓄电池密封反应效率不低于98.7%；蓄电池槽、盖应具有阻燃性，其阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求；同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级；,参数12:须提供整机免费保修三年服务和免费现场售后服务。供货时须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章；,品牌:易事特/east,参数11:供货时成交供应商须提供第三方检测（检验）机构出具的带有CMA标识或CNAS标识的同系列</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |

|   |                       |         |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |         |
|---|-----------------------|---------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|
| 2 | GLZC2025-J1-01255-001 | UPS用蓄电池 | 易事特/east | NP200-12(12V200AH) | <p>产品检测（检验）报告扫描件供采购人验证所供产品是否满足上述第1、2、3、4项功能参数的要求，若有任意一项负偏离则不予验收；,参数5:大电流放电：极柱不应熔断、其外观不得出现异常；采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大，采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露；,参数2:蓄电池间的连接电压降<math>\Delta U \leq 4\text{mv}</math>；完全充电后的蓄电池，在<math>25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}</math>的环境中静置28天后，其容量不低于98%；,参数10:为防止品牌蓄电池出现假冒伪劣产品，所供电池应具备防伪追溯机制，需采用具备防复制技术防伪码和二维码，供货时提供实物照片证明，否则不予验收；,参数3:同组蓄电池在<math>25^{\circ}\text{C}</math>环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于1.3%；安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—20kpa，闭阀压应时1KPA—15KPA；电池进入浮充状态24小时后，后端电压差不应超出25mV，放电状态端电压差不应超出140mV；再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素<math>&gt; 98.8\%</math>；,参数1:能供UPS电源主机采用的12V免维护铅酸蓄电池，容量<math>\geq 200\text{Ah}</math>；,型号:NP200-12(12V200AH),参数8:蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术，供货时要求提供佐证材料，否则不予验收；,参数9:蓄电池内部设计要合乎安全、稳定要求，供货需提供蓄电池极柱密封结构设计、防渗酸密封结构设计、防短路蓄电池板栅结构沟设计证明材料，否则不予验收；,参数6:封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在<math>-30^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}</math>温度范围内无裂纹与溢流现象；,参数7:完全充电后的电池静止24h后，测量各单体电池开路电压，其最高值</p> | 16 | 个 | 1980.00 |
|---|-----------------------|---------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|

|   |                       |        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |          |
|---|-----------------------|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|
|   |                       |        |          |          | 与最低值之差不大于13mV;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |          |
| 3 | GLZC2025-J1-01255-002 | 机房精密空调 | 易事特/cast | EC12-UAA | 参数4:送风方式: 上送风, 下回风; ,参数12:控制系统要求具有先进的微处理控制器, 空调设备的控制系统应为全中文不低于4.3英寸LCD屏幕; ,品牌:易事特/cast,参数5:温湿度调节范围(温湿度控制精度): 在正常使用条件下, 室内温度控制范围+18℃~+28℃, 温度调节精度应可达到设定点±1℃, 温度波动超限发出远程报警信号; 湿度调节范围: 40%~60%RH, 精度±5%RH; ,参数11:应具有多级密码保护功能, 对设备运行参数的设置具有智能判断功能, 对于超常规的参数设置(错误命令), 应能自动拒绝; ,参数2:电源模式: 三相380V; 输入电压允许波动范围: 380V±10%; 频率: 50Hz±2Hz; ,参数10:所投精密空调必须采用环保制冷剂R410A; ,参数3:室内机尺寸(宽×深×高): ≤600mm×550mm×1750mm; ,参数1:制冷量≥12.5kw, 显热比≥0.90, 显冷量≥11.3kW, 整机能效比≥4.3, 循环风量≥2700 m3/h; 加湿量≥2.8kg/h, 加热量≥6KW; ,型号:EC12-UAA,参数8:所投精密空调须选用高效内螺纹大面积亲水铝箔蒸发器, 保障换热效率; 所投精密空调须采用PTC电加热器和电极加湿器, 所选用加湿器需可以在场地进行清理, 反复应用; ,参数9:所投精密空调应标配电子膨胀阀(EEV); ,参数6:具备温湿度恒定控制功能, 独立的温湿度控制系统恒温恒湿型; ,参数7:高效节能, 采用高效可靠的压缩机, 室内机风机标配AC风机; ,参数18:须提供整机免费保修三年服务和免费现场售后服务。供货时须提供所投设备生产厂家出具的针对本项目的供货证明和售后服务承诺书的原件并加盖生产厂家公章; ,参数17:本次由供应商负责配套提供2台压缩机和4个室外风机风扇(备用), 供应商所提供上述压缩机 | 1 | 台 | 50200.00 |

|          |  |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|----------|--|--------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|          |  |              |  |  | 和室外风机风扇必须与采购人现有机房精密空调系统为100%完全兼容或无缝对接的产品，以确保采购人现有机房精密空调系统的稳定运行；供应商所投报价已包含免费提供并免费安装上述压缩机和室外风机风扇，供应商不得在安装过程中以任何理由要求采购人增加费用；,参数16:所投精密空调应通过国家强制性产品认证，供货时需提供3C认证证书和报告，否则不予验收；,参数15:所投精密空调应通过国家节能产品认证，供货时需提供节能证书和报告，否则不予验收；,参数14:标配RS485接口，支持ModBus协议，可选配以太网接口，支持TCP/IP、SNMP协议，能接入上级动力环境监控系统；,参数13:系统应具有三遥性能：<br>(1) 遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等；(2) 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；(3) 遥控项目：空调开/关机； |  |  |
| 合同总价（元）  |  | 303980.00    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 合同总价（大写） |  | 叁拾万零叁仟玖佰捌拾元整 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

注：

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、资金来源及支付方式

金额单位：元

| 序号 | 采购计划文号                    | 采购目录       | 数量 | 预算资金      | 资金来源性质   | 资金支付方式 |
|----|---------------------------|------------|----|-----------|----------|--------|
| 1  | GLZC2025-J1-01<br>255-001 | 不间断电源（UPS） | 17 | 253780.00 | 一般公共预算资金 | 授权支付   |
| 2  | GLZC2025-J1-01<br>255-002 | 空调机        | 1  | 50200.00  | 一般公共预算资金 | 授权支付   |



注：

1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它 暂存等，根据采购计划核定的性质填写。

2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

#### 四、货款结算

1、甲方按以下第 种方式支付乙方合同价款。

(1) 一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

(2) 分期支付：

①甲方应于本合同生效后 个工作日内向乙方支付合同总价款的 作为预付款，计¥ 元（大写 整）；

②全部货物验收合格后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 ，计¥ 元（大写 整）。

③

2、实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定限期内自行将货款直接支付给乙方。未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4、

#### 五、履约保证金

1、本合同签订后 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自 [合同约定的质保期届满后](#) 由甲方无息返还给乙方。

3、

#### 六、质量保证与权利保证

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。

4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

5、

#### 七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

2、

#### 八、货物包装

1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3、

#### 九、货物交付

1、交货期：合同签订后15个工作日内

2、交货方式：现场交付

3、收货信息：

(1) 收货人：陈今强；手机号码：0773-2586066；收货地址：广西壮族自治区桂林市象山区南门街道桂林市信义路9号；

4、乙方应提前/天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期/日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、

## 十、安装与验收

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及在线询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须到现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由 方承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

6、

## 十一、保修与售后服务

1、质保期为 3 年，全部货物到货安装且验收合格后起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

(1) 远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

(2) 现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 小时内派遣相关人员赶赴现场， 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 小时内到达现场抢修，并于到达现场 小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

(3) 技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、

## 十二、保密条款

1、乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

2、

## 十三、违约责任

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

(1) 由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(2) 由乙方在接到甲方通知后 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

(3) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

(4) 退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 %的违约金。

3、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额 %向乙方支付违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 %向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 %的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部

分由乙方继续承担赔偿责任。  
8、

十四、不可抗力

- 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
  - 2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
  - 3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。
  - 4、如果不可抗力事件延续 日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
- 5、

十五、法律适用与争议解决

- 1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
  - 2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
- 3、

十六、合同生效及其他

- 1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
  - 2、本次采购过程中形成的在线询价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后的为准。
  - 3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。
  - 4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。
  - 5、本合同必须在规定时间内备案、公告。
- 6、

（本页无正文，为《政府采购在线询价合同》之签章页）

甲方（公章）：  
法定（授权）代表人（签字）：  
  
地址：  
  
电话：  
  
开户银行：  
账号：  
签订日期：     年   月   日

乙方（公章）：  
法定（授权）代表人（签字）：  
地址：  
桂林市尧峰区翠竹路77号2栋12-01、12-02号办公  
电话：  
18907833180  
  
开户银行： 中国建行桂林分行象山支行  
账号： 45001635301050501451  
签订日期：     年   月   日