

政府采购项目 采 购 需 求

项目名称：藤县人民医院营养食堂传菜专用电梯安装项目

采购单位：藤县人民医院

编制单位：藤县人民医院

编制时间：2025 年 6 月 日

编制说明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的，应当填写本部分。

第十一条 对于下列采购项目，应当开展需求调查：

（四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。

（一）是否开展需求调查

是。按照《政府采购需求管理办法》的规定开展需求调查。

咨询、同类项目中标信息查询。

序号	采购单位/项目	采购时间	中标单位	金额	信息来源
1	深圳市光明区光明街道光明、翠湖、东周社区食堂电梯采购	2019.07	深圳市国厨厨具有限公司	5.53361万元	泰茂医械云平台
2	嵩县纸房镇卫生院嵩县精神病院一期工程电梯采购	2022.05	河南晟奥电梯工程有限公司	5.53万元	泰茂医械云平台
3	湟源县农业农村局	2025.04	青海裕登商贸有限公司	5.70万元	泰茂医械云平台

二、需求清单

（一）项目概况

我院营养食堂原有传菜电梯已使用 10 年，多次出现故障，现经维修人员检测，已无维修价值，为了食堂的正常运转，现申请采购新的传菜电梯。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：5.275172 万

包 1 预算：5.275172 万

（三）采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否 进口
包 1	1	营养食堂传菜 专用电梯	A02051227	台	1	否

（四）技术商务要求

1.包 1

（1）▲技术要求与商务要求

项 号	货物 名称	数 量	品牌及型 号	技术参数及性能（配置）要求
1	传菜专 用 电 梯	1 台	湖北东 洋 TWJ	一、基本参数 1、电梯类型：杂物电梯（贯通门） 2、载重量：200kg 3、速度：0.4 米/秒； 4、层/站/门：3 层 3 站 5 门 5、提升高度：6.9 米 6、底坑净深：以现场土建实际测量为准

			7、顶层高度：3.2 米 8、井道尺寸(宽×深)：1200mm×1480mm 9、轿厢尺寸（宽×深×高）：600mm×1000mm×1200mm 10、开门宽度：600mm 11、开门高度：1200mm 12、开门方式：手动上下直分门 13、工作方式：地平式 14、井道形式：框架式 二、技术参数及性能 1、曳引系统：有齿传动杂物电梯专用曳引机 2、控制系统：微机集选，控制柜须是投标产品原厂原品牌生产。 3、控制技术：采用并行技术，不受外界干扰，电梯运行速度便捷、可靠 4、导轨：主导轨采用电梯专用冷拉 T 型导轨 5、门滑道：采用铝合金专用型材，使厅门、轿门开关自如 6、缓冲器：聚氨酯缓冲器 7、厅门机械锁：杂货电梯专用厅门机械锁 8、检修盒：配置机房检修、井底急停开关盒 9、井道电缆：RVV 多心多色保护套电缆 10、层门配有机机械、电气联锁，具有双重安全保护功能 三、主要部件要求 1、控制柜必须是竞标品牌原厂设计和制造，外购和贴牌生产投标无效； 2、曳引机钢丝绳数量≥2 条、直径≥8mm、悬挂比 1：1； 注：竞标时必须提供整梯特种设备型式试验合格证及整梯特种设备型式试验报告，并加盖投标人公章，原件备查。） 四、轿厢装潢 1、轿厢：304 发纹不锈钢； 2、层门：全部层为 304 发纹不锈钢； 3、呼梯盒：发纹不锈钢面板，防水、防油型，数码楼层显示，开关门状态指示，到站蜂鸣器； 五、电梯基本功能
--	--	--	---

			1、自动平层功能 2、层门机电一体化功能 3、磁感应门锁功能 4、运行方向显示功能 5、断错相保护功能 6、开关门指示功能 7、故障重新启动功能 8、接触器机械互锁功能 9、楼层显示功能 10、蜂鸣提示功能 11、运行检修功能 12、极限保护功能 13、故障显示自诊断功能 14、电机过载保护功能 15、超限时保护功能 六、其他要求 中标供应商负责底坑开挖及回填，负责旧梯的拆除。
一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 15 个工作日内。 二、交货期：签订合同后现场符合安装条件下 20 个日历天内完成电梯供货，供货完成后 15 个日历天内完成安装并启动报验手续； 三、交货地点：采购人指定地点 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求： 1、质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计）。所有产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，其他产品质量保证期以竞标人承诺为准，但不得低于 1 年的质量保证期。 2、免费送货上门、免费安装调试至验收合格。要求竞标产品是全新的、满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品；质量保证期以竞标人承诺为准，按厂家承诺实行“三包”。供应商必须具有安装维修资质，质保期内每季度进行一次全面的检修，每月两次免费保养服务（检测、清洁、加油、调整、校正），提供 24 小时的急修服务，一旦电梯出现故障，接到报修电话后 30 分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过 4 小时，重大故障修复时间不超过 48 小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供终身有偿维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。 3、保修期内不收取任何费用（人为损坏和自然灾害除外），保修期外，供货方仍将提供终身			

维修服务，只收取合理的费用，并提供零配件优惠服务方案。

六、其他要求：

1、验收条件及标准：供应商所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标。配线材质、规格、敷设方式：满足电梯安装及使用要求，满足GB25194-2010 新国家标准。

2、验收方法及方案：成交人向当地质检部门提出验收申请，并协助当地质检部门检验验收，成交人并负责办理特种设备使用登记证，费用由成交人负责。

3、提供符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）要求的电梯整机和主要部件产品型式试验证书或报告。

4、投标报价：包含电梯设备、安装、运输、调试，拆旧电梯费用、检验、12 个月质保、税金等其他相关费用。

5、付款方式：付款方式：验收合格后，供应商开具有效的普通完税发票，30 天内支付成交金额的 97%货款，履约期满后凭供应商提供书面盖章版请款函，30 天内支付成交金额的 3%款项（无息）。



