

防城区人民法院空调采购项目需求表

一、项目要求及技术需求

序号	货物名称	型号及技术参数	数量	单位	意向品牌
1	2 匹挂式空调 KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01	能效等级：二级 APF：4.26 额定制冷量(W)：5020 额定制热量(W)：6680 额定制冷功率(W)：1380 额定制热功率(W)：1900 电辅热功率：1200 室内机噪音（低档-高档）dB(A)：22-40 室外机噪音 dB(A)：53 循环风量（m³/h）：1000 电压/频率（V/Hz）：220V/50Hz	32	台	格力
2	3 匹柜式空调 KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01	能效等级：二级 APF：4.00 额定制冷量(W)：7400 额定制热量(W)：9610 额定制冷功率(W)：2090 额定制热功率(W)：2750 电辅热功率：2100 室内机噪音（低档-高档）dB(A)：35-42 室外机噪音 dB(A)：56 循环风量（m³/h）：1210 电压/频率（V/Hz）：220V/50Hz	33	台	格力

3	5 匹柜式空调 KFR-120LW/(12537S)FNhA r-B2JY01	能效等级：二级 APF：4.12 额定制冷量(W)：12160 额定制热量(W)：14100 额定制冷功率(W)：3500 额定制热功率(W)：3950 电辅热(W)：3200 室内机噪音低风 dB(A)：25 室内机噪音高风 dB(A)：50 室内机噪音超高风 dB(A)：52 室外机噪音 dB(A)：60 名义/循环风量 (m³/h)：2400 电压/频率 (V/Hz)：380V3N~/50Hz	16	台	格力
4	空调设备安 装材料	2 匹空调铜管	341	米	
5		3 匹空调铜管	605	米	
6		5 匹空调铜管	162	米	
7		空调地垫	82	套	
8		割吊顶口及恢复	24	个	
9		空调内外机排水	558	米	
10		空调精装套管	285	米	
11		软管、直弯接头、墙洞盖等辅材	1	项	
12		打混凝土楼面孔、大理石墙孔等	128	个	
13		补加雪种	10	台	
14	电源线安装	主电箱 德力西主开关 400A*1 个，德力西 160A 开关 7 个	1	套	
15		主电缆国标铜芯 YJV-4X185+1X95	8	米	
16		电缆铜鼻子 DT-185 平方 国标 A 级	10	个	
17		楼层分箱 德力西主开关 160A*1 个，办公 室空调点位开关按每层空调配置，备用 2 个开关	6	套	
18		楼层分电缆国标铜芯 YJV-4X50+1X25	188	米	
19		电缆铜鼻子 DT-50 平方 国标 A 级	60	个	
20		电工胶布	100	个	
21		4m² 铜线	8266	米	
22		2.5m² 铜线	3505	米	
23		∅ 25 线管	3505	米	
24		220V/2P16A 空调专用开关	66	套	
25		380V/4P32A 开关含开关盒	16	套	

二、商务要求

1	报价要求	(1) 本次反向竞价报价不接受联合体竞价； (2) 整个空调系统中所有设备及材料的采购、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、保险、工程施工、现场安装、调试、试运行及验收的各种费用和售后服务、质保期内维保、人工费、税金等所有成本费用的总和，对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。供应商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如供应商低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报政采云平台及财政厅监管部门，并按规定对投标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。 ★(3) 报价时，投标人须上传空调的节能证明及检测报告扫描件作为附件进行报价，报价结束后 24 小时内对预中标供应商上传的附件进行核查，核查无误后方可确定成交供应商，否则采购人有权取消预中标供应商的中标资格。
2	★货物性能要求和参数要求	(1) 本项目空调设备的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求； (2) 供应商要求：标注“★”的必须满足。参数如有任意一项负偏离的，视为实质 不响应文件要求，其竞标无效； (3) 对不能满足参数要求、虚假应标的，采购人将上报监督管理部门，由此所产生的后果由成交供应商自行承担。
3	空调售后服务要求	按国家有关规定实行产品“三包”； (1) ★售后服务：本项目需要上门安装调试及售后上门维保服务，并提供 24 小时售后服务，售后维修人员须在接到报修电话后 2 小时内赶到现场。按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 8 小时内不能解决的，供应商须在 2 个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 (2) ★投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。为了保障投标产品为原厂原装行货正品，成交供应商与采购人签订合同前必须提供以下资料： 成交供应商在签订合同前须提供针对该项目中空调类的产品厂家或广西区总代理出具的授权、售后、供货证明函并加盖公章原件；如在签订合同前无法提供上述材料，采购人不予签订合同，视为虚假应标。 (3) ★成交供应商在政府采购经营活动中如有不良行为记录名单或重大违法记录，不得参与此次项目竞标。 (4) 在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；

4	合同签订期及地点	合同签订期：自收到成交通知书之日起 15 日内。
5	交付使用期及交货地点	（1）交货时间：接到采购人通知后 20 个日历日内完成所有货物安装、调试完毕并交付使用。 （2）交货地点：采购人指定地点
6	空调质保期	自货物最终验收合格之日起计算，空调质量保证期不少于 6 年，质量保证期内免费上门维修，免费更换零部件。超过质量保证期的货物，成交供应商提供终身维修、保养服务，维修时只收部件成本费。
7	付款条件（付款方式）	无预付款，自项目完成并验收合格之日起一个月内一次性付清，不付利息。 注：采购人支付货款前，成交供应商必须提供相应数额的有效发票。